

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина д. 28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00168989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x4298 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.95	51.96	12.99	185.18	186.09	-0.91	2.402	24	0	*
17/01/21	67.15	53.25	13.90	184.99	185.75	-0.76	2.570	24	0	*
18/01/21	74.85	57.93	16.92	184.82	185.76	-0.94	3.126	24	0	*
19/01/21	77.97	60.10	17.87	185.25	186.31	-1.06	3.314	24	0	*
20/01/21	77.58	59.77	17.81	185.03	185.80	-0.77	3.297	24	0	*
21/01/21	77.78	59.85	17.93	185.32	186.11	-0.79	3.324	24	0	*
22/01/21	76.02	58.92	17.10	183.87	185.01	-1.14	3.147	24	0	*
23/01/21	73.84	57.50	16.34	183.68	184.45	-0.77	3.001	24	0	*
24/01/21	67.79	53.90	13.89	184.13	185.17	-1.04	2.558	24	0	*
25/01/21	60.76	49.30	11.46	184.27	185.27	-1.00	2.108	24	0	*
26/01/21	59.91	48.70	11.21	184.49	185.17	-0.68	2.065	24	0	*
27/01/21	61.19	49.47	11.72	183.50	184.47	-0.97	2.146	24	0	*
28/01/21	62.83	50.42	12.41	183.00	183.68	-0.68	2.268	24	0	*
29/01/21	62.69	50.62	12.07	183.73	184.56	-0.83	2.214	24	0	*
30/01/21	58.17	47.62	10.55	183.47	184.60	-1.13	1.933	24	0	*
31/01/21	57.01	46.82	10.19	183.68	184.44	-0.76	1.868	24	0	*
01/02/21	57.80	47.27	10.53	184.13	185.28	-1.15	1.938	24	0	*
02/02/21	57.64	47.24	10.40	183.97	184.87	-0.90	1.915	24	0	*
03/02/21	60.18	48.72	11.46	184.04	184.77	-0.73	2.105	24	0	*
04/02/21	62.22	50.34	11.88	183.58	184.77	-1.19	2.179	24	0	*
05/02/21	55.30	45.87	9.43	184.06	185.04	-0.98	1.733	24	0	*
06/02/21	57.49	46.95	10.54	183.95	184.57	-0.62	1.938	24	0	*
07/02/21	69.36	54.51	14.85	185.00	185.85	-0.85	2.746	24	0	*
08/02/21	77.00	59.37	17.63	185.79	186.45	-0.66	3.278	24	0	*
09/02/21	77.30	59.38	17.92	185.54	186.37	-0.83	3.327	24	0	*
10/02/21	77.66	59.61	18.05	185.75	186.38	-0.63	3.355	24	0	*
11/02/21	75.67	58.57	17.10	185.35	186.39	-1.04	3.168	24	0	*
12/02/21	70.10	55.54	14.56	190.70	191.33	-0.63	2.776	24	0	*
13/02/21	58.34	47.52	10.82	181.35	182.30	-0.95	1.958	24	0	*
14/02/21	62.07	49.87	12.20	186.29	186.94	-0.65	2.270	24	0	*
15/02/21	71.81	56.46	15.35	190.59	191.69	-1.10	2.926	24	0	*
Итого:				5728.50	5755.64	-27.14	78.953	744	0	
Средние:	66.78	53.01	13.77							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6195ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации