

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Куйбышево д.17
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °С

Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179040 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
КС=0х72А4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.69	62.51	13.18	331.63	334.07	-2.44	4.396	24	0	*
17/12/20	70.67	58.95	11.72	325.90	328.45	-2.55	3.837	24	0	*
18/12/20	70.21	58.70	11.51	327.32	330.07	-2.75	3.789	24	0	*
19/12/20	73.59	60.78	12.81	326.24	328.92	-2.68	4.204	24	0	*
20/12/20	77.87	63.39	14.48	322.17	324.87	-2.70	4.691	24	0	*
21/12/20	78.45	63.77	14.68	321.60	324.07	-2.47	4.747	24	0	*
22/12/20	77.28	62.98	14.30	319.49	321.97	-2.48	4.596	24	0	*
23/12/20	74.48	61.24	13.24	319.87	322.51	-2.64	4.263	24	0	*
24/12/20	73.26	60.54	12.72	324.14	326.60	-2.46	4.148	24	0	*
25/12/20	73.85	60.77	13.08	302.72	303.24	-0.52	4.005	24	0	*
26/12/20	72.54	60.07	12.47	325.59	327.70	-2.11	4.083	24	0	*
27/12/20	72.80	60.29	12.51	326.26	328.62	-2.36	4.108	24	0	*
28/12/20	72.77	60.93	11.84	251.04	249.16	1.88	3.158	24	0	*
29/12/20	73.78	61.36	12.42	327.84	328.99	-1.15	4.095	24	0	*
30/12/20	73.95	61.14	12.81	328.82	330.47	-1.65	4.239	24	0	*
31/12/20	73.72	61.00	12.72	329.77	332.09	-2.32	4.224	24	0	*
01/01/21	74.04	61.26	12.78	330.07	332.63	-2.56	4.244	24	0	*
02/01/21	74.06	61.36	12.70	329.80	332.58	-2.78	4.212	24	0	*
03/01/21	73.66	60.99	12.67	328.73	331.20	-2.47	4.191	24	0	*
04/01/21	72.15	59.93	12.22	328.85	331.43	-2.58	4.045	24	0	*
05/01/21	72.80	60.49	12.31	328.67	331.33	-2.66	4.072	24	0	*
06/01/21	72.64	60.23	12.41	328.07	330.42	-2.35	4.100	24	0	*
07/01/21	72.34	59.92	12.42	327.88	330.45	-2.57	4.101	24	0	*
08/01/21	70.26	58.44	11.82	323.02	325.41	-2.39	3.848	24	0	*
09/01/21	73.02	61.28	11.74	354.37	356.84	-2.47	4.192	24	0	*
10/01/21	72.79	61.28	11.51	354.94	357.49	-2.55	4.115	24	0	*
11/01/21	74.80	62.31	12.49	345.46	347.89	-2.43	4.338	24	0	*
12/01/21	79.81	65.51	14.30	335.22	337.88	-2.66	4.820	24	0	*
13/01/21	79.90	65.24	14.66	333.04	335.50	-2.46	4.909	24	0	*
14/01/21	77.23	63.79	13.44	344.26	346.59	-2.33	4.658	24	0	*
15/01/21	71.20	59.73	11.47	349.24	351.85	-2.61	4.034	24	0	*
Итого:				10152.0	10221.2	-69.27	130.462	744	0	
Средние:	74.05	61.29	12.75							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5467ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации