

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Первомайская 7а 2 ввод Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00169028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4B22 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	67.51	58.27	9.24	544.58	533.38	529.08	520.81	0.00	12.57	6.19	6.70	4.921	0.732	24	0	*
17/01/21	67.80	58.48	9.32	545.81	534.51	530.32	521.97	0.00	12.54	7.44	6.70	4.986	0.733	24	0	*
18/01/21	68.51	58.73	9.78	542.67	531.22	527.46	519.09	0.00	12.13	7.10	6.70	5.195	0.712	24	0	*
19/01/21	67.69	58.06	9.63	542.48	531.30	527.17	518.97	0.00	12.33	6.68	6.70	5.107	0.716	24	0	*
20/01/21	68.48	58.55	9.93	542.01	530.60	526.86	518.55	0.00	12.05	6.86	6.70	5.267	0.705	24	0	*
21/01/21	67.71	57.91	9.80	542.10	530.93	526.90	518.76	0.00	12.17	7.34	6.70	5.203	0.704	24	0	*
22/01/21	67.29	57.69	9.60	541.63	530.58	526.39	518.38	0.00	12.20	7.84	6.70	5.100	0.703	24	0	*
23/01/21	67.76	58.07	9.69	541.62	530.42	526.39	518.22	0.00	12.20	7.63	6.70	5.148	0.708	24	0	*
24/01/21	66.91	57.60	9.31	541.59	530.67	526.33	518.24	0.00	12.43	6.83	6.70	4.934	0.716	24	0	*
25/01/21	66.82	57.73	9.09	541.47	530.59	526.31	518.21	0.00	12.38	7.17	6.70	4.828	0.714	24	0	*
26/01/21	67.20	58.17	9.03	541.69	530.67	526.59	518.38	0.00	12.29	7.62	6.70	4.801	0.715	24	0	*
27/01/21	67.37	58.29	9.08	541.40	530.36	526.38	518.16	0.00	12.20	7.72	6.70	4.825	0.711	24	0	*
28/01/21	67.52	58.44	9.08	541.32	530.20	526.26	518.01	0.00	12.19	7.46	6.70	4.814	0.712	24	0	*
29/01/21	67.38	58.44	8.94	540.75	529.74	525.79	517.53	0.00	12.21	8.18	6.70	4.749	0.713	24	0	*
30/01/21	67.34	58.47	8.87	541.02	529.97	526.15	517.88	0.00	12.09	8.38	6.70	4.712	0.707	24	0	*
31/01/21	67.23	58.46	8.77	541.05	530.07	526.09	517.82	0.00	12.25	8.35	6.70	4.661	0.716	24	0	*
01/02/21	67.44	58.60	8.84	540.91	529.85	525.95	517.67	0.00	12.18	8.06	6.70	4.695	0.713	24	0	*
02/02/21	67.34	58.58	8.76	541.04	530.00	526.04	517.74	0.00	12.26	8.10	6.70	4.654	0.718	24	0	*
03/02/21	67.54	58.65	8.89	540.42	529.35	525.48	517.17	0.00	12.18	8.15	6.70	4.721	0.714	24	0	*
04/02/21	67.72	58.82	8.90	540.86	529.72	525.90	517.52	0.00	12.20	8.10	6.70	4.729	0.717	24	0	*
05/02/21	67.13	58.53	8.60	540.58	529.65	525.57	517.32	0.00	12.33	8.17	6.70	4.566	0.721	24	0	*
06/02/21	67.45	58.71	8.74	541.03	529.97	526.04	517.70	0.00	12.27	7.96	6.70	4.643	0.720	24	0	*
07/02/21	68.49	59.16	9.33	541.88	530.48	527.08	518.62	0.00	11.86	7.67	6.70	4.958	0.701	24	0	*
08/02/21	68.31	58.66	9.65	541.52	530.18	526.76	518.42	0.00	11.76	7.33	6.70	5.115	0.689	24	0	*
09/02/21	68.30	58.35	9.95	541.32	529.97	526.63	518.39	0.00	11.58	7.58	6.70	5.280	0.675	24	0	*
10/02/21	67.74	57.89	9.85	541.09	529.99	526.30	518.19	0.00	11.80	10.17	6.70	5.247	0.683	24	0	*
11/02/21	67.46	57.67	9.79	540.99	529.99	526.22	518.16	0.00	11.83	10.78	6.70	5.226	0.682	24	0	*
12/02/21	67.17	57.64	9.53	540.64	529.73	525.77	517.73	0.00	12.00	11.04	6.70	5.087	0.691	24	0	*
13/02/21	66.70	57.61	9.09	540.47	529.73	525.52	517.49	0.00	12.24	10.70	6.70	4.854	0.705	24	0	*
14/02/21	67.23	58.10	9.13	540.75	529.79	525.84	517.67	0.00	12.12	9.45	6.70	4.865	0.704	24	0	*
15/02/21	68.96	59.27	9.69	541.15	529.67	526.59	518.11	0.00	11.56	9.81	6.70	5.162	0.685	24	0	*
Итого:				16787.	16443.2	16322.	16066.8	0.00	376.40			153.053	21.935	744	0	
Средние:	67.59	58.30	9.28							8.12	6.70					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5855ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации