

Отчет о потреблении...

от 21-01-2021

За период с 16-12-2020 00:00:00 по 16-01-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Кувыкина д.26
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ633
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

| Канал | Qt1 | T1 | Gm1 | P1 | T2 | Gm2 | P2 | tm1 | ts1 |
|-----------------|---------|--------|---------|-----|--------|---------|-----|---------|---------|
| Един.измерения. | Гкал | град.С | тонн | МПа | град.С | тонн | МПа | час:мин | час:мин |
| Макс.предел | 1000000 | 150 | 1000000 | 1,6 | 150 | 1000000 | 1,6 | 1000000 | 1000000 |
| Миним.предел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

| Дата, время | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|-------|
| 16-12-2020 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17-12-2020 00:00:00 | 4.97 | 75.14 | 442.64 | 0.64 | 63.92 | 451.72 | 0.59 | 24:00 | 24:00 |
| 18-12-2020 00:00:00 | 4.42 | 70.13 | 436.34 | 0.64 | 60.01 | 443.86 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 19-12-2020 00:00:00 | 4.38 | 69.79 | 435.00 | 0.64 | 59.72 | 442.47 | 0.59 | 24:00 | 24:00 |
| 20-12-2020 00:00:00 | 4.80 | 73.25 | 435.30 | 0.64 | 62.22 | 443.55 | 0.59 | 24:00 | 24:00 |
| 21-12-2020 00:00:00 | 5.55 | 77.46 | 430.32 | 0.64 | 64.56 | 438.61 | 0.59 | 24:00 | 24:00 |
| 22-12-2020 00:00:00 | 5.83 | 78.03 | 434.53 | 0.63 | 64.61 | 443.75 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 23-12-2020 00:00:00 | 5.60 | 76.84 | 434.61 | 0.63 | 63.96 | 442.63 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 24-12-2020 00:00:00 | 5.18 | 73.99 | 433.20 | 0.63 | 62.02 | 441.34 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 25-12-2020 00:00:00 | 5.18 | 72.82 | 434.08 | 0.63 | 60.88 | 442.66 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 26-12-2020 00:00:00 | 5.04 | 73.38 | 436.02 | 0.64 | 61.81 | 444.12 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 27-12-2020 00:00:00 | 4.95 | 72.11 | 434.14 | 0.63 | 60.69 | 442.46 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 28-12-2020 00:00:00 | 5.10 | 72.39 | 434.73 | 0.63 | 60.64 | 442.62 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 29-12-2020 00:00:00 | 4.99 | 73.49 | 437.44 | 0.64 | 62.09 | 445.43 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 30-12-2020 00:00:00 | 5.03 | 73.31 | 437.47 | 0.64 | 61.81 | 445.51 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 31-12-2020 00:00:00 | 5.13 | 73.50 | 437.40 | 0.63 | 61.76 | 444.94 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 01-01-2021 00:00:00 | 5.39 | 73.27 | 436.04 | 0.63 | 60.90 | 443.83 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 02-01-2021 00:00:00 | 4.86 | 73.58 | 436.80 | 0.63 | 62.45 | 445.47 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 03-01-2021 00:00:00 | 5.07 | 73.60 | 436.78 | 0.63 | 61.99 | 445.92 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 04-01-2021 00:00:00 | 5.05 | 73.20 | 435.85 | 0.63 | 61.60 | 444.25 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 05-01-2021 00:00:00 | 4.92 | 71.68 | 435.34 | 0.63 | 60.38 | 443.14 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 06-01-2021 00:00:00 | 4.92 | 72.34 | 435.86 | 0.63 | 61.04 | 444.27 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 07-01-2021 00:00:00 | 4.98 | 72.18 | 435.29 | 0.63 | 60.73 | 443.31 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 08-01-2021 00:00:00 | 4.96 | 71.90 | 435.10 | 0.63 | 60.49 | 442.73 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 09-01-2021 00:00:00 | 4.65 | 68.67 | 422.80 | 0.63 | 58.43 | 428.43 | 0.58 | 22:47 | 24:00 |
| 10-01-2021 00:00:00 | 5.12 | 72.47 | 458.22 | 0.65 | 61.29 | 463.52 | 0.59 | 24:00 | 24:00 |
| 11-01-2021 00:00:00 | 5.09 | 72.28 | 458.50 | 0.64 | 61.18 | 463.58 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 12-01-2021 00:00:00 | 5.24 | 74.40 | 448.99 | 0.62 | 62.73 | 453.97 | 0.57 | 24:00 | 24:00 |
| 13-01-2021 00:00:00 | 5.76 | 79.31 | 439.14 | 0.63 | 66.20 | 444.54 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 14-01-2021 00:00:00 | 5.99 | 79.40 | 437.17 | 0.63 | 65.71 | 443.53 | 0.58 | 24:00 | 24:00 |
| 15-01-2021 00:00:00 | 5.56 | 76.67 | 449.96 | 0.64 | 64.32 | 455.81 | 0.59 | 24:00 | 24:00 |
| 16-01-2021 00:00:00 | 4.82 | 70.67 | 453.99 | 0.64 | 60.04 | 458.72 | 0.59 | 24:00 | 24:00 |

Итого за отчетный период:

| часов:минут | Гкал | град.С | тонн | МПа | град.С | тонн | МПа | час:мин | час:мин |
|-------------|--------|--------|----------|------|--------|----------|------|---------|---------|
| 744:00 | 158.52 | 73.59 | 13589.02 | 0.63 | 61.94 | 13820.69 | 0.58 | 742:47 | 744:00 |

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.