ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Островского 5 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166594 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9651 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.65	50.67	13.98	236.38	231.82	232.17	229.29	0.00	2.53	6.10	1.18	3.259	0.128	24	0	*
17/01/21	66.83	51.79	15.04	236.44	231.66	232.22	229.24	0.00	2.42	7.55	1.18	3.513	0.125	24	0	*
18/01/21	74.50	56.31	18.19	237.56	231.74	232.66	229.18	0.00	2.56	7.16	1.18	4.242	0.144	24	0	*
19/01/21	77.61	58.44	19.17	238.32	232.06	233.00	229.30	0.00	2.76	4.63	1.18	4.466	0.161	24	0	*
20/01/21	77.22	58.11	19.11	238.51	232.27	233.13	229.53	0.00	2.74	4.59	1.18	4.455	0.159	24	0	*
21/01/21	77.43	58.22	19.21	238.46	232.22	233.07	229.46	0.00	2.76	5.24	1.18	4.477	0.160	24	0	*
22/01/21	75.67	57.31	18.36	236.64	230.67	231.64	228.07	0.00	2.60	2.62	1.18	4.240	0.149	24	0	*
23/01/21	73.50	55.94	17.56	236.25	230.59	231.24	227.88	0.00	2.71	1.21	1.18	4.046	0.151	24	0	*
24/01/21	67.48	52.50	14.98	236.06	231.14	231.58	228.54	0.00	2.60	1.29	1.18	3.455	0.136	24	0	*
25/01/21	60.48	48.08	12.40	235.98	231.99	232.20	229.67	0.00	2.32	1.29	1.17	2.873	0.111	24	0	*
26/01/21	59.63	47.49	12.14	236.46	232.54	232.67	230.17	0.00	2.37	1.28	1.17	2.821	0.112	24	0	*
27/01/21	60.90	48.24	12.66	235.34	231.35	231.50	228.95	0.00	2.40	1.26	1.17	2.926	0.115	24	0	*
28/01/21	62.53	49.15	13.38	235.56	231.33	231.42	228.76	0.00	2.57	1.28	1.17	3.091	0.126	24	0	*
29/01/21	62.40	49.39	13.01	235.77	231.52	231.75	229.05	0.00	2.47	1.26	1.17	3.006	0.122	24	0	*
30/01/21	57.89	46.49	11.40	235.39	231.68	231.80	229.40	0.00	2.28	1.27	1.17	2.636	0.106	24	0	*
31/01/21	56.73	45.74	10.99	236.06	232.46	232.44	230.04	0.00	2.42	1.28	1.17	2.551	0.110	24	0	*
01/02/21	57.52	46.15	11.37	236.98	233.24	233.20	230.80	0.00	2.44	1.30	1.16	2.648	0.112	24	0	*
02/02/21	57.37	46.15	11.22	236.22	232.52	232.48	230.11	0.00	2.41	1.32	1.17	2.607	0.111	24	0	*
03/02/21	59.88	47.53	12.35	235.54	231.56	231.63	229.11	0.00	2.45	1.37	1.17	2.855	0.116	24	0	*
04/02/21	61.90	49.14	12.76	235.05	230.84	230.74	228.13	0.00	2.71	1.45	1.17	2.942	0.133	24	0	*
05/02/21	55.01	44.86	10.15	235.16	231.82	231.50	229.24	0.00	2.58	1.50	1.16	2.346	0.115	24	0	*
06/02/21	57.19	45.81	11.38	234.66	231.07	230.91	228.58	0.00	2.49	1.77	1.16	2.626	0.114	24	0	*
07/02/21	68.98	53.12	15.86	237.80	232.69	233.10	229.98	0.00	2.71	4.64	1.16	3.703	0.144	24	0	*
08/02/21	76.59	57.95	18.64	239.99	233.80	234.54	230.94	0.00	2.86	5.94	1.17	4.381	0.165	24	0	*
09/02/21	76.90	57.92	18.98	239.93	233.68	234.55	230.92	0.00	2.76	5.57	1.17	4.456	0.159	24	0	*
10/02/21	77.27	58.05	19.22	239.79	233.55	234.35	230.72	0.00	2.83	5.14	1.18	4.508	0.164	24	0	*
11/02/21	75.29	56.95	18.34	240.14	234.11	234.85	231.31	0.00	2.80	3.01	1.18	4.300	0.159	24	0	*
12/02/21	69.70	53.66	16.04	239.17	233.87	234.27	231.02	0.00	2.85	1.22	1.17	3.747	0.153	24	0	*
13/02/21	58.05	46.37	11.68	233.02	229.36	229.17	226.83	0.00	2.53	1.29	1.17	2.674	0.117	24	0	*
14/02/21	61.77	48.58	13.19	240.46	236.18	236.10	233.42	0.00	2.76	1.32	1.16	3.112	0.134	24	0	*
15/02/21	71.47	55.05	16.42	248.74	243.03	243.59	240.14	0.00	2.89	1.41	1.17	3.988	0.159	24	0	*
Итого:				7357.8	7208.36	7219.4	7127.78	0.00	80.58			106.950	4.170	744	0	
Средние:	66.46	51.65	14.81							2.82	1.17					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4252ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации