

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/21г.-17/02/21г.

Абонент: УК "Новый дом"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: РБ г. Октябрьский 34мкр. 11 1под.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

Заводской номер 00179210 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х5629  
ПО 2.7

Дата	t		M		Qo	ВНР		ВОС		Н.С.	
	°C	°C	т	т	Гкал	ч	ч	ч	ч	t1	t2
21/01/21	76.54	60.79	254.38	261.06	4.005	24	0				
22/01/21	69.60	56.71	268.12	273.57	3.456	24	0				
23/01/21	67.56	55.17	269.46	273.92	3.337	24	0				
24/01/21	65.72	54.16	270.56	276.37	3.124	24	0				
25/01/21	61.22	51.62	287.33	293.69	2.757	24	0				
26/01/21	58.07	49.72	305.87	311.41	2.550	24	0				
27/01/21	56.98	48.74	299.31	306.39	2.461	24	0				
28/01/21	58.40	49.45	284.65	294.82	2.544	24	0				
29/01/21	59.84	50.54	283.15	290.93	2.629	24	0				
30/01/21	59.51	50.62	296.61	300.64	2.635	24	0				
31/01/21	58.80	50.16	296.60	300.14	2.561	24	0				
01/02/21	59.16	50.43	296.49	301.95	2.585	24	0				
02/02/21	58.94	50.22	296.16	302.32	2.581	24	0				
03/02/21	59.28	50.15	286.08	290.69	2.608	24	0				
04/02/21	59.34	49.97	280.15	282.98	2.619	24	0				
05/02/21	55.55	47.63	276.32	282.52	2.183	24	0				
06/02/21	59.38	49.99	275.38	285.40	2.583	24	0				
07/02/21	66.07	53.89	253.81	260.55	3.089	24	0				
08/02/21	71.09	56.99	256.18	259.17	3.614	24	0				
09/02/21	72.72	57.80	256.70	258.01	3.828	24	0				
10/02/21	74.02	58.60	252.16	256.79	3.888	24	0				
11/02/21	70.86	56.68	251.69	258.51	3.570	24	0				
12/02/21	66.89	54.03	251.26	255.52	3.228	24	0				
13/02/21	61.59	51.64	279.53	283.25	2.774	24	0				
14/02/21	59.44	50.12	286.39	289.55	2.665	24	0				
15/02/21	70.37	56.77	263.95	267.37	3.585	24	0				
16/02/21	79.98	63.08	258.00	258.53	4.366	24	0				
17/02/21	81.83	64.51	260.18	261.28	4.515	24	0				
Итого:			7696.47	7837.33	86.340	672	0				
Средние:	64.95	53.57									

Итоговые значения на 24/02/21г. 15 ч.

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
24/02/21	32396.91	32987.75	377.150	2877	2

Период нормальной работы 672ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 2879ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

