

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 16 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00182803 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4CAF ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.75	48.38	23.37	154.56	151.05	151.29	149.65	0.00	1.40	17.06	6.82	3.559	0.068	24	0	*
17/12/20	65.85	45.51	20.34	152.60	149.63	149.88	148.47	0.00	1.16	17.05	6.81	3.071	0.053	24	0	*
18/12/20	67.48	46.33	21.15	151.28	148.21	148.52	147.08	0.00	1.13	17.05	6.79	3.161	0.052	24	0	*
19/12/20	71.47	47.75	23.72	150.27	146.90	147.08	145.53	0.00	1.37	17.05	6.81	3.514	0.065	24	0	*
20/12/20	77.14	49.99	27.15	150.72	146.88	147.06	145.38	0.00	1.50	17.05	6.83	4.017	0.075	24	0	*
21/12/20	77.43	50.03	27.40	151.00	147.15	147.42	145.73	0.00	1.42	17.06	6.79	4.059	0.071	24	0	*
22/12/20	76.10	49.68	26.42	150.99	147.21	147.45	145.77	0.00	1.44	17.06	6.79	3.919	0.072	24	0	*
23/12/20	70.32	47.41	22.91	150.46	147.19	147.45	145.91	0.00	1.28	17.05	6.80	3.395	0.061	24	0	*
24/12/20	67.44	46.03	21.41	150.00	146.99	147.19	145.75	0.00	1.24	17.05	6.81	3.173	0.057	24	0	*
25/12/20	67.64	46.28	21.36	149.96	146.85	147.20	145.76	0.00	1.09	17.05	6.83	3.163	0.050	24	0	*
26/12/20	67.18	46.03	21.15	149.83	146.91	147.00	145.56	0.00	1.35	17.05	6.83	3.137	0.062	24	0	*
27/12/20	66.03	45.53	20.50	149.62	146.73	147.00	145.56	0.00	1.17	17.05	6.83	3.035	0.053	24	0	*
28/12/20	64.30	44.75	19.55	149.72	146.99	147.20	145.76	0.00	1.23	17.05	6.84	2.900	0.055	24	0	*
29/12/20	65.16	45.03	20.13	149.39	146.57	146.84	145.40	0.00	1.17	17.05	6.85	2.978	0.053	24	0	*
30/12/20	69.04	46.69	22.35	149.67	146.51	146.87	145.37	0.00	1.14	17.05	6.85	3.303	0.053	24	0	*
31/12/20	70.84	47.72	23.12	149.87	146.59	146.83	145.23	0.00	1.36	17.05	6.84	3.414	0.065	24	0	*
01/01/21	67.94	46.31	21.63	149.53	146.52	146.83	145.39	0.00	1.13	17.05	6.85	3.191	0.052	24	0	*
02/01/21	67.53	46.10	21.43	149.39	146.40	146.74	145.30	0.00	1.10	17.05	6.83	3.165	0.051	24	0	*
03/01/21	67.18	45.82	21.36	149.30	146.41	146.69	145.25	0.00	1.16	17.05	6.84	3.155	0.053	24	0	*
04/01/21	66.07	45.37	20.70	149.24	146.34	146.62	145.18	0.00	1.16	17.05	6.83	3.053	0.053	24	0	*
05/01/21	64.92	44.82	20.10	149.08	146.21	146.57	145.13	0.00	1.08	17.05	6.83	2.965	0.048	24	0	*
06/01/21	65.23	44.73	20.50	148.97	146.13	146.33	144.89	0.00	1.24	17.05	6.83	3.022	0.055	24	0	*
07/01/21	67.43	45.86	21.57	149.20	146.24	146.50	145.06	0.00	1.18	17.05	6.83	3.179	0.054	24	0	*
08/01/21	67.45	45.98	21.47	149.40	146.43	146.69	145.25	0.00	1.18	17.05	6.83	3.172	0.054	24	0	*
09/01/21	65.98	45.55	20.43	149.22	146.35	146.65	145.21	0.00	1.14	17.05	6.84	3.013	0.052	24	0	*
10/01/21	64.33	44.90	19.43	149.32	146.67	146.82	145.38	0.00	1.29	17.05	6.85	2.875	0.058	24	0	*
11/01/21	70.07	47.12	22.95	149.62	146.42	146.72	145.19	0.00	1.23	17.05	6.84	3.386	0.058	24	0	*
12/01/21	78.99	51.37	27.62	150.60	146.53	146.89	145.08	0.00	1.45	17.06	6.87	4.077	0.074	24	0	*
13/01/21	78.48	50.82	27.66	150.62	146.60	146.91	145.23	0.00	1.37	17.06	6.84	4.083	0.070	24	0	*
14/01/21	73.55	48.64	24.91	150.30	146.79	147.12	145.51	0.00	1.28	17.05	6.76	3.683	0.062	24	0	*
15/01/21	64.07	44.30	19.77	149.33	146.62	146.89	145.51	0.00	1.11	17.05	6.78	2.926	0.049	24	0	*
Итого:				4653.0	4555.02	4563.2	4516.47	0.00	38.55			102.743	1.808	744	0	
Средние:	69.17	46.80	22.37							17.05	6.82					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5501ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации