

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 24 мкр.д.7

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 50.00 м3/ч G3 min = 0.50 м3/ч

Заводской номер 00166015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
КС=0х930D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.02	60.55	14.47	192.13	196.81	-4.68	2.780	24	0	*
17/12/20	70.06	56.94	13.12	187.50	191.64	-4.14	2.460	24	0	*
18/12/20	69.56	56.48	13.08	184.21	188.26	-4.05	2.407	24	0	*
19/12/20	72.94	58.80	14.14	187.36	191.71	-4.35	2.649	24	0	*
20/12/20	77.17	61.54	15.63	187.66	192.58	-4.92	2.935	24	0	*
21/12/20	77.75	61.93	15.82	188.19	193.22	-5.03	2.981	24	0	*
22/12/20	76.61	61.20	15.41	186.52	191.41	-4.89	2.875	24	0	*
23/12/20	73.86	59.41	14.45	185.39	190.00	-4.61	2.680	24	0	*
24/12/20	72.63	59.10	13.53	195.68	200.25	-4.57	2.648	24	0	*
25/12/20	73.26	59.80	13.46	196.24	200.80	-4.56	2.642	24	0	*
26/12/20	71.90	58.15	13.75	185.34	189.76	-4.42	2.549	24	0	*
27/12/20	72.14	58.36	13.78	185.78	190.22	-4.44	2.560	24	0	*
28/12/20	73.27	59.48	13.79	188.78	193.31	-4.53	2.603	24	0	*
29/12/20	73.12	59.26	13.86	186.34	190.82	-4.48	2.584	24	0	*
30/12/20	73.30	59.35	13.95	188.47	192.99	-4.52	2.628	24	0	*
31/12/20	73.05	59.05	14.00	185.06	189.52	-4.46	2.592	24	0	*
01/01/21	73.37	59.36	14.01	186.29	190.76	-4.47	2.612	24	0	*
02/01/21	73.40	59.50	13.90	188.61	193.15	-4.54	2.623	24	0	*
03/01/21	72.99	59.09	13.90	185.51	189.99	-4.48	2.581	24	0	*
04/01/21	71.50	58.02	13.48	185.68	190.09	-4.41	2.499	24	0	*
05/01/21	72.12	58.43	13.69	184.86	189.23	-4.37	2.529	24	0	*
06/01/21	71.99	58.38	13.61	188.04	192.47	-4.43	2.559	24	0	*
07/01/21	71.68	58.06	13.62	186.86	191.31	-4.45	2.547	24	0	*
08/01/21	69.56	56.34	13.22	178.94	182.80	-3.86	2.368	24	0	*
09/01/21	72.30	58.84	13.46	190.94	195.18	-4.24	2.569	24	0	*
10/01/21	72.11	58.80	13.31	188.68	192.84	-4.16	2.511	24	0	*
11/01/21	74.07	59.84	14.23	186.97	191.31	-4.34	2.660	24	0	*
12/01/21	79.01	62.97	16.04	184.56	189.33	-4.77	2.965	24	0	*
13/01/21	79.08	62.67	16.41	183.66	188.57	-4.91	3.014	24	0	*
14/01/21	76.51	61.27	15.24	188.56	193.26	-4.70	2.877	24	0	*
15/01/21	70.56	57.29	13.27	188.40	192.53	-4.13	2.498	24	0	*
Итого:				5807.21	5946.12	-138.91	81.985	744	0	
Средние:	73.41	59.29	14.11							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5476ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации