

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Сverdlova 34 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00178954 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x681E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	65.06	53.46	11.60	156.94	153.92	160.83	158.67	-4.75	7.93	6.78	1.789	-0.254	24	0	
17/01/21	67.34	54.89	12.45	157.02	153.77	160.93	158.68	-4.91	7.89	6.76	1.919	-0.269	24	0	
18/01/21	75.08	59.94	15.14	157.27	153.36	161.42	158.78	-5.42	7.89	6.77	2.327	-0.325	24	0	
19/01/21	78.14	62.17	15.97	157.74	153.46	162.00	159.12	-5.66	7.89	6.78	2.457	-0.352	24	0	
20/01/21	77.75	61.84	15.91	157.75	153.63	162.05	159.17	-5.54	7.89	6.77	2.448	-0.342	24	0	
21/01/21	77.95	61.93	16.02	157.85	153.63	162.04	159.16	-5.53	7.90	6.78	2.466	-0.342	24	0	
22/01/21	76.16	60.95	15.21	156.65	152.63	160.79	158.06	-5.43	7.85	6.74	2.326	-0.331	24	0	
23/01/21	73.97	59.50	14.47	156.38	152.63	160.60	157.96	-5.33	7.85	6.73	2.214	-0.317	24	0	
24/01/21	67.80	55.39	12.41	156.53	153.28	160.46	158.16	-4.88	7.86	6.72	1.900	-0.270	24	0	
25/01/21	60.83	50.40	10.43	156.78	154.06	160.54	158.62	-4.56	7.89	6.73	1.607	-0.230	24	0	
26/01/21	60.01	49.75	10.26	156.88	154.24	160.77	158.85	-4.61	7.89	6.73	1.584	-0.229	24	0	
27/01/21	61.27	50.61	10.66	156.01	153.34	159.90	157.98	-4.64	7.84	6.69	1.635	-0.235	24	0	
28/01/21	62.99	51.66	11.33	155.69	152.84	159.64	157.61	-4.77	7.82	6.69	1.733	-0.246	24	0	
29/01/21	62.73	51.77	10.96	156.35	153.53	160.29	158.24	-4.71	7.79	6.65	1.685	-0.244	24	0	
30/01/21	58.22	48.67	9.55	156.34	153.94	160.18	158.39	-4.45	7.77	6.61	1.470	-0.217	24	0	
31/01/21	57.08	47.83	9.25	156.41	154.01	160.25	158.57	-4.56	7.81	6.65	1.427	-0.218	24	0	
01/02/21	57.90	48.27	9.63	156.66	154.25	160.52	158.83	-4.58	7.88	6.72	1.487	-0.221	24	0	
02/02/21	57.71	48.25	9.46	156.67	154.27	160.47	158.75	-4.48	7.89	6.72	1.460	-0.216	24	0	
03/02/21	60.33	49.92	10.41	156.48	153.83	160.25	158.44	-4.61	7.86	6.71	1.604	-0.230	24	0	
04/02/21	62.29	51.56	10.73	156.30	153.51	160.12	158.21	-4.70	7.85	6.71	1.647	-0.242	24	0	
05/02/21	55.47	46.86	8.61	143.00	140.95	146.28	144.82	-3.87	7.87	6.73	1.214	-0.181	24	0	*
06/02/21	57.69	48.19	9.50	156.38	153.95	160.08	158.29	-4.34	7.88	6.72	1.464	-0.209	24	0	
07/02/21	69.58	56.26	13.32	157.59	154.18	161.75	159.38	-5.20	7.88	6.73	2.056	-0.292	24	0	
08/02/21	77.18	61.47	15.71	158.54	154.46	162.93	160.06	-5.60	7.92	6.78	2.430	-0.344	24	0	
09/02/21	77.47	61.41	16.06	158.48	154.32	162.91	160.03	-5.71	7.91	6.77	2.480	-0.350	24	0	
10/02/21	77.83	61.69	16.14	158.43	154.21	162.92	160.04	-5.83	7.91	6.77	2.493	-0.359	24	0	
11/02/21	75.75	60.50	15.25	158.52	154.55	162.88	160.14	-5.59	7.91	6.76	2.359	-0.338	24	0	
12/02/21	70.11	56.90	13.21	158.39	154.92	162.50	160.14	-5.22	7.90	6.73	2.050	-0.297	24	0	
13/02/21	58.32	48.65	9.67	155.17	152.76	158.85	157.07	-4.31	7.66	6.51	1.480	-0.210	24	0	
14/02/21	62.27	51.36	10.91	159.64	156.79	163.55	161.53	-4.74	7.35	6.17	1.713	-0.243	24	0	
15/02/21	72.02	58.37	13.65	163.59	159.82	167.89	165.27	-5.45	7.58	6.36	2.188	-0.318	24	0	
Итого:				4862.4	4763.04	4986.5	4917.02	-153.98			59.112	-8.471	744	0	
Средние:	66.91	54.52	12.38						7.83	6.69					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 8668ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации