

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Садовое Кольцо 21 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00167000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xЕ5DB ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.18	48.48	23.70	212.81	207.80	208.96	206.66	0.00	1.14	1.21	6.31	4.897	0.055	24	0	*
17/12/20	66.30	45.53	20.77	210.06	205.90	206.66	204.60	0.00	1.30	1.22	6.30	4.253	0.059	24	0	*
18/12/20	67.95	46.34	21.61	208.42	204.05	205.12	202.98	0.00	1.07	1.21	6.28	4.386	0.050	24	0	*
19/12/20	72.14	47.90	24.24	207.92	203.06	204.36	202.14	0.00	0.92	1.19	6.30	4.894	0.044	24	0	*
20/12/20	77.79	50.12	27.67	208.59	203.07	204.44	202.04	0.00	1.03	1.17	6.32	5.595	0.052	24	0	*
21/12/20	78.06	50.03	28.03	208.99	203.37	204.77	202.37	0.00	1.00	1.17	6.29	5.677	0.050	24	0	*
22/12/20	76.69	49.69	27.00	209.00	203.58	204.83	202.43	0.00	1.15	1.18	6.29	5.474	0.057	24	0	*
23/12/20	70.74	47.39	23.35	208.20	203.48	204.60	202.47	0.00	1.01	1.20	6.29	4.723	0.048	24	0	*
24/12/20	67.92	46.09	21.83	207.71	203.39	204.37	202.36	0.00	1.03	1.21	6.30	4.415	0.047	24	0	*
25/12/20	68.13	46.31	21.82	207.70	203.38	204.42	202.27	0.00	1.11	1.21	6.31	4.409	0.051	24	0	*
26/12/20	67.66	45.94	21.72	207.59	203.27	204.25	202.27	0.00	1.00	1.20	6.32	4.390	0.046	24	0	*
27/12/20	66.46	45.33	21.13	207.34	203.15	204.14	202.22	0.00	0.93	1.21	6.32	4.266	0.042	24	0	*
28/12/20	64.74	44.83	19.91	207.58	203.55	204.58	202.66	0.00	0.89	1.21	6.33	4.028	0.040	24	0	*
29/12/20	65.66	45.14	20.52	207.50	203.37	204.62	202.69	0.00	0.68	1.20	6.34	4.146	0.031	24	0	*
30/12/20	69.60	46.79	22.81	207.90	203.40	204.69	202.58	0.00	0.82	1.19	6.33	4.614	0.038	24	0	*
31/12/20	71.35	47.84	23.51	208.17	203.42	204.76	202.60	0.00	0.82	1.18	6.33	4.756	0.039	24	0	*
01/01/21	68.42	46.52	21.90	207.84	203.41	204.73	202.62	0.00	0.79	1.20	6.33	4.428	0.037	24	0	*
02/01/21	68.02	46.34	21.68	207.80	203.47	204.63	202.47	0.00	1.00	1.20	6.32	4.382	0.046	24	0	*
03/01/21	67.67	45.96	21.71	207.73	203.41	204.53	202.58	0.00	0.83	1.20	6.32	4.389	0.038	24	0	*
04/01/21	66.51	45.41	21.10	207.62	203.43	204.47	202.53	0.00	0.90	1.20	6.32	4.268	0.041	24	0	*
05/01/21	65.37	44.89	20.48	207.38	203.30	204.30	202.38	0.00	0.92	1.21	6.32	4.138	0.041	24	0	*
06/01/21	65.73	44.83	20.90	207.38	203.26	204.16	202.24	0.00	1.02	1.20	6.32	4.221	0.046	24	0	*
07/01/21	67.93	45.83	22.10	207.84	203.52	204.47	202.55	0.00	0.97	1.20	6.32	4.473	0.044	24	0	*
08/01/21	67.95	45.85	22.10	208.01	203.69	204.67	202.75	0.00	0.94	1.20	6.32	4.472	0.043	24	0	*
09/01/21	66.41	45.43	20.98	207.79	203.60	204.60	202.66	0.00	0.94	1.20	6.33	4.245	0.043	24	0	*
10/01/21	64.77	44.93	19.84	207.84	203.76	204.73	202.81	0.00	0.95	1.20	6.34	4.015	0.043	24	0	*
11/01/21	70.77	47.27	23.50	208.45	203.70	204.90	202.76	0.00	0.94	1.18	6.33	4.758	0.044	24	0	*
12/01/21	79.68	51.39	28.29	209.60	203.78	205.29	202.73	0.00	1.05	1.16	6.36	5.741	0.054	24	0	*
13/01/21	79.12	50.73	28.39	209.49	203.72	205.11	202.71	0.00	1.01	1.17	6.34	5.760	0.051	24	0	*
14/01/21	73.98	48.54	25.44	208.99	203.82	204.76	202.50	0.00	1.32	1.20	6.25	5.158	0.064	24	0	*
15/01/21	64.47	44.22	20.25	207.49	203.49	204.24	202.37	0.00	1.12	1.23	6.27	4.091	0.050	24	0	*
Итого:				6456.7	6314.60	6349.1	6284.00	0.00	30.60			143.462	1.434	744	0	
Средние:	69.68	46.83	22.84							1.19	6.31					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 30800ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_