

Кув 17

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Кувькина д.17

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч

M сет. воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут

G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч

Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00178898 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7218
по 2.7

дата	t1	t2	dt	M1	M2	MГ	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.02	64.65	11.37	265.67	259.66	6.01	3.023	24	0	*
17/12/20	71.01	60.73	10.28	261.07	255.45	5.62	2.684	24	0	*
18/12/20	70.64	60.45	10.19	260.12	254.51	5.61	2.650	24	0	*
19/12/20	74.16	62.96	11.20	260.61	254.75	5.86	2.922	24	0	*
20/12/20	78.36	65.89	12.47	259.13	253.46	5.67	3.236	24	0	*
21/12/20	78.94	66.34	12.60	259.62	253.94	5.68	3.273	24	0	*
22/12/20	77.72	65.50	12.22	259.65	253.98	5.67	3.176	24	0	*
23/12/20	74.85	63.49	11.36	259.03	253.33	5.70	2.942	24	0	*
24/12/20	73.70	62.69	11.01	259.77	254.18	5.59	2.862	24	0	*
25/12/20	74.25	63.22	11.03	261.24	255.53	5.71	2.886	24	0	*
26/12/20	72.96	62.16	10.80	259.92	254.29	5.63	2.808	24	0	*
27/12/20	73.25	62.20	11.05	260.44	254.70	5.74	2.878	24	0	*
28/12/20	74.35	63.43	10.92	246.84	241.41	5.43	2.699	24	0	*
29/12/20	74.20	63.22	10.98	262.24	256.45	5.79	2.880	24	0	*
30/12/20	74.37	63.27	11.10	261.74	255.96	5.78	2.910	24	0	*
31/12/20	74.13	63.06	11.07	260.74	255.07	5.67	2.888	24	0	*
01/01/21	74.44	63.34	11.10	261.39	255.63	5.76	2.901	24	0	*
02/01/21	74.48	63.39	11.09	261.24	255.50	5.74	2.898	24	0	*
03/01/21	74.07	63.02	11.05	260.65	255.01	5.64	2.883	24	0	*
04/01/21	72.55	61.85	10.70	259.80	254.38	5.42	2.782	24	0	*
05/01/21	73.22	62.41	10.81	260.36	254.65	5.71	2.816	24	0	*
06/01/21	73.06	62.23	10.83	260.18	254.44	5.74	2.815	24	0	*
07/01/21	72.77	62.00	10.77	259.82	254.09	5.73	2.798	24	0	*
08/01/21	70.73	60.29	10.44	251.02	245.80	5.22	2.615	24	0	*
09/01/21	73.35	62.81	10.54	267.70	261.56	6.14	2.825	24	0	*
10/01/21	73.15	62.79	10.36	266.68	260.58	6.10	2.765	24	0	*
11/01/21	75.34	64.14	11.20	262.30	256.31	5.99	2.938	24	0	*
12/01/21	80.24	67.58	12.66	258.05	252.12	5.93	3.268	24	0	*
13/01/21	80.33	67.32	13.01	252.05	246.21	5.84	3.284	24	0	*
14/01/21	77.50	65.56	11.94	261.80	255.71	6.09	3.127	24	0	*
15/01/21	71.54	61.25	10.29	264.11	257.90	6.21	2.716	24	0	*
Итого:				8064.98	7886.56	178.42	90.148	744	0	
Средние:	74.50	63.33	11.17							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11664ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации