ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35 мкр 9 дом 2 ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00179211 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4592 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.68	50.86	13.82	158.44	155.48	154.88	152.97	2.51	6.90	8.66	2.141	0.128	24	0	*
17/01/21	65.41	51.19	14.22	158.28	155.18	154.69	152.77	2.41	3.88	8.67	2.189	0.123	24	0	*
18/01/21	73.33	55.67	17.66	157.61	153.84	153.58	151.40	2.44	5.42	8.67	2.707	0.136	24	0	*
19/01/21	74.89	57.06	17.83	141.01	137.51	137.32	135.23	2.28	6.65	8.61	2.445	0.130	24	0	*
20/01/21	75.27	56.80	18.47	155.29	151.38	151.16	148.92	2.46	6.90	8.62	2.791	0.140	24	0	*
21/01/21	75.33	56.62	18.71	155.16	151.30	150.96	148.80	2.50	6.90	8.65	2.825	0.142	24	0	*
22/01/21	72.39	55.08	17.31	154.50	150.88	150.51	148.39	2.49	6.90	8.67	2.604	0.137	24	0	*
23/01/21	69.69	52.99	16.70	151.74	148.43	147.93	146.01	2.42	6.66	8.68	2.469	0.128	24	0	*
24/01/21	66.37	51.52	14.85	153.42	150.33	149.81	147.93	2.40	6.16	8.51	2.223	0.124	24	0	*
25/01/21	60.94	47.82	13.12	147.23	144.69	143.99	142.45	2.24	6.90	8.32	1.892	0.107	24	0	*
26/01/21	60.10	47.07	13.03	145.94	143.54	142.72	141.25	2.29	6.90	8.35	1.860	0.108	24	0	*
27/01/21	62.47	49.14	13.33	151.35	148.67	147.97	146.31	2.36	6.90	8.39	1.973	0.116	24	0	*
28/01/21	63.29	49.33	13.96	146.48	143.86	143.18	141.52	2.34	6.90	8.33	2.004	0.115	24	0	*
29/01/21	62.51	49.06	13.45	144.84	142.27	141.68	140.08	2.19	6.90	8.29	1.904	0.107	24	0	*
30/01/21	58.60	46.26	12.34	141.27	139.06	138.29	136.85	2.21	6.90	8.24	1.712	0.102	24	0	*
31/01/21	57.99	45.94	12.05	140.75	138.59	137.81	136.38	2.21	6.90	8.25	1.659	0.102	24	0	*
01/02/21	58.57	46.24	12.33	142.48	140.23	139.47	138.04	2.19	6.90	8.23	1.723	0.101	24	0	*
02/02/21	58.80	46.49	12.31	143.39	141.13	140.36	138.92	2.21	6.90	8.22	1.731	0.103	24	0	*
03/02/21	60.78	47.91	12.87	147.70	145.19	144.53	142.95	2.24	6.90	8.26	1.861	0.107	24	0	*
04/02/21	62.30	49.23	13.07	150.36	147.71	147.11	145.44	2.27	6.90	8.31	1.922	0.112	24	0	*
05/02/21	56.91	45.42	11.49	135.33	133.31	132.54	131.29	2.02	6.90	7.50	1.527	0.092	24	0	*
06/02/21	58.53	45.08	13.45	129.94	127.88	127.15	125.96	1.92	6.90	8.14	1.712	0.087	24	0	*
07/02/21	68.57	51.14	17.43	132.29	129.50	128.98	127.45	2.05	6.90	8.15	2.250	0.105	24	0	*
08/02/21	74.07	54.33	19.74	136.56	133.25	132.84	131.02	2.23	6.90	8.20	2.627	0.121	24	0	*
09/02/21	75.04	54.73	20.31	137.25	133.84	133.39	131.51	2.33	6.90	8.20	2.715	0.128	24	0	*
10/02/21	75.24	54.67	20.57	136.81	133.39	132.93	131.07	2.32	6.90	8.23	2.739	0.127	24	0	*
11/02/21	71.98	53.09	18.89	138.04	134.88	134.30	132.55	2.33	6.90	8.22	2.542	0.124	24	0	*
12/02/21	68.25	51.02	17.23	138.34	135.43	134.80	133.17	2.26	6.90	8.26	2.326	0.115	24	0	*
13/02/21	62.53	48.44	14.09	139.48	137.01	136.27	134.82	2.19	6.90	8.19	1.922	0.106	24	0	*
14/02/21	61.49	46.90	14.59	135.62	133.26	132.47	131.16	2.10	6.90	8.26	1.938	0.099	24	0	*
15/02/21	73.73	54.93	18.80	143.68	140.19	139.79	137.86	2.33	6.90	8.57	2.629	0.128	24	0	*
Итого:				4490.5	4401.21	4383.4	4330.47	70.74			67.562	3.600	744	0	
Средние:	66.13	50.71	15.42						6.71	8.35					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22877ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации