

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Садовое кольцо 7 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166279 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА843 ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | V3   | Mг      | P1     | P2     | Qo      | Qг     | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | м3   | т       | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 16/01/21 | 64.40 | 51.79 | 12.61 | 251.19 | 246.39  | 253.68 | 250.56  | 0.00 | -4.17   | 6.20   | 6.00   | 3.104   | -0.216 | 24  | 0   | *  |
| 17/01/21 | 67.01 | 53.27 | 13.74 | 251.55 | 246.43  | 253.76 | 250.46  | 0.00 | -4.03   | 6.20   | 6.00   | 3.381   | -0.215 | 24  | 0   | *  |
| 18/01/21 | 74.56 | 57.80 | 16.76 | 252.20 | 245.96  | 253.78 | 249.90  | 0.00 | -3.94   | 6.20   | 6.00   | 4.120   | -0.228 | 24  | 0   | *  |
| 19/01/21 | 77.75 | 60.01 | 17.74 | 252.34 | 245.62  | 253.63 | 249.48  | 0.00 | -3.86   | 6.20   | 6.00   | 4.359   | -0.231 | 24  | 0   | *  |
| 20/01/21 | 77.99 | 60.09 | 17.90 | 252.51 | 245.79  | 253.76 | 249.51  | 0.00 | -3.72   | 6.20   | 6.00   | 4.400   | -0.223 | 24  | 0   | *  |
| 21/01/21 | 77.84 | 59.93 | 17.91 | 252.42 | 245.70  | 253.65 | 249.51  | 0.00 | -3.81   | 6.20   | 6.00   | 4.405   | -0.228 | 24  | 0   | *  |
| 22/01/21 | 76.36 | 59.23 | 17.13 | 252.42 | 245.96  | 253.81 | 249.69  | 0.00 | -3.73   | 6.20   | 6.00   | 4.216   | -0.221 | 24  | 0   | *  |
| 23/01/21 | 73.68 | 57.57 | 16.11 | 252.22 | 246.19  | 253.81 | 249.88  | 0.00 | -3.69   | 6.20   | 6.00   | 3.967   | -0.212 | 24  | 0   | *  |
| 24/01/21 | 67.80 | 54.09 | 13.71 | 251.68 | 246.41  | 253.80 | 250.32  | 0.00 | -3.91   | 6.20   | 6.00   | 3.374   | -0.211 | 24  | 0   | *  |
| 25/01/21 | 60.62 | 49.43 | 11.19 | 250.95 | 246.69  | 253.66 | 250.69  | 0.00 | -4.00   | 6.20   | 6.00   | 2.759   | -0.198 | 24  | 0   | *  |
| 26/01/21 | 60.12 | 48.96 | 11.16 | 250.90 | 246.77  | 253.63 | 250.75  | 0.00 | -3.98   | 6.20   | 6.00   | 2.750   | -0.195 | 24  | 0   | *  |
| 27/01/21 | 61.22 | 49.71 | 11.51 | 251.01 | 246.76  | 253.64 | 250.70  | 0.00 | -3.94   | 6.20   | 6.00   | 2.835   | -0.196 | 24  | 0   | *  |
| 28/01/21 | 62.94 | 50.71 | 12.23 | 251.26 | 246.74  | 253.79 | 250.75  | 0.00 | -4.01   | 6.20   | 6.00   | 3.012   | -0.203 | 24  | 0   | *  |
| 29/01/21 | 61.76 | 50.14 | 11.62 | 251.00 | 246.58  | 253.64 | 250.64  | 0.00 | -4.06   | 6.20   | 6.00   | 2.863   | -0.203 | 24  | 0   | *  |
| 30/01/21 | 58.13 | 47.70 | 10.43 | 250.36 | 246.42  | 253.20 | 250.47  | 0.00 | -4.05   | 6.20   | 6.00   | 2.567   | -0.193 | 24  | 0   | *  |
| 31/01/21 | 57.79 | 47.53 | 10.26 | 250.30 | 246.41  | 253.22 | 250.55  | 0.00 | -4.14   | 6.20   | 6.00   | 2.525   | -0.197 | 24  | 0   | *  |
| 01/02/21 | 58.71 | 48.06 | 10.65 | 250.35 | 246.38  | 253.14 | 250.40  | 0.00 | -4.02   | 6.20   | 6.00   | 2.619   | -0.193 | 24  | 0   | *  |
| 02/02/21 | 58.27 | 47.81 | 10.46 | 249.85 | 245.96  | 252.70 | 249.98  | 0.00 | -4.02   | 6.20   | 6.00   | 2.570   | -0.192 | 24  | 0   | *  |
| 03/02/21 | 61.07 | 49.49 | 11.58 | 250.24 | 245.97  | 252.93 | 250.02  | 0.00 | -4.05   | 6.20   | 6.00   | 2.844   | -0.200 | 24  | 0   | *  |
| 04/02/21 | 60.69 | 49.55 | 11.14 | 251.00 | 246.76  | 253.76 | 250.83  | 0.00 | -4.07   | 6.20   | 6.00   | 2.746   | -0.202 | 24  | 0   | *  |
| 05/02/21 | 55.60 | 46.25 | 9.35  | 250.48 | 246.93  | 253.57 | 251.06  | 0.00 | -4.13   | 6.20   | 6.00   | 2.304   | -0.191 | 24  | 0   | *  |
| 06/02/21 | 59.14 | 48.28 | 10.86 | 250.67 | 246.62  | 253.44 | 250.69  | 0.00 | -4.07   | 6.20   | 6.00   | 2.671   | -0.196 | 24  | 0   | *  |
| 07/02/21 | 71.38 | 55.97 | 15.41 | 252.04 | 246.33  | 253.83 | 250.12  | 0.00 | -3.79   | 6.20   | 6.00   | 3.794   | -0.212 | 24  | 0   | *  |
| 08/02/21 | 77.56 | 60.01 | 17.55 | 252.66 | 245.96  | 253.90 | 249.70  | 0.00 | -3.74   | 6.20   | 6.00   | 4.319   | -0.224 | 24  | 0   | *  |
| 09/02/21 | 77.88 | 59.93 | 17.95 | 252.60 | 245.88  | 253.79 | 249.60  | 0.00 | -3.72   | 6.20   | 6.00   | 4.416   | -0.223 | 24  | 0   | *  |
| 10/02/21 | 77.70 | 59.71 | 17.99 | 252.14 | 245.43  | 253.34 | 249.26  | 0.00 | -3.83   | 6.20   | 6.00   | 4.420   | -0.229 | 24  | 0   | *  |
| 11/02/21 | 75.40 | 58.41 | 16.99 | 251.65 | 245.31  | 253.02 | 249.07  | 0.00 | -3.76   | 6.20   | 6.00   | 4.166   | -0.219 | 24  | 0   | *  |
| 12/02/21 | 67.62 | 53.81 | 13.81 | 251.41 | 246.20  | 253.50 | 250.11  | 0.00 | -3.91   | 6.20   | 6.00   | 3.395   | -0.210 | 24  | 0   | *  |
| 13/02/21 | 60.40 | 49.32 | 11.08 | 250.51 | 246.26  | 253.16 | 250.29  | 0.00 | -4.03   | 6.20   | 6.00   | 2.728   | -0.199 | 24  | 0   | *  |
| 14/02/21 | 61.47 | 49.68 | 11.79 | 250.32 | 245.96  | 252.81 | 249.87  | 0.00 | -3.91   | 6.20   | 6.00   | 2.894   | -0.194 | 24  | 0   | *  |
| 15/02/21 | 73.18 | 57.08 | 16.10 | 252.11 | 246.10  | 253.70 | 249.87  | 0.00 | -3.77   | 6.20   | 6.00   | 3.957   | -0.215 | 24  | 0   | *  |
| Итого:   |       |       |       | 7792.3 | 7632.87 | 7859.0 | 7754.73 | 0.00 | -121.86 |        |        | 104.480 | -6.469 | 744 | 0   |    |
| Средние: | 66.96 | 53.26 | 13.70 |        |         |        |         |      |         | 6.20   | 6.00   |         |        |     |     |    |

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 40346ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_