

## Отчет о потреблении...

от 19-01-2021

За период с 16-12-2020 00:00:00 по 16-01-2021 00:00:00

Потребитель :  
 Адрес :  
 Объект :  
 Прибор :  
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
 Садовое кольцо 36 2ввод  
 Жилой дом  
 ИМ 2300 N BA788  
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

| Канал           | Qt1     | T1     | Gm1     | T2     | Gm2     | tm1     | ts1     |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Един.измерения. | Гкал    | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
| Макс.предел     | 1000000 | 150    | 1000000 | 150    | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Миним.предел    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

| Дата, время         |      |       |        |       |        |       |       |
|---------------------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 16-12-2020 00:00:00 | -    | -     | -      | -     | -      | -     | -     |
| 17-12-2020 00:00:00 | 3.26 | 75.34 | 164.98 | 55.58 | 160.65 | 24:00 | 24:00 |
| 18-12-2020 00:00:00 | 2.84 | 70.28 | 158.19 | 52.31 | 154.61 | 24:00 | 24:00 |
| 19-12-2020 00:00:00 | 2.79 | 69.71 | 157.01 | 51.91 | 153.56 | 24:00 | 24:00 |
| 20-12-2020 00:00:00 | 3.07 | 72.98 | 158.96 | 53.67 | 153.99 | 24:00 | 24:00 |
| 21-12-2020 00:00:00 | 3.42 | 77.38 | 160.19 | 56.00 | 154.01 | 24:00 | 24:00 |
| 22-12-2020 00:00:00 | 3.48 | 78.00 | 160.67 | 56.34 | 155.97 | 24:00 | 24:00 |
| 23-12-2020 00:00:00 | 3.36 | 76.91 | 160.50 | 55.96 | 157.44 | 24:00 | 24:00 |
| 24-12-2020 00:00:00 | 3.13 | 74.16 | 159.89 | 54.56 | 156.77 | 24:00 | 24:00 |
| 25-12-2020 00:00:00 | 3.04 | 72.81 | 161.21 | 53.90 | 157.43 | 24:00 | 24:00 |
| 26-12-2020 00:00:00 | 3.06 | 73.44 | 162.48 | 54.62 | 158.87 | 24:00 | 24:00 |
| 27-12-2020 00:00:00 | 2.97 | 72.11 | 160.80 | 53.64 | 157.55 | 24:00 | 24:00 |
| 28-12-2020 00:00:00 | 2.97 | 70.65 | 160.82 | 52.21 | 158.02 | 24:00 | 24:00 |
| 29-12-2020 00:00:00 | 3.03 | 73.49 | 164.20 | 55.00 | 160.67 | 24:00 | 24:00 |
| 30-12-2020 00:00:00 | 3.03 | 73.38 | 165.73 | 55.08 | 162.00 | 24:00 | 24:00 |
| 31-12-2020 00:00:00 | 3.08 | 73.59 | 167.22 | 55.17 | 163.43 | 23:59 | 23:59 |
| 01-01-2021 00:00:00 | 3.05 | 73.32 | 163.59 | 54.67 | 159.75 | 24:00 | 24:00 |
| 02-01-2021 00:00:00 | 3.06 | 73.64 | 164.56 | 55.03 | 161.08 | 24:00 | 24:00 |
| 03-01-2021 00:00:00 | 3.04 | 73.66 | 164.23 | 55.14 | 160.86 | 24:00 | 24:00 |
| 04-01-2021 00:00:00 | 3.03 | 73.32 | 163.83 | 54.83 | 160.70 | 24:00 | 24:00 |
| 05-01-2021 00:00:00 | 2.93 | 71.80 | 162.90 | 53.80 | 159.83 | 24:00 | 24:00 |
| 06-01-2021 00:00:00 | 2.96 | 72.43 | 163.37 | 54.27 | 160.53 | 24:00 | 24:00 |
| 07-01-2021 00:00:00 | 2.95 | 72.28 | 163.17 | 54.16 | 159.42 | 24:00 | 24:00 |
| 08-01-2021 00:00:00 | 2.94 | 71.97 | 162.28 | 53.86 | 158.82 | 24:00 | 24:00 |
| 09-01-2021 00:00:00 | 2.75 | 69.23 | 154.54 | 51.93 | 151.33 | 23:36 | 24:00 |
| 10-01-2021 00:00:00 | 3.01 | 72.62 | 166.60 | 54.54 | 163.45 | 24:00 | 24:00 |
| 11-01-2021 00:00:00 | 2.93 | 72.42 | 166.56 | 54.81 | 163.33 | 24:00 | 24:00 |
| 12-01-2021 00:00:00 | 2.98 | 74.07 | 154.44 | 54.74 | 152.40 | 22:52 | 22:52 |
| 13-01-2021 00:00:00 | 3.40 | 79.32 | 157.67 | 57.74 | 160.08 | 24:00 | 24:00 |
| 14-01-2021 00:00:00 | 3.45 | 79.41 | 155.86 | 57.26 | 159.33 | 24:00 | 24:00 |
| 15-01-2021 00:00:00 | 3.30 | 76.98 | 161.08 | 56.44 | 164.83 | 24:00 | 24:00 |
| 16-01-2021 00:00:00 | 2.85 | 70.87 | 161.64 | 53.22 | 164.97 | 24:00 | 24:00 |

Итого за отчетный период:

| часов:минут | Гкал  | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
|-------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 744:00      | 95.16 | 73.60  | 5009.18 | 54.59  | 4925.69 | 742:27  | 742:51  |

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.