

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения

16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес:Луначарского 4
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00166967 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хАВАД ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.03	60.60	15.43	412.79	402.45	412.48	405.71	-3.26	16.82	16.83	6.207	-0.198	24	0	
17/12/20	70.98	57.22	13.76	405.30	396.35	405.73	399.80	-3.45	16.82	16.82	5.450	-0.198	24	0	
18/12/20	70.57	57.02	13.55	406.60	397.74	407.09	401.17	-3.43	16.80	16.81	5.387	-0.196	24	0	
19/12/20	74.01	59.15	14.86	405.25	395.57	405.32	398.96	-3.39	16.78	16.79	5.877	-0.201	24	0	
20/12/20	78.29	61.56	16.73	401.72	391.09	401.11	394.37	-3.28	16.79	16.80	6.547	-0.202	24	0	
21/12/20	78.87	61.82	17.05	401.32	390.56	400.52	393.70	-3.14	16.81	16.82	6.662	-0.195	24	0	
22/12/20	77.68	61.09	16.59	399.58	389.17	399.04	392.42	-3.25	16.82	16.82	6.460	-0.199	24	0	
23/12/20	74.83	59.53	15.30	399.16	389.46	399.02	392.71	-3.25	16.81	16.81	5.959	-0.194	24	0	
24/12/20	73.64	58.94	14.70	402.41	392.89	402.36	396.11	-3.22	16.79	16.79	5.773	-0.190	24	0	
25/12/20	74.22	59.47	14.75	403.60	393.94	403.53	397.14	-3.20	16.80	16.80	5.809	-0.191	24	0	
26/12/20	72.89	58.40	14.49	400.92	391.64	401.06	394.95	-3.31	16.83	16.84	5.672	-0.194	24	0	
27/12/20	73.15	58.64	14.51	401.78	392.37	401.93	395.71	-3.34	16.84	16.84	5.690	-0.196	24	0	
28/12/20	74.33	59.89	14.44	408.61	398.80	408.50	401.99	-3.19	16.82	16.82	5.755	-0.192	24	0	
29/12/20	74.14	59.72	14.42	404.74	395.04	404.60	398.18	-3.14	16.83	16.84	5.697	-0.188	24	0	
30/12/20	74.31	59.66	14.65	403.52	393.84	403.47	397.03	-3.19	16.79	16.80	5.770	-0.191	24	0	
31/12/20	74.08	59.51	14.57	403.97	394.34	403.95	397.58	-3.24	16.81	16.82	5.745	-0.193	24	0	
01/01/21	74.41	59.73	14.68	404.26	394.54	404.21	397.74	-3.20	16.80	16.81	5.793	-0.192	24	0	
02/01/21	74.43	59.83	14.60	404.24	394.53	404.24	397.77	-3.24	16.81	16.82	5.756	-0.194	24	0	
03/01/21	74.01	59.45	14.56	403.02	393.42	403.04	396.68	-3.26	16.82	16.82	5.729	-0.194	24	0	
04/01/21	72.49	58.42	14.07	402.84	393.62	403.07	396.92	-3.30	16.82	16.83	5.541	-0.193	24	0	
05/01/21	73.14	58.86	14.28	403.19	393.78	403.36	397.08	-3.30	16.81	16.82	5.626	-0.195	24	0	
06/01/21	72.98	58.62	14.36	402.31	392.94	402.41	392.22	-3.28	16.83	16.83	5.641	-0.193	24	0	
07/01/21	72.69	58.31	14.38	402.24	392.99	402.35	396.23	-3.24	16.82	16.83	5.645	-0.189	24	0	
08/01/21	70.61	56.86	13.75	396.31	387.63	396.74	390.98	-3.35	16.82	16.83	5.324	-0.191	24	0	
09/01/21	73.34	59.69	13.65	434.48	424.29	434.86	427.90	-3.61	16.82	16.83	5.788	-0.216	24	0	
10/01/21	73.11	59.84	13.27	434.74	424.63	435.28	428.33	-3.70	16.83	16.84	5.635	-0.222	24	0	
11/01/21	75.22	60.85	14.37	424.62	414.18	424.95	417.94	-3.76	16.80	16.81	5.953	-0.229	24	0	
12/01/21	80.21	63.69	16.52	414.27	402.84	413.74	406.27	-3.43	16.80	16.81	6.662	-0.219	24	0	
13/01/21	80.30	63.30	17.00	412.12	400.72	411.47	404.10	-3.38	16.80	16.81	6.815	-0.215	24	0	
14/01/21	77.55	61.92	15.63	425.10	414.06	424.80	417.55	-3.49	16.81	16.81	6.474	-0.217	24	0	
15/01/21	71.50	58.19	13.31	429.21	419.59	429.89	423.37	-3.78	16.77	16.78	5.582	-0.221	24	0	
Итого:				12654.	12349.0	12654.	12452.6	-103.60			182.424	-6.198	744	0	
Средние:	74.45	59.67	14.78						16.81	16.81					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5297ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации