ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Горького 2 1 ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00170234 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xFE22 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.66	59.15	12.51	168.71	164.86	169.93	167.22	-2.36	5.60	6.21	2.057	-0.140	24	0	*
17/12/20	65.80	54.87	10.93	168.05	164.77	169.34	167.01	-2.24	5.60	6.20	1.796	-0.123	24	0	*
18/12/20	67.43	56.11	11.32	168.23	164.80	169.42	167.02	-2.22	5.60	6.18	1.861	-0.124	24	0	*
19/12/20	71.50	58.80	12.70	168.04	164.23	169.17	166.49	-2.26	5.60	6.19	2.084	-0.133	24	0	*
20/12/20	77.14	62.65	14.49	168.08	163.75	168.98	165.88	-2.13	5.60	6.21	2.370	-0.133	24	0	*
21/12/20	77.43	62.76	14.67	168.51	164.05	169.41	166.32	-2.27	5.60	6.17	2.406	-0.142	24	0	*
22/12/20	76.09	62.03	14.06	169.18	164.84	170.13	167.14	-2.30	5.60	6.17	2.317	-0.143	24	0	*
23/12/20	70.21	58.14	12.07	170.44	166.69	171.63	168.96	-2.27	5.60	6.18	2.010	-0.132	24	0	*
24/12/20	67.40	56.00	11.40	167.93	164.51	169.18	166.78	-2.27	5.60	6.20	1.872	-0.127	24	0	*
25/12/20	67.60	56.16	11.44	168.24	164.83	169.44	167.03	-2.20	5.60	6.21	1.881	-0.123	24	0	*
26/12/20	67.14	55.73	11.41	167.60	164.24	168.78	166.38	-2.14	5.60	6.21	1.867	-0.119	24	0	*
27/12/20	65.96	55.03	10.93	167.52	164.26	168.63	166.31	-2.05	5.60	6.22	1.791	-0.113	24	0	*
28/12/20	64.24	53.84	10.40	168.10	164.96	169.26	167.00	-2.04	5.60	6.23	1.713	-0.110	24	0	*
29/12/20	65.13	54.37	10.76	168.02	164.83	168.88	166.54	-1.71	5.60	6.24	1.769	-0.093	24	0	*
30/12/20	69.03	57.07	11.96	167.85	164.26	168.74	166.25	-1.99	5.60	6.23	1.961	-0.113	24	0	*
31/12/20	70.79	58.46	12.33	167.94	164.18	168.95	166.31	-2.13	5.60	6.22	2.022	-0.124	24	0	*
01/01/21	67.90	56.38	11.52	167.67	164.20	168.72	166.22	-2.02	5.60	6.23	1.887	-0.114	24	0	*
02/01/21	67.50	56.15	11.35	167.75	164.32	168.89	166.49	-2.17	5.60	6.22	1.866	-0.122	24	0	*
03/01/21	67.15	55.84	11.31	167.78	164.42	168.86	166.46	-2.04	5.60	6.22	1.856	-0.114	24	0	*
04/01/21	66.01	54.95	11.06	167.88	164.64	168.90	166.57	-1.93	5.60	6.22	1.816	-0.106	24	0	*
05/01/21	64.86	54.10	10.76	167.56	164.44	168.68	166.29	-1.85	5.60	6.22	1.764	-0.100	24	0	*
06/01/21	65.20	54.30	10.90	167.55	164.38	168.61	166.27	-1.89	5.60	6.22	1.786	-0.103	24	0	*
07/01/21	67.40	55.86	11.54	167.74	164.37	168.90	166.50	-2.13	5.60	6.22	1.894	-0.119	24	0	*
08/01/21	67.41	55.89	11.52	167.96	164.60	169.13	166.73	-2.13	5.60	6.22	1.893	-0.119	24	0	*
09/01/21	65.91	54.87	11.04	167.70	164.45	168.89	166.58	-2.13	5.60	6.23	1.811	-0.117	24	0	*
10/01/21	64.26	53.87	10.39	167.82	164.70	169.26	166.96	-2.26	5.60	6.24	1.710	-0.122	24	0	*
11/01/21	70.12	57.78	12.34	168.14	164.45	169.22	166.57	-2.12	5.60	6.22	2.026	-0.122	24	0	*
12/01/21	79.01	64.14	14.87	168.87	164.30	169.58	166.46	-2.16	5.60	6.25	2.443	-0.138	24	0	*
13/01/21	78.49	63.69	14.80	168.74	164.18	169.48	166.36	-2.18	5.60	6.22	2.428	-0.139	24	0	*
14/01/21	73.46	60.24	13.22	168.69	164.63	169.63	166.78	-2.15	5.60	6.14	2.174	-0.129	24	0	*
15/01/21	63.99	53.57	10.42	167.77	164.64	169.01	166.76	-2.12	5.60	6.17	1.711	-0.113	24	0	*
Итого:				5212.0	5100.78	5245.6	5166.64	-65.86			60.842	-3.769	744	0	
Средние:	69.13	57.18	11.94						5.60	6.21					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 39695ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации