

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр. д.10 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00173725 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x5E18 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.09	57.38	17.71	221.64	221.50	0.14	3.928	24	0	*
17/12/20	70.16	53.94	16.22	211.93	211.21	0.72	3.433	24	0	*
18/12/20	69.60	53.36	16.24	208.08	206.48	1.60	3.377	24	0	*
19/12/20	72.90	55.40	17.50	212.81	212.12	0.69	3.721	24	0	*
20/12/20	77.10	57.84	19.26	217.00	217.47	-0.47	4.179	24	0	*
21/12/20	77.73	58.26	19.47	218.54	216.89	1.65	4.256	24	0	*
22/12/20	76.64	57.69	18.95	217.18	216.72	0.46	4.116	24	0	*
23/12/20	73.94	56.14	17.80	214.37	212.92	1.45	3.813	24	0	*
24/12/20	72.62	55.41	17.21	214.73	213.67	1.06	3.692	24	0	*
25/12/20	73.22	56.02	17.20	216.73	215.88	0.85	3.729	24	0	*
26/12/20	71.97	55.04	16.93	212.72	212.03	0.69	3.599	24	0	*
27/12/20	72.23	55.17	17.06	213.55	212.17	1.38	3.640	24	0	*
28/12/20	73.32	56.33	16.99	216.79	216.03	0.76	3.681	24	0	*
29/12/20	73.16	56.23	16.93	216.85	216.13	0.72	3.669	24	0	*
30/12/20	73.30	56.12	17.18	215.61	215.04	0.57	3.701	24	0	*
31/12/20	73.08	55.85	17.23	213.42	212.54	0.88	3.673	24	0	*
01/01/21	73.41	56.19	17.22	216.79	215.63	1.16	3.731	24	0	*
02/01/21	73.44	56.31	17.13	216.05	214.73	1.32	3.699	24	0	*
03/01/21	73.07	55.98	17.09	215.34	214.07	1.27	3.679	24	0	*
04/01/21	71.59	54.84	16.75	211.81	211.47	0.34	3.546	24	0	*
05/01/21	72.19	55.30	16.89	213.26	212.62	0.64	3.602	24	0	*
06/01/21	72.04	55.10	16.94	213.62	211.59	2.03	3.617	24	0	*
07/01/21	71.74	54.83	16.91	212.50	211.94	0.56	3.591	24	0	*
08/01/21	69.74	53.12	16.62	200.67	200.34	0.33	3.330	24	0	*
09/01/21	72.37	55.57	16.80	216.69	215.66	1.03	3.641	24	0	*
10/01/21	72.20	55.65	16.55	216.29	215.18	1.11	3.577	24	0	*
11/01/21	74.10	56.36	17.74	213.14	212.73	0.41	3.778	24	0	*
12/01/21	78.98	59.07	19.91	213.54	212.46	1.08	4.250	24	0	*
13/01/21	79.02	58.81	20.21	213.10	211.53	1.57	4.308	24	0	*
14/01/21	76.55	57.72	18.83	216.46	215.38	1.08	4.074	24	0	*
15/01/21	70.59	54.12	16.47	211.72	209.78	1.94	3.485	24	0	*
Итого:				6642.93	6613.91	29.02	116.115	744	0	
Средние:	73.45	55.97	17.48							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5474ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____