ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Северная 20 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00177469 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF328 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	P3
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		кг/см2
16/12/20	71.86	45.36	26.50	129.08	126.14	124.86	123.66	0.00	2.48	7.00	7.00	3.338	0.112	24	0	*	5.00
17/12/20	65.98	42.86	23.12	127.53	125.00	123.60	122.48	0.00	2.52	7.00	7.00	2.885	0.108	24	0	*	5.00
18/12/20	67.62	43.45	24.17	124.58	122.01	120.69	119.57	0.00	2.44	7.00	7.00	2.945	0.106	24	0	*	5.00
19/12/20	71.69	43.96	27.73	119.40	116.69	115.30	114.25	0.00	2.44	7.00	7.00	3.231	0.107	24	0	*	5.00
20/12/20	77.35	45.57	31.78	119.81	116.69	115.43	114.23	0.00	2.46	7.00	7.00	3.705	0.112	24	0	*	5.00
21/12/20	77.63	45.53	32.10	120.15	117.02	115.76	114.56	0.00	2.46	7.00	7.00	3.753	0.112	24	0	*	5.00
22/12/20	76.28	45.37	30.91	120.19	117.07	115.90	114.70	0.00	2.37	7.00	7.00	3.616	0.108	24	0	*	5.00
23/12/20	70.44	43.60	26.84	119.89	117.21	115.90	114.84	0.00	2.37	7.00	7.00	3.140	0.103	24	0	*	5.00
24/12/20	67.59	42.45	25.14	119.57	117.17	115.80	114.84	0.00	2.33	7.00	7.00	2.941	0.099	24	0	*	5.00
25/12/20	67.79	42.71	25.08	119.66	117.26	115.89	114.93	0.00	2.33	7.00	7.00	2.935	0.100	24	0	*	5.00
26/12/20	67.33	42.42	24.91	119.64	117.24	115.87	114.91	0.00	2.33	7.00	7.00	2.916	0.099	24	0	*	5.00
27/12/20	66.16	42.05	24.11	119.59	117.28	115.85	114.89	0.00	2.39	7.00	7.00	2.822	0.101	24	0	*	5.00
28/12/20	64.43	41.62	22.81	119.58	117.42	115.96	115.00	0.00	2.42	7.00	7.00	2.674	0.101	24	0	*	5.00
29/12/20	65.31	41.79	23.52	119.48	117.20	115.78	114.82	0.00	2.38	7.00	7.00	2.755	0.099	24	0	*	5.00
30/12/20	69.22	43.18	26.04	119.80	117.29	115.90	114.94	0.00	2.35	7.00	7.00	3.050	0.101	24	0	*	5.00
31/12/20	71.00	44.07	26.93	119.99	117.30	116.03	115.07	0.00	2.23	7.00	7.00	3.158	0.098	24	0	*	5.00
01/01/21	68.09	43.00	25.09	119.69	117.18	115.93	114.97	0.00	2.21	7.00	7.00	2.936	0.095	24	0	*	5.00
02/01/21	67.69	42.85	24.84	119.73	117.33	115.94	114.98	0.00	2.35	7.00	7.00	2.912	0.101	24	0	*	5.00
03/01/21	67.34	42.56	24.78	119.79	117.39	115.96	115.00	0.00	2.39	7.00	7.00	2.903	0.102	24	0	*	5.00
04/01/21	66.19	42.11	24.08	119.77	117.43	115.95	114.99	0.00	2.44	7.00	7.00	2.823	0.103	24	0	*	5.00
05/01/21	65.05	41.66	23.39	119.67	117.28	115.85	114.89	0.00	2.39	7.00	7.00	2.737	0.100	24	0	*	5.00
06/01/21	65.39	41.59	23.80	119.66	117.30	115.79	114.83	0.00	2.47	7.00	7.00	2.789	0.103	24	0	*	5.00
07/01/21	67.59	42.32	25.27	119.90	117.50	115.98	115.02	0.00	2.48	7.00	7.00	2.967	0.105	24	0	*	5.00
08/01/21	67.61	42.41	25.20	120.07	117.67	116.07	115.11	0.00	2.56	7.00	7.00	2.959	0.109	24	0	*	5.00
09/01/21	66.11	42.04	24.07	119.92	117.60	115.98	115.02	0.00	2.58	7.00	7.00	2.829	0.108	24	0	*	5.00
10/01/21	64.46	41.63	22.83	119.80	117.64	115.99	115.03	0.00	2.61	7.00	7.00	2.680	0.109	24	0	*	5.00
11/01/21	70.31	43.42	26.89	120.13	117.50	115.99	114.95	0.00	2.55	7.00	7.00	3.153	0.111	24	0	*	5.00
12/01/21	79.21	46.83	32.38	120.72	117.37	116.18	114.98	0.00	2.39	7.00	7.00	3.797	0.112	24	0	*	5.00
13/01/21	78.69	46.14	32.55	120.62	117.32	116.08	114.88	0.00	2.44	7.00	7.00	3.818	0.113	24	0	*	5.00
14/01/21	73.67	44.38	29.29	120.43	117.56	116.14	115.03	0.00	2.53	7.00	7.00	3.439	0.112	24	0	*	5.00
15/01/21	64.19	40.82	23.37	119.88	117.65	115.97	115.04	0.00	2.61	7.00	7.00	2.744	0.107	24	0	*	5.00
Итого:				3737.7	3657.71	3614.3	3582.41	0.00	75.30			95.350	3.256	744	0		
Средние:	69.33	43.21	26.11							7.00	7.00						5.00

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5502ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации