



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 16.01.2021 по 15.02.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: ул. Садовое кольцо, д. 16

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М № 20123889 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.21

| Дата | Температура (°C) | | Масса (т) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | Время раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | P1 | P2 | Qп | |
| 16.01.2021 | 63,2 | 47,4 | 154,248 | 153,906 | 0,343 | 6,1 | 6,1 | 2,436 | 24,00 |
| 17.01.2021 | 65,6 | 49,0 | 160,314 | 160,962 | -0,649 | 6,1 | 6,1 | 2,653 | 24,00 |
| 18.01.2021 | 72,9 | 52,2 | 153,496 | 153,049 | 0,447 | 6,1 | 6,0 | 3,178 | 24,00 |
| 19.01.2021 | 76,2 | 55,0 | 160,422 | 160,936 | -0,513 | 6,1 | 6,0 | 3,407 | 24,00 |
| 20.01.2021 | 76,4 | 54,4 | 155,253 | 154,795 | 0,459 | 6,1 | 6,0 | 3,410 | 24,00 |
| 21.01.2021 | 76,3 | 54,9 | 161,091 | 161,688 | -0,597 | 6,1 | 6,0 | 3,444 | 24,00 |
| 22.01.2021 | 74,7 | 49,5 | 117,614 | 117,112 | 0,502 | 6,1 | 6,0 | 2,972 | 24,00 |
| 23.01.2021 | 72,3 | 52,8 | 161,353 | 161,909 | -0,556 | 6,1 | 6,1 | 3,138 | 24,00 |
| 24.01.2021 | 67,1 | 46,3 | 113,639 | 113,271 | 0,368 | 6,1 | 6,0 | 2,362 | 24,00 |
| 25.01.2021 | 59,3 | 44,3 | 141,581 | 142,155 | -0,574 | 6,1 | 6,0 | 2,123 | 24,00 |
| 26.01.2021 | 59,0 | 44,9 | 153,888 | 153,500 | 0,388 | 6,1 | 6,0 | 2,163 | 24,00 |
| 27.01.2021 | 60,1 | 46,1 | 160,073 | 160,728 | -0,655 | 6,0 | 6,0 | 2,248 | 24,00 |
| 28.01.2021 | 61,7 | 46,5 | 154,366 | 154,007 | 0,359 | 6,1 | 6,0 | 2,336 | 24,00 |
| 29.01.2021 | 60,7 | 46,4 | 155,903 | 156,417 | -0,514 | 6,1 | 6,0 | 2,230 | 24,00 |
| 30.01.2021 | 57,1 | 44,2 | 154,838 | 154,570 | 0,268 | 6,1 | 6,0 | 1,994 | 24,00 |
| 31.01.2021 | 56,7 | 44,2 | 159,486 | 159,963 | -0,478 | 6,1 | 6,0 | 1,993 | 24,00 |
| 01.02.2021 | 57,6 | 44,3 | 154,375 | 154,127 | 0,248 | 6,1 | 6,0 | 2,050 | 24,00 |
| 02.02.2021 | 57,2 | 44,4 | 159,109 | 159,599 | -0,489 | 6,1 | 6,0 | 2,029 | 24,00 |
| 03.02.2021 | 59,8 | 45,5 | 154,451 | 154,242 | 0,209 | 6,1 | 6,0 | 2,200 | 24,00 |
| 04.02.2021 | 59,7 | 45,6 | 150,892 | 151,239 | -0,347 | 6,1 | 6,0 | 2,123 | 24,00 |
| 05.02.2021 | 54,7 | 43,0 | 155,822 | 155,679 | 0,143 | 6,1 | 6,0 | 1,814 | 24,00 |
| 06.02.2021 | 57,8 | 44,7 | 158,917 | 159,341 | -0,424 | 6,1 | 6,0 | 2,081 | 24,00 |
| 07.02.2021 | 69,7 | 51,2 | 157,157 | 156,986 | 0,172 | 6,1 | 6,0 | 2,903 | 24,00 |
| 08.02.2021 | 75,9 | 55,0 | 159,753 | 159,985 | -0,231 | 6,1 | 6,0 | 3,345 | 24,00 |
| 09.02.2021 | 76,2 | 54,6 | 157,164 | 156,937 | 0,227 | 6,1 | 6,0 | 3,400 | 24,00 |
| 10.02.2021 | 76,1 | 54,7 | 159,303 | 159,480 | -0,177 | 6,1 | 6,0 | 3,419 | 24,00 |
| 11.02.2021 | 74,0 | 53,6 | 157,486 | 157,283 | 0,202 | 6,1 | 6,0 | 3,219 | 24,00 |
| 12.02.2021 | 66,4 | 49,6 | 158,953 | 159,144 | -0,191 | 6,0 | 6,0 | 2,671 | 24,00 |
| 13.02.2021 | 58,7 | 42,6 | 119,364 | 119,165 | 0,199 | 6,0 | 6,0 | 1,924 | 24,00 |
| 14.02.2021 | 60,2 | 45,8 | 157,463 | 157,669 | -0,207 | 6,0 | 6,0 | 2,260 | 24,00 |
| 15.02.2021 | 71,4 | 52,2 | 158,275 | 158,218 | 0,057 | 6,0 | 6,0 | 3,035 | 24,00 |
| Итого | 65,6 | 48,6 | 4736,049 | 4738,061 | -2,012 | 6,1 | 6,0 | 80,560 | 744,00 |

Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | Q, ГКал | Время раб., ч |
|------------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| 16.01.2021 00:00 | 11345,685 | 11376,333 | 179,107 | 1610,00 |
| 16.02.2021 00:00 | 16081,734 | 16114,394 | 259,667 | 2354,00 |
| | 4736,049 | 4738,061 | 80,560 | 744,00 |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **80,560** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-2,012** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: