

герцена 24а

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Герцена 24а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166608

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x0083

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.19	61.73	10.46	397.12	389.56	398.28	389.56	0.00	0.00	6.20	6.00	4.077	0.000	24	0	*
17/12/20	66.39	57.31	9.08	395.60	389.36	397.13	389.36	0.00	0.00	6.20	6.00	3.535	0.000	24	0	*
18/12/20	68.04	58.59	9.45	395.98	389.49	397.73	389.49	0.00	0.00	6.20	6.00	3.679	0.000	24	0	*
19/12/20	72.29	61.52	10.77	394.71	387.37	396.17	387.37	0.00	0.00	6.20	8.68	4.153	0.000	24	0	*
20/12/20	77.88	65.51	12.37	395.15	386.46	396.08	386.46	0.00	0.00	6.20	8.66	4.763	0.000	24	0	*
21/12/20	78.15	65.72	12.43	394.44	385.72	395.31	385.72	0.00	0.00	6.20	11.22	4.760	0.000	24	0	*
22/12/20	76.78	64.86	11.92	396.29	387.88	397.36	387.88	0.00	0.00	6.20	12.19	4.577	0.000	24	0	*
23/12/20	70.77	60.59	10.18	394.59	387.55	396.30	387.55	0.00	0.00	6.20	3.17	3.963	0.000	24	0	*
24/12/20	68.00	58.46	9.54	394.68	388.37	396.68	388.37	0.00	0.00	6.20	2.88	3.726	0.000	24	0	*
25/12/20	68.21	58.63	9.58	394.80	388.46	396.86	388.46	0.00	0.00	6.20	4.03	3.735	0.000	24	0	*
26/12/20	67.74	58.24	9.50	392.82	386.66	394.94	386.66	0.00	0.00	6.20	5.02	3.682	0.000	24	0	*
27/12/20	66.51	57.35	9.16	392.31	386.42	394.51	386.42	0.00	0.00	6.20	4.26	3.550	0.000	24	0	*
28/12/20	64.83	56.12	8.71	393.34	387.74	395.58	387.74	0.00	0.00	6.20	4.41	3.384	0.000	24	0	*
29/12/20	65.77	56.69	9.08	392.82	386.89	394.66	386.89	0.00	0.00	6.20	4.42	3.525	0.000	24	0	*
30/12/20	69.72	59.58	10.14	394.45	387.65	396.04	387.65	0.00	0.00	6.20	3.83	3.949	0.000	24	0	*
31/12/20	71.40	60.93	10.47	394.41	387.20	395.89	387.20	0.00	0.00	6.20	4.07	4.071	0.000	24	0	*
01/01/21	68.49	58.77	9.72	394.12	387.54	395.76	387.54	0.00	0.00	6.20	3.81	3.784	0.000	24	0	*
02/01/21	68.11	58.54	9.57	393.32	386.85	394.91	386.85	0.00	0.00	6.20	4.33	3.713	0.000	24	0	*
03/01/21	67.75	58.16	9.59	393.22	386.69	394.68	386.69	0.00	0.00	6.20	4.80	3.718	0.000	24	0	*
04/01/21	66.57	57.34	9.23	392.58	386.35	394.05	386.35	0.00	0.00	6.20	4.40	3.576	0.000	24	0	*
05/01/21	65.46	56.49	8.97	392.02	385.92	393.41	385.92	0.00	0.00	6.20	4.52	3.473	0.000	24	0	*
06/01/21	65.83	56.62	9.21	392.20	385.97	393.48	385.97	0.00	0.00	6.20	4.38	3.566	0.000	24	0	*
07/01/21	68.01	58.31	9.70	392.13	385.51	393.37	385.51	0.00	0.00	6.20	4.34	3.752	0.000	24	0	*
08/01/21	68.03	58.34	9.69	394.62	387.95	395.85	387.95	0.00	0.00	6.20	4.11	3.772	0.000	24	0	*
09/01/21	66.47	57.29	9.18	394.59	388.30	395.97	388.30	0.00	0.00	6.20	4.16	3.573	0.000	24	0	*
10/01/21	64.85	56.15	8.70	394.89	388.91	396.32	388.91	0.00	0.00	6.20	3.98	3.398	0.000	24	0	*
11/01/21	70.95	60.43	10.52	395.00	387.57	395.88	387.57	0.00	0.00	6.20	4.06	4.091	0.000	24	0	*
12/01/21	79.81	67.04	12.77	394.60	385.37	395.30	385.37	0.00	0.00	6.20	4.38	4.937	0.000	24	0	*
13/01/21	79.21	66.55	12.66	394.99	385.98	395.86	385.98	0.00	0.00	6.20	4.07	4.908	0.000	24	0	*
14/01/21	73.94	62.86	11.08	396.51	388.76	397.94	388.76	0.00	0.00	6.20	6.61	4.304	0.000	24	0	*
15/01/21	64.54	55.88	8.66	398.17	392.50	400.35	392.50	0.00	0.00	6.20	5.03	3.404	0.000	24	0	*
Итого:				12226.	12012.9	12272.	12012.9	0.00	0.00			121.098	0.000	744	0	
Средние:	69.76	59.69	10.06							6.20	5.22					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14185ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

герцена 24а