ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:34 мкр 13а дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00166313 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хАС0С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.84	57.54	7.30	340.01	333.54	336.83	331.72	1.82	6.90	6.70	2.434	0.105	24	0	*
17/01/21	65.66	58.16	7.50	339.92	333.28	336.65	331.40	1.88	6.90	6.70	2.498	0.109	24	0	*
18/01/21	70.37	61.78	8.59	344.65	337.02	341.12	335.17	1.85	6.90	6.70	2.893	0.114	24	0	*
19/01/21	71.80	62.81	8.99	336.95	329.21	333.27	327.24	1.97	6.90	6.70	2.961	0.124	24	0	*
20/01/21	75.56	64.60	10.96	296.63	289.15	292.49	286.93	2.22	6.90	6.70	3.168	0.143	24	0	*
21/01/21	76.71	65.02	11.69	283.04	275.69	278.73	273.36	2.33	6.90	6.70	3.228	0.151	24	0	*
22/01/21	69.87	60.85	9.02	315.39	308.45	311.68	306.41	2.04	6.90	6.70	2.778	0.124	24	0	*
23/01/21	67.81	59.11	8.70	313.59	307.10	310.08	305.10	2.00	6.90	6.70	2.671	0.118	24	0	*
24/01/21	65.93	57.91	8.02	317.67	311.42	314.29	309.45	1.97	6.90	6.70	2.496	0.114	24	0	*
25/01/21	61.23	54.93	6.30	359.67	353.52	356.76	351.75	1.77	6.90	6.70	2.223	0.097	24	0	*
26/01/21	58.22	53.10	5.12	402.89	396.62	400.46	395.20	1.42	6.90	6.70	2.034	0.075	24	0	*
27/01/21	57.11	52.02	5.09	391.83	385.94	389.42	384.52	1.42	6.90	6.70	1.966	0.074	24	0	*
28/01/21	58.53	52.77	5.76	363.61	357.88	360.98	356.28	1.60	6.90	6.70	2.057	0.084	24	0	*
29/01/21	59.98	53.96	6.02	357.73	351.86	355.05	350.22	1.64	6.90	6.70	2.116	0.088	24	0	*
30/01/21	59.68	54.15	5.53	385.97	379.66	383.39	378.19	1.47	6.90	6.70	2.097	0.080	24	0	*
31/01/21	58.95	53.61	5.34	383.82	377.71	381.30	376.20	1.51	6.90	6.70	2.018	0.081	24	0	*
01/02/21	59.32	53.94	5.38	384.93	378.69	382.35	377.19	1.50	6.90	6.70	2.039	0.081	24	0	*
02/02/21	59.10	53.73	5.37	384.21	378.08	381.69	376.60	1.48	6.90	6.70	2.027	0.079	24	0	*
03/02/21	59.47	53.58	5.89	354.38	348.63	351.78	347.11	1.52	6.90	6.70	2.052	0.081	24	0	*
04/02/21	59.52	53.33	6.19	334.91	329.46	332.19	327.80	1.66	6.90	6.70	2.037	0.088	24	0	*
05/02/21	55.47	50.41	5.06	351.83	346.79	349.41	345.26	1.53	6.90	6.70	1.753	0.077	24	0	*
06/02/21	59.25	52.90	6.35	331.57	326.18	328.76	324.45	1.73	6.90	6.70	2.066	0.091	24	0	*
07/02/21	66.25	56.76	9.49	262.55	257.34	258.96	255.11	2.23	6.90	6.70	2.443	0.127	24	0	*
08/02/21	71.36	60.34	11.02	263.00	257.03	259.03	254.72	2.31	6.90	6.70	2.832	0.139	24	0	*
09/02/21	72.99	61.07	11.92	258.14	252.04	253.97	249.64	2.40	6.90	6.70	3.006	0.146	24	0	*
10/02/21	74.34	61.82	12.52	250.43	244.31	246.35	242.07	2.24	6.90	6.70	3.059	0.138	24	0	*
11/02/21	71.12	59.69	11.43	251.61	245.94	247.95	243.89	2.05	6.90	6.70	2.809	0.122	24	0	*
12/02/21	67.12	56.61	10.51	247.36	242.35	243.94	240.31	2.04	6.90	6.70	2.543	0.115	24	0	*
13/02/21	61.02	54.15	6.87	328.69	323.05	326.05	321.63	1.42	6.90	6.70	2.215	0.077	24	0	*
14/02/21	59.53	53.28	6.25	345.49	339.87	343.11	338.62	1.25	6.90	6.70	2.123	0.067	24	0	*
15/02/21	70.23	59.79	10.44	276.45	270.33	272.97	268.50	1.83	6.90	6.70	2.817	0.109	24	0	*
Итого:				10158.	9968.14	10061.	9912.04	56.10			75.459	3.218	744	0	
Средние:	64.78	56.89	7.89						6.90	6.70					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 39140ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации