

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Садовое Кольцо 13 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х6Е00 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.33	55.11	9.22	362.27	355.51	351.47	346.43	9.08	6.95	3.43	3.302	0.500	24	0	
17/01/21	66.93	56.99	9.94	362.56	355.22	351.58	346.29	8.93	6.95	3.54	3.549	0.508	24	0	
18/01/21	74.46	62.21	12.25	362.89	354.00	351.24	345.01	8.99	6.92	3.91	4.357	0.558	24	0	
19/01/21	77.65	64.63	13.02	363.14	353.53	351.24	344.52	9.01	6.92	4.09	4.627	0.582	24	0	
20/01/21	77.90	64.66	13.24	363.44	353.82	351.51	344.79	9.03	6.91	4.14	4.706	0.583	24	0	
21/01/21	77.75	64.50	13.25	363.38	353.77	351.45	344.73	9.04	6.91	4.09	4.711	0.582	24	0	
22/01/21	76.27	63.72	12.55	363.37	354.05	351.64	345.13	8.92	6.92	3.97	4.466	0.568	24	0	
23/01/21	73.60	61.80	11.80	363.03	354.28	351.54	345.34	8.94	6.95	3.83	4.200	0.552	24	0	
24/01/21	67.72	57.73	9.99	362.39	354.88	351.36	345.93	8.95	6.92	3.55	3.566	0.516	24	0	
25/01/21	60.55	52.42	8.13	361.98	355.89	351.40	346.85	9.04	6.92	3.15	2.919	0.473	24	0	
26/01/21	60.04	51.99	8.05	361.73	355.75	351.16	346.67	9.08	6.91	3.10	2.886	0.471	24	0	
27/01/21	61.15	52.85	8.30	361.68	355.53	351.01	346.35	9.18	6.91	3.17	2.970	0.484	24	0	
28/01/21	62.86	54.04	8.82	361.83	355.33	351.04	346.24	9.09	6.92	3.23	3.159	0.490	24	0	
29/01/21	61.69	53.33	8.36	361.68	355.39	350.98	346.29	9.10	6.92	3.23	2.995	0.484	24	0	
30/01/21	58.04	50.61	7.43	361.12	355.54	350.64	346.43	9.11	6.93	3.10	2.667	0.460	24	0	
31/01/21	57.71	50.36	7.35	361.17	355.63	350.74	346.53	9.10	6.94	3.06	2.638	0.457	24	0	
01/02/21	58.62	51.03	7.59	361.21	355.52	350.79	346.47	9.05	6.93	3.08	2.721	0.461	24	0	
02/02/21	58.19	50.69	7.50	359.27	353.68	348.94	344.70	8.98	6.92	3.08	2.678	0.454	24	0	
03/02/21	60.99	52.64	8.35	360.63	354.51	350.10	345.56	8.95	6.90	3.19	2.983	0.470	24	0	
04/02/21	60.62	52.58	8.04	362.07	355.98	351.58	346.98	9.00	6.91	3.23	2.882	0.472	24	0	
05/02/21	55.53	48.82	6.71	361.62	356.46	351.43	347.43	9.03	6.92	3.00	2.414	0.440	24	0	
06/02/21	59.06	51.20	7.86	361.68	355.86	351.20	346.84	9.02	6.91	3.12	2.815	0.461	24	0	
07/02/21	71.29	60.08	11.21	362.87	354.62	351.54	345.66	8.96	6.89	3.73	3.996	0.538	24	0	
08/02/21	77.46	64.52	12.94	363.70	354.09	351.86	345.14	8.95	6.90	3.54	4.610	0.577	24	0	
09/02/21	77.79	64.48	13.31	363.08	353.43	351.20	344.48	8.95	6.91	2.38	4.736	0.576	24	0	
10/02/21	77.62	64.31	13.31	362.37	352.78	350.56	343.87	8.91	6.91	2.38	4.728	0.572	24	0	
11/02/21	75.32	62.80	12.52	361.79	352.70	350.22	343.81	8.89	6.90	2.37	4.449	0.557	24	0	
12/02/21	67.55	57.30	10.25	361.15	353.69	350.19	344.77	8.92	6.90	2.21	3.653	0.510	24	0	
13/02/21	60.33	52.15	8.18	360.20	354.21	349.75	345.21	9.00	6.91	2.10	2.925	0.468	24	0	
14/02/21	61.39	52.74	8.65	359.80	353.60	349.23	344.62	8.98	6.91	2.09	3.086	0.473	24	0	
15/02/21	73.08	61.28	11.80	361.58	353.03	350.09	344.00	9.03	6.87	2.30	4.193	0.552	24	0	
Итого:				11220.	10992.2	10878.	10713.0	279.21			110.587	15.849	744	0	
Средние:	66.88	56.88	9.99						6.91	3.17					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5806ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации