

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Ленина д.12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169003 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0жА0Е8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.77	54.98	9.79	380.44	382.41	-1.97	3.719	24	0	
17/01/21	66.96	56.41	10.55	380.58	382.72	-2.14	4.011	24	0	
18/01/21	74.62	61.80	12.82	379.86	382.69	-2.83	4.874	24	0	
19/01/21	77.73	64.15	13.58	379.49	382.55	-3.06	5.158	24	0	
20/01/21	77.33	63.61	13.72	375.72	378.68	-2.96	5.158	24	0	
21/01/21	77.53	63.79	13.74	376.03	379.05	-3.02	5.171	24	0	
22/01/21	75.78	62.82	12.96	377.98	380.92	-2.94	4.902	24	0	
23/01/21	73.61	61.02	12.59	371.04	373.76	-2.72	4.669	24	0	
24/01/21	67.59	57.01	10.58	372.04	374.20	-2.16	3.934	24	0	
25/01/21	60.59	51.91	8.68	373.40	375.02	-1.62	3.238	24	0	
26/01/21	59.74	51.22	8.52	374.25	375.77	-1.52	3.185	24	0	
27/01/21	61.01	52.13	8.88	372.31	374.03	-1.72	3.302	24	0	
28/01/21	62.65	53.17	9.48	371.31	373.13	-1.82	3.517	24	0	
29/01/21	62.51	53.38	9.13	372.38	374.10	-1.72	3.391	24	0	
30/01/21	58.00	50.01	7.99	373.17	374.58	-1.41	2.976	24	0	
31/01/21	56.84	49.08	7.76	373.80	375.08	-1.28	2.896	24	0	
01/02/21	57.63	49.61	8.02	374.35	375.74	-1.39	2.996	24	0	
02/02/21	57.49	49.62	7.87	373.90	375.27	-1.37	2.937	24	0	
03/02/21	60.03	51.32	8.71	372.76	374.34	-1.58	3.239	24	0	
04/02/21	62.07	53.08	8.99	371.27	372.95	-1.68	3.335	24	0	
05/02/21	55.15	48.09	7.06	371.20	372.44	-1.24	2.614	24	0	
06/02/21	57.35	49.35	8.00	370.36	371.81	-1.45	2.955	24	0	
07/02/21	69.18	57.77	11.41	371.91	374.24	-2.33	4.241	24	0	
08/02/21	76.80	63.36	13.44	372.89	375.91	-3.02	5.015	24	0	
09/02/21	77.09	63.48	13.61	372.89	375.83	-2.94	5.078	24	0	
10/02/21	77.45	63.75	13.70	372.40	375.47	-3.07	5.106	24	0	
11/02/21	75.47	62.59	12.88	374.44	377.26	-2.82	4.826	24	0	
12/02/21	69.88	58.62	11.26	371.88	374.14	-2.26	4.184	24	0	
13/02/21	58.17	50.14	8.03	365.79	367.18	-1.39	2.934	24	0	
14/02/21	61.90	52.59	9.31	375.77	377.56	-1.79	3.491	24	0	
15/02/21	71.59	59.80	11.79	383.32	385.84	-2.52	4.517	24	0	
Итого:				11598.9	11664.6	-65.74	121.569	744	0	
Средние:	66.59	56.11	10.47							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3675ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации