

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес:

Островского д.35

Тип прибора:

ТСРВ-024

Номер прибора:

903817

Расчетные формулы:

$dt = t1 - t2$

Дата	Теплосистема						
	Тнар, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	Mгв, т	t1-t2, dt(°C)	СП, зима/лето
16.12.20	4.70	0.664	0.000	0.166	0.000	15.39	A32-00 / ТС откл.
17.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.80	A32-00 / ТС откл.
18.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.76	A32-00 / ТС откл.
19.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.90	A32-00 / ТС откл.
20.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	16.55	A32-00 / ТС откл.
21.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	16.78	A32-00 / ТС откл.
22.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	16.28	A32-00 / ТС откл.
23.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	15.16	A32-00 / ТС откл.
24.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.62	A32-00 / ТС откл.
25.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.61	A32-00 / ТС откл.
26.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.31	A32-00 / ТС откл.
27.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.38	A32-00 / ТС откл.
28.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.35	A32-00 / ТС откл.
29.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.21	A32-00 / ТС откл.
30.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.43	A32-00 / ТС откл.
31.12.20	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.54	A32-00 / ТС откл.
01.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.62	A32-00 / ТС откл.
02.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.55	A32-00 / ТС откл.
03.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.49	A32-00 / ТС откл.
04.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.04	A32-00 / ТС откл.
05.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.27	A32-00 / ТС откл.
06.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.23	A32-00 / ТС откл.
07.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.26	A32-00 / ТС откл.
08.01.21	1.13	0.000	0.000	0.000	0.000	40.37	A32-00 / ТС откл.
09.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.17	A32-00 / ТС откл.
10.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.84	A32-00 / ТС откл.
11.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.90	A32-00 / ТС откл.
12.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	16.99	A32-00 / ТС откл.
13.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	17.35	A32-00 / ТС откл.
14.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	16.09	A32-00 / ТС откл.
15.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.83	A32-00 / ТС откл.
Среднее:		0.535	0.000	0.134	0.000	20.24	
Итого:	5.83	0.664	0.000	0.166	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тне + Треж
 738.17 = 0.00 + 0.00 + 738.17 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Островского д.35

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 903817

Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Трубопроводы															
	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа	W3, Гкал	M3, т	t3, (°C)	P3, МПа	W4, Гкал	M4, т	t4, (°C)	P4, МПа
16.12.20	3.303	42.649	75.76	0.73	12.358	204.770	60.36	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	0.000	0.000	70.68	0.73	11.340	199.249	56.88	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	0.000	0.000	70.14	0.73	11.144	197.678	56.38	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	0.000	0.000	73.44	0.73	11.675	199.452	58.54	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	0.000	0.000	77.82	0.74	12.253	200.046	61.26	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	0.000	0.000	78.43	0.73	12.369	200.669	61.65	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	0.000	0.000	77.32	0.73	12.237	200.524	61.03	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	0.000	0.000	74.55	0.73	11.870	199.886	59.39	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	0.000	0.000	73.20	0.73	11.763	200.860	58.57	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	0.000	0.000	73.82	0.73	11.972	202.268	59.20	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	0.000	0.000	72.54	0.73	11.670	200.427	58.23	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	0.000	0.000	72.80	0.73	11.735	200.921	58.41	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	0.000	0.000	73.86	0.73	12.127	203.840	59.51	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	0.000	0.000	73.74	0.73	12.239	205.607	59.53	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	0.000	0.000	73.93	0.73	12.232	205.626	59.49	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	0.000	0.000	73.68	0.73	11.985	202.705	59.13	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	0.000	0.000	74.00	0.73	12.138	204.480	59.37	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	0.000	0.000	74.01	0.73	12.156	204.487	59.46	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	0.000	0.000	73.67	0.73	12.075	204.095	59.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	0.000	0.000	72.14	0.73	11.769	202.583	58.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	0.000	0.000	72.78	0.73	11.886	203.209	58.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	0.000	0.000	72.62	0.73	11.835	202.733	58.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	0.000	0.000	72.32	0.73	11.747	202.358	58.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	0.000	0.000	69.22	0.72	10.811	192.583	56.16	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	0.000	0.000	72.95	0.73	12.119	206.199	58.78	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	0.000	0.000	72.75	0.72	12.147	206.237	58.91	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	0.000	0.000	74.52	0.71	12.069	202.390	59.61	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	0.000	0.000	79.67	0.72	12.448	198.643	62.68	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	0.000	0.000	79.78	0.72	12.327	197.517	62.42	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	0.000	0.000	77.31	0.72	12.447	203.421	61.22	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	0.000	0.000	71.18	0.73	11.683	203.696	57.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	2.661	34.363	74.49	0.72	12.058	202.402	59.54	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Итого:	3.303	42.649			370.625	6259.158			0.000	0.000			0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: $T_{пр} = T_{пит} + T_{отк} + T_{не} + T_{реж}$
 738.17 = 0.00 + 0.00 + 738.17 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес:

Островского д.35

Тип прибора:

ТСРВ-024

Номер прибора:

903817

Расчетные формулы:

$dt = t1 - t2$

Отчет по ХВ				
Дата	Мхв, т	Vхв, м3	tхв, (°C)	Рхв, МПа
16.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
17.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
18.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
19.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
20.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
21.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
22.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
23.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
24.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
25.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
26.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
27.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
28.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
29.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
30.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
31.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
01.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
02.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
03.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
04.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
05.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
06.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
07.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
08.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
09.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
10.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
11.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
12.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
13.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
14.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
15.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
Среднее:	0.000	0.000	0.00	0.10
Итого:	0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Tпр = Tпит + Totк + Tнс + Tреж
 738.17 = 0.00 + 0.00 + 738.17 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /