

корол 17

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Королева д.17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48
 м3/ч M сет. воды= _____ т.сут МГвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48
 м3/ч Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00178584 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0x45B7 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	72.25	58.72	13.53	526.57	520.43	6.14	7.128	24	0	
17/01/21	73.43	59.07	14.36	519.82	513.49	6.33	7.457	24	0	*
18/01/21	78.41	62.16	16.25	523.11	516.49	6.62	8.500	24	0	*
19/01/21	79.84	63.26	16.58	526.19	519.36	6.83	8.753	24	0	*
20/01/21	79.23	62.66	16.57	526.94	519.75	7.19	8.763	24	0	*
21/01/21	77.76	61.37	16.39	521.27	514.77	6.50	8.550	24	0	*
22/01/21	77.70	61.66	16.04	525.36	518.25	7.11	8.457	24	0	*
23/01/21	76.29	60.69	15.60	521.84	515.18	6.66	8.128	24	0	
24/01/21	75.24	61.27	13.97	566.09	558.85	7.24	7.914	24	0	
25/01/21	73.23	60.60	12.63	584.84	576.64	8.20	7.427	24	0	*
26/01/21	72.23	59.51	12.72	553.84	546.36	7.48	7.106	24	0	
27/01/21	72.06	59.07	12.99	537.72	530.70	7.02	7.035	24	0	*
28/01/21	72.74	59.47	13.27	535.71	528.82	6.89	7.172	24	0	
29/01/21	72.91	60.24	12.67	559.22	552.02	7.20	7.163	24	0	*
30/01/21	72.79	60.73	12.06	583.67	576.04	7.63	7.058	24	0	*
31/01/21	72.52	60.54	11.98	583.11	575.46	7.65	6.962	24	0	
01/02/21	72.32	60.33	11.99	581.07	573.33	7.74	6.931	24	0	
02/02/21	72.67	60.91	11.76	597.19	589.32	7.87	7.000	24	0	*
03/02/21	72.94	60.98	11.96	592.58	584.46	8.12	7.093	24	0	*
04/02/21	72.55	60.54	12.01	578.04	570.28	7.76	6.958	24	0	*
05/02/21	72.65	61.54	11.11	627.51	618.97	8.54	6.989	24	0	*
06/02/21	73.18	61.47	11.71	604.25	596.23	8.02	7.092	24	0	*
07/02/21	75.71	61.17	14.54	524.60	517.44	7.16	7.640	24	0	*
08/02/21	77.98	61.43	16.55	497.40	490.84	6.56	8.236	24	0	*
09/02/21	79.89	62.25	17.64	502.76	495.50	7.26	8.846	24	0	*
10/02/21	81.13	63.30	17.83	511.71	504.63	7.08	9.142	24	0	*
11/02/21	78.91	62.55	16.36	531.89	524.31	7.58	8.714	24	0	*
12/02/21	73.46	59.71	13.75	560.61	552.95	7.66	7.707	24	0	*
13/02/21	66.41	54.58	11.83	476.65	471.00	5.65	5.631	24	0	
14/02/21	66.38	54.28	12.10	522.89	516.46	6.43	6.311	24	0	
15/02/21	71.37	57.10	14.27	497.31	491.51	5.80	7.108	24	0	*
Итого:				16901.7	16679.8	221.92	234.971	744	0	
Средние:	74.39	60.42	13.96							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6217ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации