

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 20 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00177887 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x551C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.07	61.81	10.26	534.58	522.21	530.03	520.63	1.58	8.08	1.00	5.426	0.097	24	0	
17/12/20	66.25	57.36	8.89	534.31	523.69	528.67	520.53	3.16	7.46	1.00	4.721	0.181	24	0	
18/12/20	67.91	58.69	9.22	534.70	523.59	529.18	520.67	2.92	6.88	1.00	4.889	0.171	24	0	
19/12/20	72.18	61.66	10.52	534.38	521.95	529.10	519.76	2.19	5.73	1.00	5.539	0.135	24	0	
20/12/20	77.77	65.76	12.01	533.62	519.46	529.68	519.17	0.29	5.25	1.00	6.287	0.019	24	0	
21/12/20	78.04	65.90	12.14	533.64	519.33	529.84	519.31	0.02	5.37	1.00	6.355	0.001	24	0	
22/12/20	76.66	65.01	11.65	534.74	520.84	530.60	520.28	0.56	5.11	1.00	6.114	0.036	24	0	
23/12/20	70.62	60.68	9.94	534.44	522.45	529.47	520.39	2.06	4.80	1.03	5.233	0.125	24	0	
24/12/20	67.88	58.58	9.30	534.22	523.11	528.88	520.42	2.69	4.69	1.05	4.901	0.157	24	0	
25/12/20	68.09	58.79	9.30	534.12	522.90	528.77	520.21	2.69	4.60	1.08	4.899	0.158	24	0	
26/12/20	67.62	58.35	9.27	533.82	522.77	528.65	520.24	2.53	4.28	1.10	4.875	0.147	24	0	
27/12/20	66.38	57.45	8.93	533.74	523.05	528.37	520.24	2.81	3.77	1.13	4.697	0.161	24	0	
28/12/20	64.69	56.25	8.44	533.76	523.54	528.20	520.35	3.19	3.35	1.17	4.440	0.179	24	0	
29/12/20	65.64	56.89	8.75	533.23	522.75	527.93	519.90	2.85	3.40	1.18	4.592	0.162	24	0	
30/12/20	69.60	59.86	9.74	533.75	522.06	528.99	520.18	1.88	3.47	1.16	5.104	0.112	24	0	
31/12/20	71.28	61.23	10.05	533.70	521.53	529.19	519.99	1.54	3.28	1.04	5.259	0.094	24	0	
01/01/21	68.37	59.01	9.36	533.66	522.36	528.90	520.27	2.09	3.33	1.13	4.913	0.123	24	0	
02/01/21	67.98	58.76	9.22	533.68	522.53	528.97	520.46	2.07	3.43	1.22	4.840	0.121	24	0	
03/01/21	67.64	58.39	9.25	533.36	522.30	528.74	520.34	1.96	3.47	1.24	4.852	0.114	24	0	
04/01/21	66.44	57.50	8.94	533.08	522.34	528.49	520.33	2.01	3.40	1.27	4.689	0.115	24	0	
05/01/21	65.33	56.59	8.74	532.90	522.53	528.11	520.19	2.34	3.21	1.40	4.580	0.132	24	0	
06/01/21	65.70	56.76	8.94	532.66	522.21	528.01	520.02	2.19	3.32	1.46	4.687	0.124	24	0	
07/01/21	67.89	58.42	9.47	533.09	521.96	528.71	520.31	1.65	3.24	1.44	4.960	0.096	24	0	
08/01/21	67.91	58.45	9.46	533.78	522.61	529.33	520.93	1.68	3.24	1.47	4.959	0.098	24	0	
09/01/21	66.34	57.38	8.96	533.80	523.06	529.20	521.06	2.00	3.25	1.50	4.701	0.114	24	0	
10/01/21	64.72	56.23	8.49	534.13	523.89	529.38	521.46	2.43	3.29	1.58	4.461	0.136	24	0	
11/01/21	70.82	60.62	10.20	534.82	522.68	530.66	521.59	1.09	3.13	2.16	5.342	0.066	24	0	
12/01/21	79.70	67.26	12.44	536.44	521.50	533.00	522.01	-0.51	3.17	2.19	6.498	-0.034	24	0	
13/01/21	79.10	66.77	12.33	536.50	521.73	532.90	522.08	-0.35	3.14	2.21	6.446	-0.023	24	0	
14/01/21	73.85	63.01	10.84	538.09	524.97	533.80	524.04	0.93	2.98	2.24	5.695	0.058	24	0	
15/01/21	64.39	55.92	8.47	537.89	527.70	531.88	524.12	3.58	2.97	2.38	4.473	0.200	24	0	
Итого:				16562.	16199.6	16415.	16141.4	58.12			159.427	3.375	744	0	
Средние:	69.64	59.84	9.79						4.13	1.34					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5185ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____