

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Герцена 24

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718979
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.12.20	25.847	348.620	74.02	0.59	20.091	342.322	58.57	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	23.199	348.957	66.36	0.59	18.403	342.586	53.59	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	23.902	350.805	68.01	0.59	18.898	344.414	54.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	24.401	348.427	69.92	0.59	19.134	342.076	55.82	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	26.967	346.636	77.67	0.59	20.692	340.372	60.68	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	27.071	346.368	78.03	0.59	20.726	340.132	60.82	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	26.885	347.849	77.16	0.59	20.666	341.583	60.38	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	25.401	349.037	72.64	0.59	19.821	342.681	57.71	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	23.775	348.986	68.00	0.59	18.762	342.591	54.64	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	23.812	349.318	68.05	0.59	18.808	342.907	54.72	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	23.721	349.074	67.83	0.59	18.724	342.630	54.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	23.439	348.111	67.21	0.59	18.499	341.654	54.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	22.630	348.798	64.76	0.59	18.039	342.301	52.57	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	22.757	349.212	65.05	0.59	18.117	342.709	52.74	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	24.005	349.662	68.53	0.59	18.861	343.235	54.82	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	25.152	348.927	71.96	0.59	19.642	342.552	57.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	24.059	348.827	68.85	0.59	18.951	342.434	55.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	23.794	348.911	68.07	0.59	18.789	342.529	54.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	23.665	348.701	67.75	0.59	18.677	342.306	54.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	23.455	348.776	67.13	0.59	18.543	342.371	54.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	22.858	348.940	65.39	0.59	18.152	342.527	52.87	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	22.803	348.350	65.34	0.59	18.094	341.960	52.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	23.641	348.223	67.77	0.59	18.573	341.890	54.20	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	23.751	348.741	67.98	0.59	18.668	342.390	54.40	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	23.496	349.191	67.17	0.59	18.562	342.825	54.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	22.737	350.130	64.82	0.59	18.132	343.745	52.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	23.671	349.348	67.65	0.59	18.638	343.012	54.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	27.651	347.916	79.35	0.59	21.193	341.756	61.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	27.561	346.354	79.45	0.59	21.071	340.172	61.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	26.707	348.303	76.56	0.59	20.596	342.027	60.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	23.105	353.789	65.18	0.59	18.420	347.318	52.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	24.384	348.816	69.80		19.127	342.452	55.74		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	755.916	10813.286			592.942	10616.009			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Герцена 24

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718979
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
16.12.20	24.00	5.755	0.000	6.297	0.00
17.12.20	24.00	4.796	0.000	6.371	0.00
18.12.20	24.00	5.004	0.000	6.391	0.00
19.12.20	24.00	5.266	0.000	6.351	0.00
20.12.20	24.00	6.275	0.000	6.264	0.00
21.12.20	24.00	6.345	0.000	6.235	0.00
22.12.20	24.00	6.219	0.000	6.267	0.00
23.12.20	24.00	5.580	0.000	6.357	0.00
24.12.20	24.00	5.012	0.000	6.395	0.00
25.12.20	24.00	5.004	0.000	6.410	0.00
26.12.20	24.00	4.997	0.000	6.444	0.00
27.12.20	24.00	4.940	0.000	6.457	0.00
28.12.20	24.00	4.591	0.000	6.497	0.00
29.12.20	24.00	4.641	0.000	6.502	0.00
30.12.20	24.00	5.144	0.000	6.427	0.00
31.12.20	24.00	5.511	0.000	6.374	0.00
01.01.21	24.00	5.107	0.000	6.394	0.00
02.01.21	24.00	5.004	0.000	6.381	0.00
03.01.21	24.00	4.988	0.000	6.396	0.00
04.01.21	24.00	4.911	0.000	6.404	0.00
05.01.21	24.00	4.706	0.000	6.413	0.00
06.01.21	24.00	4.710	0.000	6.390	0.00
07.01.21	24.00	5.068	0.000	6.333	0.00
08.01.21	24.00	5.083	0.000	6.350	0.00
09.01.21	24.00	4.933	0.000	6.365	0.00
10.01.21	24.00	4.604	0.000	6.385	0.00
11.01.21	24.00	5.033	0.000	6.337	0.00
12.01.21	24.00	6.458	0.000	6.160	0.00
13.01.21	24.00	6.490	0.000	6.183	0.00
14.01.21	24.00	6.111	0.000	6.276	0.00
15.01.21	24.00	4.685	0.000	6.471	0.00
Среднее:		5.257	0.000	6.364	0.000
Итого:	744.00	162.974	0.000	197.278	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /