

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Луночарского д.4 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00166967 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0хАВАД ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.03	60.60	15.43	402.45	405.71	-3.26	6.207	24	0	
17/12/20	70.98	57.22	13.76	396.35	399.80	-3.45	5.450	24	0	
18/12/20	70.57	57.02	13.55	397.74	401.17	-3.43	5.387	24	0	
19/12/20	74.01	59.15	14.86	395.57	398.96	-3.39	5.877	24	0	
20/12/20	78.29	61.56	16.73	391.09	394.37	-3.28	6.547	24	0	
21/12/20	78.87	61.82	17.05	390.56	393.70	-3.14	6.662	24	0	
22/12/20	77.68	61.09	16.59	389.17	392.42	-3.25	6.460	24	0	
23/12/20	74.83	59.53	15.30	389.46	392.71	-3.25	5.959	24	0	
24/12/20	73.64	58.94	14.70	392.89	396.11	-3.22	5.773	24	0	
25/12/20	74.22	59.47	14.75	393.94	397.14	-3.20	5.809	24	0	
26/12/20	72.89	58.40	14.49	391.64	394.95	-3.31	5.672	24	0	
27/12/20	73.15	58.64	14.51	392.37	395.71	-3.34	5.690	24	0	
28/12/20	74.33	59.89	14.44	398.80	401.99	-3.19	5.755	24	0	
29/12/20	74.14	59.72	14.42	395.04	398.18	-3.14	5.697	24	0	
30/12/20	74.31	59.66	14.65	393.84	397.03	-3.19	5.770	24	0	
31/12/20	74.08	59.51	14.57	394.34	397.58	-3.24	5.745	24	0	
01/01/21	74.41	59.73	14.68	394.54	397.74	-3.20	5.793	24	0	
02/01/21	74.43	59.83	14.60	394.53	397.77	-3.24	5.756	24	0	
03/01/21	74.01	59.45	14.56	393.42	396.68	-3.26	5.729	24	0	
04/01/21	72.49	58.42	14.07	393.62	396.92	-3.30	5.541	24	0	
05/01/21	73.14	58.86	14.28	393.78	397.08	-3.30	5.626	24	0	
06/01/21	72.98	58.62	14.36	392.94	396.22	-3.28	5.641	24	0	
07/01/21	72.69	58.31	14.38	392.99	396.23	-3.24	5.645	24	0	
08/01/21	70.61	56.86	13.75	387.63	390.98	-3.35	5.324	24	0	
09/01/21	73.34	59.69	13.65	424.29	427.90	-3.61	5.788	24	0	
10/01/21	73.11	59.84	13.27	424.63	428.33	-3.70	5.635	24	0	
11/01/21	75.22	60.85	14.37	414.18	417.94	-3.76	5.953	24	0	
12/01/21	80.21	63.69	16.52	402.84	406.27	-3.43	6.662	24	0	
13/01/21	80.30	63.30	17.00	400.72	404.10	-3.38	6.815	24	0	
14/01/21	77.55	61.92	15.63	414.06	417.55	-3.49	6.474	24	0	
15/01/21	71.50	58.19	13.31	419.59	423.37	-3.78	5.582	24	0	
Итого:				12349.0	12452.6	-103.60	182.424	744	0	
Средние:	74.45	59.67	14.78							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5154ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____