

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое Кольцо 9 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00182781 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7873 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.11	58.04	14.07	123.48	120.59	123.47	121.53	-0.94	6.90	6.70	1.699	-0.055	24	0	*
17/12/20	66.28	54.07	12.21	123.47	120.96	123.47	121.84	-0.88	6.90	6.70	1.476	-0.048	24	0	*
18/12/20	67.94	55.34	12.60	123.43	120.79	123.44	121.76	-0.97	6.90	6.70	1.522	-0.054	24	0	*
19/12/20	72.17	57.97	14.20	123.41	120.50	123.40	121.51	-1.01	6.90	6.70	1.707	-0.059	24	0	*
20/12/20	77.77	61.59	16.18	123.26	119.90	123.27	121.11	-1.21	6.90	6.70	1.944	-0.074	24	0	*
21/12/20	78.05	61.73	16.32	123.28	119.92	123.28	121.12	-1.20	6.90	6.70	1.956	-0.074	24	0	*
22/12/20	76.67	61.05	15.62	123.53	120.32	123.52	121.36	-1.04	6.90	6.70	1.880	-0.063	24	0	*
23/12/20	70.67	57.26	13.41	123.57	120.82	123.57	121.70	-0.88	6.90	6.70	1.618	-0.050	24	0	*
24/12/20	67.90	55.28	12.62	123.53	120.89	123.53	121.85	-0.96	6.90	6.70	1.522	-0.053	24	0	*
25/12/20	68.11	55.48	12.63	123.54	120.90	123.54	121.86	-0.96	6.90	6.70	1.526	-0.053	24	0	*
26/12/20	67.64	55.11	12.53	123.47	120.83	123.48	121.80	-0.97	6.90	6.70	1.516	-0.053	24	0	*
27/12/20	66.43	54.33	12.10	123.46	120.94	123.46	121.78	-0.84	6.90	6.70	1.464	-0.046	24	0	*
28/12/20	64.73	53.28	11.45	123.51	121.11	123.51	121.82	-0.71	6.90	6.70	1.385	-0.038	24	0	*
29/12/20	65.66	53.72	11.94	123.46	121.03	123.46	121.78	-0.75	6.90	6.70	1.446	-0.040	24	0	*
30/12/20	69.61	56.39	13.22	123.48	120.76	123.48	121.71	-0.95	6.90	6.70	1.597	-0.054	24	0	*
31/12/20	71.31	57.75	13.56	123.49	120.69	123.49	121.57	-0.88	6.90	6.70	1.635	-0.051	24	0	*
01/01/21	68.40	55.77	12.63	123.52	120.92	123.53	121.75	-0.83	6.90	6.70	1.527	-0.046	24	0	*
02/01/21	68.01	55.48	12.53	123.52	120.88	123.51	121.83	-0.95	6.90	6.70	1.513	-0.053	24	0	*
03/01/21	67.66	55.16	12.50	123.49	120.85	123.49	121.81	-0.96	6.90	6.70	1.509	-0.053	24	0	*
04/01/21	66.48	54.35	12.13	123.50	120.99	123.50	121.82	-0.83	6.90	6.70	1.466	-0.045	24	0	*
05/01/21	65.37	53.60	11.77	123.45	121.05	123.46	121.78	-0.73	6.90	6.70	1.421	-0.039	24	0	*
06/01/21	65.73	53.76	11.97	123.42	120.99	123.42	121.74	-0.75	6.90	6.70	1.445	-0.040	24	0	*
07/01/21	67.92	55.18	12.74	123.54	120.90	123.54	121.86	-0.96	6.90	6.70	1.542	-0.053	24	0	*
08/01/21	67.93	55.23	12.70	123.66	121.02	123.66	121.98	-0.96	6.90	6.70	1.537	-0.053	24	0	*
09/01/21	66.38	54.33	12.05	123.66	121.16	123.65	121.97	-0.81	6.90	6.70	1.459	-0.044	24	0	*
10/01/21	64.75	53.32	11.43	123.80	121.40	123.81	122.13	-0.73	6.90	6.70	1.385	-0.039	24	0	*
11/01/21	70.80	57.18	13.62	123.72	120.94	123.71	121.83	-0.89	6.90	6.70	1.647	-0.051	24	0	*
12/01/21	79.69	63.22	16.47	123.63	120.27	123.63	121.43	-1.16	6.90	6.70	1.981	-0.073	24	0	*
13/01/21	79.10	62.63	16.47	123.52	120.16	123.53	121.37	-1.21	6.90	6.70	1.981	-0.076	24	0	*
14/01/21	73.89	59.23	14.66	123.73	120.71	123.73	121.74	-1.03	6.90	6.70	1.770	-0.061	24	0	*
15/01/21	64.44	52.76	11.68	123.72	121.39	123.72	122.10	-0.71	6.90	6.70	1.415	-0.037	24	0	*
Итого:				3829.2	3744.58	3829.2	3773.24	-28.66			49.491	-1.628	744	0	
Средние:	69.66	56.43	13.22						6.90	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 20423ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации