

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Гаражная 5 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА6С5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.78	57.02	14.76	221.66	216.58	222.38	219.00	0.00	-2.42	6.98	5.56	3.203	-0.138	24	0	*
17/12/20	66.22	53.38	12.84	221.26	216.88	222.30	219.29	0.00	-2.41	6.97	5.55	2.789	-0.129	24	0	*
18/12/20	67.85	54.61	13.24	221.22	216.65	222.27	219.15	0.00	-2.50	6.95	5.52	2.874	-0.136	24	0	*
19/12/20	72.38	57.27	15.11	221.47	216.31	222.23	218.83	0.00	-2.52	6.97	5.54	3.273	-0.144	24	0	*
20/12/20	77.70	60.43	17.27	221.72	215.85	222.00	218.26	0.00	-2.41	6.99	5.57	3.733	-0.146	24	0	*
21/12/20	77.96	60.52	17.44	221.78	215.84	222.06	218.28	0.00	-2.44	6.96	5.53	3.771	-0.148	24	0	*
22/12/20	76.55	59.84	16.71	221.97	216.26	222.40	218.78	0.00	-2.52	6.96	5.52	3.619	-0.151	24	0	*
23/12/20	70.34	56.15	14.19	221.55	216.65	222.42	219.19	0.00	-2.54	6.96	5.52	3.078	-0.142	24	0	*
24/12/20	67.80	54.45	13.35	221.34	216.78	222.42	219.30	0.00	-2.52	6.97	5.53	2.895	-0.137	24	0	*
25/12/20	68.02	54.64	13.38	221.41	216.85	222.45	219.33	0.00	-2.48	6.98	5.55	2.904	-0.135	24	0	*
26/12/20	67.55	54.28	13.27	221.27	216.71	222.36	219.24	0.00	-2.53	6.98	5.55	2.882	-0.137	24	0	*
27/12/20	66.24	53.45	12.79	221.10	216.76	222.27	219.27	0.00	-2.51	6.98	5.55	2.776	-0.134	24	0	*
28/12/20	64.65	52.52	12.13	221.10	216.89	222.36	219.48	0.00	-2.59	6.98	5.55	2.632	-0.136	24	0	*
29/12/20	65.68	53.08	12.60	221.18	216.82	222.30	219.38	0.00	-2.56	7.00	5.56	2.735	-0.136	24	0	*
30/12/20	69.64	55.58	14.06	221.44	216.68	222.34	219.13	0.00	-2.45	7.00	5.56	3.053	-0.136	24	0	*
31/12/20	71.13	56.73	14.40	221.61	216.61	222.43	219.13	0.00	-2.52	7.00	5.56	3.123	-0.143	24	0	*
01/01/21	68.27	54.86	13.41	221.48	216.82	222.48	219.36	0.00	-2.54	7.00	5.57	2.914	-0.139	24	0	*
02/01/21	67.92	54.57	13.35	221.40	216.84	222.43	219.31	0.00	-2.47	6.99	5.55	2.898	-0.135	24	0	*
03/01/21	67.57	54.29	13.28	221.35	216.79	222.36	219.24	0.00	-2.45	6.99	5.55	2.882	-0.133	24	0	*
04/01/21	66.32	53.57	12.75	221.34	216.92	222.40	219.41	0.00	-2.49	6.98	5.54	2.770	-0.133	24	0	*
05/01/21	65.28	52.86	12.42	221.18	216.86	222.27	219.39	0.00	-2.53	6.99	5.54	2.694	-0.134	24	0	*
06/01/21	65.72	52.96	12.76	221.13	216.77	222.20	219.29	0.00	-2.52	6.98	5.54	2.769	-0.133	24	0	*
07/01/21	67.82	54.38	13.44	221.42	216.86	222.38	219.26	0.00	-2.40	6.99	5.54	2.918	-0.130	24	0	*
08/01/21	67.85	54.39	13.46	221.57	217.01	222.56	219.44	0.00	-2.43	6.99	5.53	2.920	-0.132	24	0	*
09/01/21	66.19	53.47	12.72	221.46	217.10	222.53	219.55	0.00	-2.45	7.00	5.54	2.767	-0.131	24	0	*
10/01/21	64.67	52.52	12.15	221.62	217.43	222.80	219.92	0.00	-2.49	7.13	5.55	2.643	-0.131	24	0	*
11/01/21	71.14	56.48	14.66	221.93	216.86	222.70	219.41	0.00	-2.55	7.16	5.55	3.185	-0.144	24	0	*
12/01/21	79.64	62.01	17.63	222.40	216.18	222.64	218.75	0.00	-2.57	7.07	5.61	3.817	-0.159	24	0	*
13/01/21	78.98	61.35	17.63	222.22	216.16	222.49	218.65	0.00	-2.49	7.03	5.59	3.818	-0.153	24	0	*
14/01/21	73.47	57.97	15.50	222.13	216.78	222.79	219.29	0.00	-2.51	6.95	5.50	3.363	-0.145	24	0	*
15/01/21	64.27	51.99	12.28	221.50	217.37	222.71	219.90	0.00	-2.53	6.97	5.51	2.673	-0.131	24	0	*
Итого:				6867.2	6717.87	6894.7	6795.21	0.00	-77.34			94.371	-4.291	744	0	
Средние:	69.56	55.53	14.03							6.99	5.54					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5226ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_