

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр 40 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00178765 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5Е7А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/01/21	67.97	53.96	14.01	252.74	247.42	250.34	246.93	0.00	0.49	6.20	6.00	3.465	0.026	24	0	*	0.0000
17/01/21	68.88	54.47	14.41	253.10	247.71	250.63	247.17	0.00	0.54	6.20	6.00	3.567	0.029	24	0	*	0.0000
18/01/21	74.23	57.68	16.55	257.77	251.50	256.10	252.17	0.00	-0.67	6.20	6.00	4.157	-0.039	24	0	*	0.0000
19/01/21	74.32	57.71	16.61	254.74	248.50	253.05	249.13	0.00	-0.63	6.20	6.00	4.127	-0.036	24	0	*	0.0000
20/01/21	72.16	55.25	16.91	236.48	230.99	235.05	231.73	0.00	-0.74	6.20	6.00	3.905	-0.041	24	0	*	0.0000
21/01/21	70.92	53.83	17.09	230.31	225.14	229.22	226.14	0.00	-1.00	6.20	6.00	3.845	-0.054	24	0	*	0.0000
22/01/21	69.99	54.18	15.81	241.45	236.17	240.44	237.16	0.00	-0.99	6.20	6.00	3.733	-0.054	24	0	*	0.0000
23/01/21	67.69	52.59	15.10	240.31	235.31	238.39	235.29	0.00	0.02	6.20	6.00	3.550	0.001	24	0	*	0.0000
24/01/21	67.21	52.67	14.54	238.83	233.94	237.09	234.02	0.00	-0.08	6.20	6.00	3.399	-0.004	24	0	*	0.0000
25/01/21	62.35	51.00	11.35	273.91	269.02	272.49	269.16	0.00	-0.14	6.20	6.00	3.050	-0.007	24	0	*	0.0000
26/01/21	60.56	50.80	9.76	312.67	307.40	310.43	306.66	0.00	0.74	6.20	6.00	2.994	0.038	24	0	*	0.0000
27/01/21	62.60	52.40	10.20	317.28	311.60	315.24	311.20	0.00	0.40	6.20	6.00	3.180	0.021	24	0	*	0.0000
28/01/21	63.92	52.87	11.05	300.88	295.30	298.62	294.75	0.00	0.55	6.20	6.00	3.258	0.029	24	0	*	0.0000
29/01/21	62.74	52.14	10.60	293.90	288.62	292.15	288.44	0.00	0.18	6.20	6.00	3.055	0.009	24	0	*	0.0000
30/01/21	58.46	49.45	9.01	307.87	303.00	305.10	301.64	0.00	1.36	6.20	6.00	2.728	0.067	24	0	*	0.0000
31/01/21	57.70	48.88	8.82	306.91	302.18	304.06	300.66	0.00	1.52	6.20	6.00	2.662	0.074	24	0	*	0.0000
01/02/21	58.53	49.44	9.09	308.06	303.23	306.09	302.57	0.00	0.66	6.20	6.00	2.752	0.033	24	0	*	0.0000
02/02/21	58.69	49.63	9.06	310.00	305.08	307.62	304.06	0.00	1.02	6.20	6.00	2.761	0.051	24	0	*	0.0000
03/02/21	60.93	50.77	10.16	294.86	289.83	293.24	289.71	0.00	0.12	6.20	6.00	2.944	0.006	24	0	*	0.0000
04/02/21	62.48	51.73	10.75	286.80	281.68	285.11	281.54	0.00	0.14	6.20	6.00	3.026	0.007	24	0	*	0.0000
05/02/21	56.65	48.06	8.59	289.72	285.41	287.85	284.72	0.00	0.69	6.20	6.00	2.447	0.033	24	0	*	0.0000
06/02/21	59.07	48.71	10.36	274.46	269.99	272.18	269.18	0.00	0.81	6.20	6.00	2.792	0.039	24	0	*	0.0000
07/02/21	68.72	54.04	14.68	247.81	242.55	245.67	242.33	0.00	0.22	6.20	6.00	3.560	0.012	24	0	*	0.0000
08/02/21	73.25	56.48	16.77	249.92	243.95	248.26	244.62	0.00	-0.67	6.20	6.00	4.092	-0.038	24	0	*	0.0000
09/02/21	73.45	56.25	17.20	247.44	241.51	246.70	243.08	0.00	-1.57	6.20	6.00	4.150	-0.088	24	0	*	0.0000
10/02/21	73.38	56.12	17.26	245.36	239.49	244.70	241.10	0.00	-1.61	6.20	6.00	4.132	-0.090	24	0	*	0.0000
11/02/21	70.29	54.41	15.88	246.65	241.19	245.91	242.52	0.00	-1.33	6.20	6.00	3.828	-0.072	24	0	*	0.0000
12/02/21	65.67	51.58	14.09	246.04	241.24	245.34	242.29	0.00	-1.05	6.20	6.00	3.396	-0.054	24	0	*	0.0000
13/02/21	60.34	49.27	11.07	265.81	261.31	263.82	260.83	0.00	0.48	6.20	6.00	2.890	0.024	24	0	*	0.0000
14/02/21	62.00	51.07	10.93	287.24	282.20	285.06	281.58	0.00	0.62	6.20	6.00	3.082	0.032	24	0	*	0.0000
15/02/21	68.84	54.43	14.41	260.12	254.55	258.61	255.03	0.00	-0.48	6.20	6.00	3.666	-0.026	24	0	*	0.0000
Итого:				8379.4	8217.01	8324.5	8217.41	0.00	-0.40			104.193	-0.072	744	0		0.0000
Средние:	65.61	52.64	12.97							6.20	6.00						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 37103ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____