

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСРВ-024  
 Номер прибора: 903820  
 Расчетные формулы:  $dt = t1 - t2$

| Дата     | Теплосистема |           |           |        |        |               |                   |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|---------------|-------------------|
|          | Тнар, ч      | Втс, Гкал | Втв, Гкал | Мтс, т | Мтв, т | t1-t2, dt(°C) | СП, зима/лето     |
| 16.01.21 | 24.00        | 3.025     | 0.000     | 0.923  | 0.000  | 13.26         | A32-00 / ТС откл. |
| 17.01.21 | 24.00        | 3.270     | 0.000     | 0.884  | 0.000  | 14.40         | A32-00 / ТС откл. |
| 18.01.21 | 24.00        | 3.961     | 0.000     | 0.845  | 0.000  | 17.57         | A32-00 / ТС откл. |
| 19.01.21 | 24.00        | 4.200     | 0.000     | 0.829  | 0.000  | 18.52         | A32-00 / ТС откл. |
| 20.01.21 | 24.00        | 4.235     | 0.000     | 0.818  | 0.000  | 18.79         | A32-00 / ТС откл. |
| 21.01.21 | 24.00        | 4.225     | 0.000     | 0.816  | 0.000  | 18.90         | A32-00 / ТС откл. |
| 22.01.21 | 24.00        | 4.019     | 0.000     | 0.808  | 0.000  | 17.96         | A32-00 / ТС откл. |
| 23.01.21 | 24.00        | 3.785     | 0.000     | 0.805  | 0.000  | 16.89         | A32-00 / ТС откл. |
| 24.01.21 | 24.00        | 3.215     | 0.000     | 0.870  | 0.000  | 14.31         | A32-00 / ТС откл. |
| 25.01.21 | 24.00        | 2.648     | 0.000     | 0.926  | 0.000  | 11.67         | A32-00 / ТС откл. |
| 26.01.21 | 24.00        | 2.653     | 0.000     | 0.962  | 0.000  | 11.65         | A32-00 / ТС откл. |
| 27.01.21 | 24.00        | 2.738     | 0.000     | 0.966  | 0.000  | 11.94         | A32-00 / ТС откл. |
| 28.01.21 | 24.00        | 2.908     | 0.000     | 0.943  | 0.000  | 12.85         | A32-00 / ТС откл. |
| 29.01.21 | 24.00        | 2.754     | 0.000     | 0.962  | 0.000  | 12.15         | A32-00 / ТС откл. |
| 30.01.21 | 24.00        | 2.461     | 0.000     | 0.978  | 0.000  | 10.93         | A32-00 / ТС откл. |
| 31.01.21 | 24.00        | 2.434     | 0.000     | 0.952  | 0.000  | 10.81         | A32-00 / ТС откл. |
| 01.02.21 | 24.00        | 2.537     | 0.000     | 0.963  | 0.000  | 11.26         | A32-00 / ТС откл. |
| 02.02.21 | 24.00        | 2.499     | 0.000     | 0.975  | 0.000  | 11.06         | A32-00 / ТС откл. |
| 03.02.21 | 24.00        | 2.763     | 0.000     | 0.948  | 0.000  | 12.28         | A32-00 / ТС откл. |
| 04.02.21 | 24.00        | 2.668     | 0.000     | 0.969  | 0.000  | 11.81         | A32-00 / ТС откл. |
| 05.02.21 | 24.00        | 2.258     | 0.000     | 1.005  | 0.000  | 9.89          | A32-00 / ТС откл. |
| 06.02.21 | 24.00        | 2.620     | 0.000     | 0.949  | 0.000  | 11.63         | A32-00 / ТС откл. |
| 07.02.21 | 24.00        | 3.648     | 0.000     | 0.866  | 0.000  | 16.27         | A32-00 / ТС откл. |
| 08.02.21 | 24.00        | 4.170     | 0.000     | 0.819  | 0.000  | 18.61         | A32-00 / ТС откл. |
| 09.02.21 | 24.00        | 4.249     | 0.000     | 0.804  | 0.000  | 19.16         | A32-00 / ТС откл. |
| 10.02.21 | 24.00        | 4.241     | 0.000     | 0.800  | 0.000  | 19.17         | A32-00 / ТС откл. |
| 11.02.21 | 24.00        | 3.997     | 0.000     | 0.798  | 0.000  | 18.04         | A32-00 / ТС откл. |
| 12.02.21 | 24.00        | 3.285     | 0.000     | 0.851  | 0.000  | 14.81         | A32-00 / ТС откл. |
| 13.02.21 | 24.00        | 2.635     | 0.000     | 0.919  | 0.000  | 11.85         | A32-00 / ТС откл. |
| 14.02.21 | 24.00        | 2.793     | 0.000     | 0.918  | 0.000  | 12.59         | A32-00 / ТС откл. |
| 15.02.21 | 24.00        | 3.777     | 0.000     | 0.844  | 0.000  | 17.05         | A32-00 / ТС откл. |
| Среднее: |              | 3.248     | 0.000     | 0.894  | 0.000  | 14.45         |                   |
| Итого:   | 744.00       | 100.673   | 0.000     | 27.716 | 0.000  |               |                   |

Суммарное время аварийных ситуаций:  $T_{пр} = T_{пит} + T_{отк} + T_{не} + T_{реж}$   
 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 903820

Расчетные формулы: dt = t1 - t2

| Дата     | Трубопроводы |          |          |         |          |          |          |         |          |       |          |         |          |       |          |         |
|----------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|---------|
|          | W1, Гкал     | M1, т    | t1, (°C) | P1, МПа | W2, Гкал | M2, т    | t2, (°C) | P2, МПа | W3, Гкал | M3, т | t3, (°C) | P3, МПа | W4, Гкал | M4, т | t4, (°C) | P4, МПа |
| 16.01.21 | 14.336       | 224.826  | 63.78    | 0.00    | 11.311   | 223.903  | 50.52    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 17.01.21 | 14.862       | 223.961  | 66.38    | 0.00    | 11.592   | 223.077  | 51.97    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 18.01.21 | 16.415       | 222.638  | 73.73    | 0.00    | 12.453   | 221.793  | 56.15    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 19.01.21 | 17.201       | 224.073  | 76.78    | 0.00    | 13.001   | 223.244  | 58.25    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 20.01.21 | 17.152       | 222.724  | 77.02    | 0.00    | 12.917   | 221.906  | 58.22    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 21.01.21 | 16.988       | 221.002  | 76.88    | 0.00    | 12.763   | 220.186  | 57.97    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 22.01.21 | 16.671       | 221.121  | 75.40    | 0.00    | 12.651   | 220.313  | 57.43    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 23.01.21 | 16.113       | 221.404  | 72.80    | 0.00    | 12.329   | 220.599  | 55.90    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 24.01.21 | 14.841       | 221.683  | 66.97    | 0.00    | 11.626   | 220.813  | 52.66    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 25.01.21 | 13.410       | 223.365  | 60.05    | 0.00    | 10.762   | 222.439  | 48.38    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 26.01.21 | 13.355       | 224.067  | 59.61    | 0.00    | 10.701   | 223.105  | 47.96    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 27.01.21 | 13.674       | 225.553  | 60.63    | 0.00    | 10.936   | 224.587  | 48.69    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 28.01.21 | 13.895       | 222.872  | 62.36    | 0.00    | 10.987   | 221.930  | 49.50    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 29.01.21 | 13.622       | 222.953  | 61.11    | 0.00    | 10.869   | 221.992  | 48.96    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 30.01.21 | 12.747       | 221.296  | 57.61    | 0.00    | 10.285   | 220.318  | 46.68    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 31.01.21 | 12.680       | 221.385  | 57.29    | 0.00    | 10.245   | 220.434  | 46.48    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 01.02.21 | 12.891       | 221.598  | 58.18    | 0.00    | 10.353   | 220.635  | 46.92    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 02.02.21 | 12.827       | 222.263  | 57.73    | 0.00    | 10.328   | 221.288  | 46.67    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 03.02.21 | 13.399       | 221.361  | 60.54    | 0.00    | 10.636   | 220.413  | 48.25    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 04.02.21 | 13.346       | 222.284  | 60.06    | 0.00    | 10.678   | 221.315  | 48.25    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 05.02.21 | 12.349       | 224.158  | 55.11    | 0.00    | 10.091   | 223.153  | 45.21    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 06.02.21 | 13.013       | 221.577  | 58.73    | 0.00    | 10.392   | 220.628  | 47.10    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 07.02.21 | 15.637       | 221.316  | 70.65    | 0.00    | 11.989   | 220.450  | 54.38    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 08.02.21 | 16.951       | 221.495  | 76.54    | 0.00    | 12.781   | 220.677  | 57.93    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 09.02.21 | 16.856       | 219.282  | 76.88    | 0.00    | 12.607   | 218.478  | 57.72    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 10.02.21 | 16.778       | 218.754  | 76.71    | 0.00    | 12.536   | 217.954  | 57.53    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 11.02.21 | 16.291       | 218.993  | 74.41    | 0.00    | 12.295   | 218.195  | 56.36    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 12.02.21 | 14.618       | 218.908  | 66.80    | 0.00    | 11.333   | 218.057  | 51.98    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 13.02.21 | 13.079       | 218.913  | 59.75    | 0.00    | 10.444   | 217.994  | 47.90    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 14.02.21 | 13.326       | 218.499  | 60.99    | 0.00    | 10.533   | 217.581  | 48.40    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| 15.02.21 | 15.836       | 218.815  | 72.38    | 0.00    | 12.059   | 217.970  | 55.33    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| Среднее: | 14.683       | 221.714  | 66.25    | 0.00    | 11.435   | 220.820  | 51.80    | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00     | 0.00    |
| Итого:   | 455.158      | 6873.140 |          |         | 354.485  | 6845.423 |          |         | 0.000    | 0.000 |          |         | 0.000    | 0.000 |          |         |

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж  
0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес:                      Девонская 18

Тип прибора:                ТСРВ-024  
 Номер прибора:            903820  
 Расчетные формулы:      dt = t1 - t2

| Отчет по ХВ |        |         |           |          |
|-------------|--------|---------|-----------|----------|
| Дата        | Mхв, т | Vхв, м3 | tхв, (°C) | Pхв, МПа |
| 16.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 17.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 18.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 19.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 20.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 21.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 22.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 23.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 24.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 25.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 26.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 27.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 28.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 29.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 30.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 31.01.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 01.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 02.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 03.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 04.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 05.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 06.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 07.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 08.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 09.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 10.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 11.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 12.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 13.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 14.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| 15.02.21    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| Среднее:    | 0.000  | 0.000   | 0.00      | 0.10     |
| Итого:      | 0.000  | 0.000   |           |          |

Суммарное время аварийных ситуаций:      Tпр            =            Tпит            +            Tотк            + Tнс            +            Tреж  
   0.00            =            0.00            +            0.00            +            0.00            +            0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /