

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина д.23 2звод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00177808 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x18B2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	65.10	54.87	10.23	118.76	119.48	-0.72	1.213	24	0	*
17/01/21	67.37	56.42	10.95	118.75	119.50	-0.75	1.299	24	0	*
18/01/21	75.10	61.78	13.32	118.59	119.57	-0.98	1.579	24	0	*
19/01/21	78.16	64.17	13.99	118.80	119.78	-0.98	1.661	24	0	*
20/01/21	77.76	63.82	13.94	118.86	119.94	-1.08	1.657	24	0	*
21/01/21	77.96	63.96	14.00	118.82	119.91	-1.09	1.663	24	0	*
22/01/21	76.17	62.76	13.41	118.14	119.02	-0.88	1.587	24	0	*
23/01/21	73.99	61.12	12.87	118.00	118.91	-0.91	1.520	24	0	*
24/01/21	67.84	56.94	10.90	118.22	118.95	-0.73	1.288	24	0	*
25/01/21	60.87	51.87	9.00	118.51	119.00	-0.49	1.066	24	0	*
26/01/21	60.05	51.16	8.89	118.60	119.10	-0.50	1.053	24	0	*
27/01/21	61.32	52.05	9.27	117.87	118.42	-0.55	1.091	24	0	*
28/01/21	63.03	53.20	9.83	117.55	118.15	-0.60	1.154	24	0	*
29/01/21	62.78	53.22	9.56	117.84	118.45	-0.61	1.124	24	0	*
30/01/21	58.28	49.86	8.42	117.94	118.40	-0.46	0.990	24	0	*
31/01/21	57.14	48.97	8.17	118.04	118.41	-0.37	0.961	24	0	*
01/02/21	57.95	49.58	8.37	118.22	118.62	-0.40	0.986	24	0	*
02/02/21	57.76	49.53	8.23	118.18	118.57	-0.39	0.971	24	0	*
03/02/21	60.39	51.25	9.14	118.00	118.42	-0.42	1.077	24	0	*
04/02/21	62.34	52.90	9.44	117.80	118.28	-0.48	1.111	24	0	*
05/02/21	55.36	47.91	7.45	118.13	118.60	-0.47	0.879	24	0	*
06/02/21	57.76	49.33	8.43	117.89	118.40	-0.51	0.992	24	0	*
07/02/21	69.64	57.98	11.66	118.60	119.38	-0.78	1.382	24	0	*
08/02/21	77.22	63.52	13.70	119.18	120.14	-0.96	1.633	24	0	*
09/02/21	77.51	63.59	13.92	119.09	120.11	-1.02	1.658	24	0	*
10/02/21	77.86	63.77	14.09	119.01	120.13	-1.12	1.676	24	0	*
11/02/21	75.79	62.44	13.35	119.13	120.14	-1.01	1.589	24	0	*
12/02/21	70.15	58.57	11.58	119.05	119.91	-0.86	1.380	24	0	*
13/02/21	58.37	49.96	8.41	116.91	117.37	-0.46	0.982	24	0	*
14/02/21	62.33	52.81	9.52	120.18	120.71	-0.53	1.142	24	0	*
15/02/21	72.07	60.17	11.90	122.91	123.73	-0.82	1.463	24	0	*
Итого:				3675.57	3697.50	-21.93	39.827	744	0	
Средние:	66.94	56.11	10.83							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6190ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации