

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 16б дом _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 _____ Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00182774 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х040F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.09	61.08	10.01	310.24	303.23	309.00	303.73	-0.50	7.24	6.70	3.041	-0.031	24	0	*
17/12/20	69.28	59.55	9.73	304.57	298.01	303.46	298.52	-0.51	7.19	6.70	2.898	-0.030	24	0	*
18/12/20	70.79	60.89	9.90	308.36	301.47	307.14	301.91	-0.44	7.19	6.70	2.986	-0.027	24	0	*
19/12/20	73.27	62.48	10.79	303.40	296.19	302.03	296.68	-0.49	7.08	6.70	3.197	-0.031	24	0	*
20/12/20	74.65	63.04	11.61	295.82	288.55	294.45	289.12	-0.57	7.00	6.70	3.350	-0.036	24	0	*
21/12/20	74.85	63.17	11.68	298.16	290.78	296.76	291.35	-0.57	7.02	6.70	3.402	-0.036	24	0	*
22/12/20	74.67	63.27	11.40	300.34	292.93	298.92	293.48	-0.55	7.07	6.70	3.341	-0.035	24	0	*
23/12/20	70.23	60.31	9.92	270.07	264.09	269.06	264.58	-0.49	7.10	6.70	2.619	-0.030	24	0	*
24/12/20	68.35	59.13	9.22	318.00	311.32	316.93	311.87	-0.55	7.15	6.70	2.872	-0.033	24	0	*
25/12/20	68.95	59.68	9.27	321.06	314.22	319.92	314.72	-0.50	7.17	6.70	2.914	-0.030	24	0	*
26/12/20	69.65	60.29	9.36	326.06	318.97	324.91	319.50	-0.53	7.18	6.70	2.984	-0.032	24	0	*
27/12/20	68.10	59.15	8.95	324.08	317.32	323.02	317.81	-0.49	7.24	6.70	2.840	-0.029	24	0	*
28/12/20	66.75	57.88	8.87	314.11	307.79	313.08	308.24	-0.45	7.31	6.70	2.734	-0.026	24	0	*
29/12/20	66.47	57.85	8.62	325.44	318.96	324.45	319.41	-0.45	7.28	6.70	2.753	-0.026	24	0	*
30/12/20	67.00	58.35	8.65	333.75	327.00	332.72	327.50	-0.50	7.21	6.70	2.832	-0.029	24	0	*
31/12/20	66.74	58.11	8.63	334.13	327.46	333.16	328.00	-0.54	7.25	6.70	2.828	-0.031	24	0	*
01/01/21	67.16	58.56	8.60	338.92	332.09	337.83	332.51	-0.42	7.33	6.70	2.858	-0.025	24	0	*
02/01/21	67.24	58.63	8.61	338.35	331.47	337.21	331.90	-0.43	7.31	6.70	2.855	-0.025	24	0	*
03/01/21	67.03	58.41	8.62	338.11	331.29	336.97	331.68	-0.39	7.30	6.70	2.857	-0.023	24	0	*
04/01/21	66.65	58.14	8.51	337.76	330.96	336.70	331.46	-0.50	7.31	6.70	2.819	-0.029	24	0	*
05/01/21	65.77	57.43	8.34	337.57	330.96	336.52	331.41	-0.45	7.33	6.70	2.764	-0.026	24	0	*
06/01/21	65.67	57.31	8.36	337.75	331.17	336.73	331.61	-0.44	7.30	6.70	2.772	-0.025	24	0	*
07/01/21	65.63	57.23	8.40	337.96	331.39	336.95	331.84	-0.45	7.30	6.70	2.784	-0.026	24	0	*
08/01/21	65.33	57.10	8.23	337.99	331.44	337.01	331.93	-0.49	7.32	6.70	2.729	-0.028	24	0	*
09/01/21	65.45	57.23	8.22	338.52	331.97	337.54	332.44	-0.47	7.34	6.70	2.727	-0.027	24	0	*
10/01/21	65.05	56.97	8.08	337.10	330.63	336.05	331.03	-0.40	7.33	6.70	2.672	-0.023	24	0	*
11/01/21	69.11	59.97	9.14	340.37	333.06	339.13	333.55	-0.49	7.27	6.70	3.049	-0.029	24	0	*
12/01/21	74.09	63.96	10.13	347.95	339.48	346.46	340.03	-0.55	7.30	6.70	3.442	-0.035	24	0	*
13/01/21	73.73	63.62	10.11	350.04	341.60	348.59	342.16	-0.56	7.31	6.70	3.456	-0.036	24	0	*
14/01/21	69.04	59.95	9.09	343.21	335.87	342.02	336.38	-0.51	7.26	6.70	3.055	-0.031	24	0	*
15/01/21	65.60	57.01	8.59	325.95	319.58	324.94	320.08	-0.50	7.31	6.70	2.747	-0.028	24	0	*
Итого:				10075.	9861.25	10039.	9876.43	-15.18			91.177	-0.908	744	0	
Средние:	68.81	59.54	9.27						7.23	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5137ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____