

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Луначарского д.4 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00166967 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0жАВАД ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	72.02	58.67	13.35	417.95	421.76	-3.81	5.580	24	0	
17/01/21	73.27	59.31	13.96	416.61	420.36	-3.75	5.811	24	0	
18/01/21	78.25	62.41	15.84	417.58	421.26	-3.68	6.619	24	0	
19/01/21	79.62	63.34	16.28	418.91	422.41	-3.50	6.827	24	0	
20/01/21	79.04	62.78	16.26	418.99	422.56	-3.57	6.814	24	0	
21/01/21	77.51	61.55	15.96	418.94	422.54	-3.60	6.687	24	0	
22/01/21	77.49	61.78	15.71	419.74	423.12	-3.38	6.598	24	0	
23/01/21	76.07	60.81	15.26	419.42	422.98	-3.56	6.402	24	0	
24/01/21	74.90	60.63	14.27	427.99	431.56	-3.57	6.108	24	0	
25/01/21	72.88	59.75	13.13	432.08	435.73	-3.65	5.671	24	0	
26/01/21	71.88	58.67	13.21	412.46	416.40	-3.94	5.445	24	0	
27/01/21	71.83	58.40	13.43	402.81	406.86	-4.05	5.404	24	0	
28/01/21	72.53	58.72	13.81	398.04	402.02	-3.98	5.496	24	0	
29/01/21	72.64	59.03	13.61	400.40	404.40	-4.00	5.447	24	0	
30/01/21	72.43	59.20	13.23	404.45	408.43	-3.98	5.348	24	0	
31/01/21	72.30	59.19	13.11	403.54	407.48	-3.94	5.290	24	0	
01/02/21	72.09	59.06	13.03	403.33	407.33	-4.00	5.256	24	0	
02/02/21	72.44	59.44	13.00	405.94	409.96	-4.02	5.276	24	0	
03/02/21	72.73	59.55	13.18	404.67	408.65	-3.98	5.332	24	0	
04/02/21	72.35	59.33	13.02	406.74	410.79	-4.05	5.295	24	0	
05/02/21	72.50	59.97	12.53	417.88	421.85	-3.97	5.230	24	0	
06/02/21	73.03	60.06	12.97	408.94	412.98	-4.04	5.303	24	0	
07/02/21	75.47	60.95	14.52	394.92	398.84	-3.92	5.736	24	0	
08/02/21	77.74	61.76	15.98	389.85	393.72	-3.87	6.229	24	0	
09/02/21	79.67	62.42	17.25	389.31	393.02	-3.71	6.718	24	0	
10/02/21	80.94	63.08	17.86	390.40	394.15	-3.75	6.979	24	0	
11/02/21	78.72	62.05	16.67	396.80	400.53	-3.73	6.616	24	0	
12/02/21	73.28	58.81	14.47	405.02	408.89	-3.87	5.860	24	0	
13/02/21	65.17	53.53	11.64	401.83	405.95	-4.12	4.667	24	0	
14/02/21	66.17	54.05	12.12	400.42	404.68	-4.26	4.839	24	0	
15/02/21	71.13	57.16	13.97	394.37	398.28	-3.91	5.502	24	0	
Итого:				12640.3	12759.4	-119.16	180.385	744	0	
Средние:	74.13	59.85	14.27							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5828ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации