

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 1 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800012
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.12.20	7.704	105.077	73.31	0.00	5.955	105.077	56.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	6.981	105.369	66.25	0.00	5.500	105.314	52.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	7.148	105.240	67.91	0.00	5.620	105.235	53.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	7.431	105.154	70.67	0.00	5.775	105.152	54.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	8.149	104.923	77.66	0.00	6.198	104.923	59.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	8.181	104.923	77.96	0.00	6.218	104.923	59.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	8.079	105.068	76.88	0.00	6.185	105.068	58.86	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	7.558	105.184	71.85	0.00	5.885	105.174	55.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	6.682	98.314	67.93	0.00	5.251	98.313	53.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	7.159	105.215	68.04	0.00	5.629	105.215	53.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	7.126	105.241	67.71	0.00	5.608	105.241	53.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	7.045	105.315	66.89	0.00	5.559	105.286	52.79	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	6.822	105.426	64.70	0.00	5.417	105.327	51.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	6.871	105.399	65.19	0.00	5.441	105.327	51.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	7.256	105.226	68.95	0.00	5.667	105.225	53.84	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	7.531	105.098	71.65	0.00	5.845	105.098	55.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	7.220	105.252	68.60	0.00	5.678	105.251	53.93	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	7.161	105.244	68.04	0.00	5.642	105.244	53.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	7.125	105.273	67.67	0.00	5.606	105.273	53.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	7.044	105.358	66.85	0.00	5.552	105.336	52.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	6.890	105.434	65.34	0.00	5.460	105.378	51.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	6.890	105.422	65.35	0.00	5.448	105.379	51.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	7.147	105.316	67.86	0.00	5.600	105.316	53.16	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	7.155	105.338	67.92	0.00	5.612	105.338	53.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	7.050	105.471	66.84	0.00	5.556	105.452	52.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	6.836	105.581	64.75	0.00	5.429	105.501	51.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	7.243	105.479	68.67	0.00	5.653	105.450	53.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	8.361	105.179	79.48	0.00	6.349	105.179	60.36	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	8.329	105.080	79.24	0.00	6.307	105.080	60.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	7.947	105.216	75.52	0.00	6.092	105.216	57.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	6.853	105.703	64.83	0.00	5.424	105.638	51.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.323	105.063	69.70		5.716	105.044	54.40		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	226.974	3256.517			177.161	3255.925			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 1 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800012
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
16.12.20	24.00	1.749	0.000	0.000	0.00
17.12.20	24.00	1.480	0.000	0.055	0.00
18.12.20	24.00	1.528	0.000	0.005	0.00
19.12.20	24.00	1.656	0.000	0.001	0.00
20.12.20	24.00	1.951	0.000	0.000	0.00
21.12.20	24.00	1.963	0.000	0.000	0.00
22.12.20	24.00	1.895	0.000	0.000	0.00
23.12.20	24.00	1.673	0.000	0.011	0.00
24.12.20	22.42	1.431	0.000	0.002	0.00
25.12.20	24.00	1.530	0.000	0.000	0.00
26.12.20	24.00	1.519	0.000	0.001	0.00
27.12.20	24.00	1.486	0.000	0.029	0.00
28.12.20	24.00	1.405	0.000	0.099	0.00
29.12.20	24.00	1.430	0.000	0.072	0.00
30.12.20	24.00	1.589	0.000	0.000	0.00
31.12.20	24.00	1.686	0.000	0.000	0.00
01.01.21	24.00	1.542	0.000	0.001	0.00
02.01.21	24.00	1.519	0.000	0.001	0.00
03.01.21	24.00	1.518	0.000	0.000	0.00
04.01.21	24.00	1.492	0.000	0.022	0.00
05.01.21	24.00	1.430	0.000	0.056	0.00
06.01.21	24.00	1.442	0.000	0.043	0.00
07.01.21	24.00	1.547	0.000	0.000	0.00
08.01.21	24.00	1.543	0.000	0.000	0.00
09.01.21	24.00	1.494	0.000	0.019	0.00
10.01.21	24.00	1.408	0.000	0.079	0.00
11.01.21	24.00	1.590	0.000	0.029	0.00
12.01.21	24.00	2.012	0.000	0.000	0.00
13.01.21	24.00	2.021	0.000	0.000	0.00
14.01.21	24.00	1.855	0.000	0.000	0.00
15.01.21	24.00	1.429	0.000	0.066	0.00
Среднее:		1.607	0.000	0.019	0.000
Итого:	742.42	49.812	0.000	0.592	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /