

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 15/12/20г.-16/01/21г.

Абонент: Многоквартирный дом

Адрес: г. Октябрьский, 21 микрорайон д.6

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 000

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20121046, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хВВФ8

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
15.12.20 23	77.87	61.16	16.71	6.12	6.12	383.745	377.620	373.536	371.164	2.371	6.246	24	0	
16.12.20 23	78.00	61.56	16.44	6.12	6.12	383.490	377.460	373.252	370.922	2.329	6.142	24	0	
17.12.20 23	72.01	57.90	14.11	6.12	6.12	380.880	375.655	372.025	369.848	2.176	5.253	24	0	
18.12.20 23	67.93	55.03	12.90	6.12	6.12	378.780	374.010	370.896	368.760	2.136	4.787	24	0	
19.12.20 23	72.52	57.83	14.69	6.12	6.12	381.125	375.790	372.190	369.996	2.193	5.473	24	0	
20.12.20 23	76.25	60.08	16.17	6.12	6.12	382.915	377.125	373.092	370.876	2.216	6.040	24	0	
21.12.20 23	76.02	59.83	16.19	6.12	6.12	383.625	377.925	373.828	371.719	2.109	6.057	24	0	
22.12.20 23	74.92	59.60	15.32	6.12	6.12	396.505	390.815	386.639	384.446	2.193	5.929	24	0	
23.12.20 23	69.78	56.32	13.45	6.12	6.12	394.755	389.840	386.111	384.114	1.996	5.197	24	0	
24.12.20 23	68.74	55.57	13.17	6.12	6.12	393.420	388.745	385.048	383.189	1.859	5.074	24	0	
25.12.20 23	68.92	55.83	13.09	6.12	6.12	393.840	389.275	385.420	383.679	1.741	5.047	24	0	
26.12.20 23	68.77	55.71	13.06	6.12	6.12	394.170	389.630	385.748	384.055	1.693	5.041	24	0	
27.12.20 23	68.45	55.55	12.89	6.12	6.12	394.435	389.980	386.108	384.443	1.666	4.981	24	0	
28.12.20 23	68.21	55.57	12.64	6.12	6.12	396.655	392.225	388.335	386.634	1.701	4.909	24	0	
29.12.20 23	68.93	55.93	13.00	6.12	6.12	395.015	390.515	386.547	384.865	1.682	5.028	24	0	
30.12.20 23	74.64	59.88	14.76	6.12	6.12	398.560	393.430	388.717	386.957	1.760	5.742	24	0	
31.12.20 23	70.99	57.51	13.47	6.12	6.12	396.300	391.645	387.346	385.665	1.681	5.222	24	0	
01.01.21 23	68.05	55.39	12.66	6.12	6.12	394.415	390.115	386.179	384.599	1.579	4.891	24	0	
02.01.21 23	67.60	54.65	12.96	6.12	6.12	371.670	367.595	363.994	362.519	1.475	4.717	24	0	
03.01.21 23	64.04	50.94	13.10	6.12	6.12	334.820	331.230	328.546	327.231	1.315	4.305	24	0	
04.01.21 23	66.98	52.86	14.12	6.12	6.12	339.195	335.300	332.304	330.963	1.341	4.694	24	0	
05.01.21 23	69.02	55.03	13.99	6.12	6.12	361.900	357.630	354.139	352.609	1.530	4.958	24	0	
06.01.21 23	69.07	55.00	14.07	6.12	6.12	361.835	357.545	354.066	352.537	1.530	4.983	24	0	
07.01.21 23	68.89	54.84	14.05	6.12	6.12	361.875	357.645	354.139	352.675	1.464	4.977	24	0	
08.01.21 23	67.49	53.95	13.54	6.12	6.12	362.045	357.985	354.598	353.168	1.429	4.803	24	0	
09.01.21 23	66.60	53.38	13.22	6.12	6.12	361.560	357.395	354.295	352.690	1.605	4.686	24	0	
10.01.21 23	66.81	53.63	13.18	6.12	6.12	360.990	356.935	353.714	352.208	1.506	4.662	24	0	
11.01.21 23	70.86	56.21	14.65	6.12	6.12	364.735	360.185	356.505	354.930	1.575	5.225	24	0	
12.01.21 23	75.17	58.93	16.24	6.12	6.12	368.730	363.610	359.512	357.801	1.710	5.844	24	0	
13.01.21 23	77.04	59.76	17.28	6.12	6.12	368.960	363.460	359.315	357.491	1.824	6.213	24	0	
14.01.21 23	77.00	59.95	17.04	6.12	6.12	366.630	361.040	357.040	355.068	1.973	6.091	24	0	
15.01.21 23	67.10	53.84	13.26	6.12	6.12	367.150	362.600	359.679	357.749	1.930	4.772	24	0	
16.01.21 23	64.58	52.24	12.34	6.12	6.12	371.775	367.510	364.713	362.868	1.845	4.501	24	0	
Итого/Средн	70.63	56.46	14.17	6.12	6.12	12446.500	12289.465	12167.573	12108.438	59.135	172.489	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
14.12.20 23	28985.920	28708.735	28479.063	28370.704	108.359	324.693	2482	4
16.01.21 23	41432.420	40998.200	40646.636	40479.142	167.494	497.182	3274	4
Итого	12446.500	12289.465	12167.573	12108.438	59.135	172.489	792	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____