

свердлова 32

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Свердлова 32 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M ГВС = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00173377 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x9DCC ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.78	56.75	15.03	149.48	146.02	145.75	143.58	2.44	7.16	7.10	2.194	0.138	24	0	
17/12/20	67.71	55.93	11.78	179.10	175.34	175.79	173.22	2.12	7.32	7.17	2.067	0.119	24	0	
18/12/20	67.66	57.48	10.18	211.22	206.90	207.07	203.94	2.96	7.53	7.28	2.104	0.170	24	0	
19/12/20	73.07	60.85	12.22	202.06	197.24	197.63	194.27	2.97	7.49	7.26	2.415	0.181	24	0	
20/12/20	78.32	64.08	14.24	194.86	189.63	189.67	186.13	3.50	7.46	7.25	2.703	0.224	24	0	
21/12/20	77.91	63.45	14.46	190.62	185.58	184.42	181.06	4.52	7.41	7.22	2.689	0.287	24	0	
22/12/20	76.85	62.56	14.29	187.78	182.89	181.30	178.09	4.80	7.38	7.21	2.615	0.300	24	0	
23/12/20	72.19	59.34	12.85	184.59	180.26	178.49	175.59	4.67	7.38	7.22	2.316	0.277	24	0	
24/12/20	66.60	54.74	11.86	174.52	171.04	169.32	166.93	4.11	6.97	6.86	2.028	0.225	24	0	
25/12/20	67.36	54.15	13.21	155.06	151.91	151.62	149.55	2.36	6.98	6.92	2.002	0.128	24	0	
26/12/20	67.29	53.43	13.86	148.11	145.05	144.70	142.78	2.27	7.10	7.06	2.006	0.121	24	0	
27/12/20	65.99	53.39	12.60	152.40	149.42	150.13	148.15	1.27	6.96	6.85	1.879	0.068	24	0	
28/12/20	64.74	55.34	9.40	204.55	200.65	201.71	198.87	1.78	7.47	7.21	1.885	0.098	24	0	
29/12/20	65.68	55.67	10.01	203.51	199.54	200.02	197.15	2.39	7.42	7.21	1.996	0.133	24	0	
30/12/20	69.69	57.53	12.16	186.12	182.09	181.13	178.36	3.73	7.37	7.21	2.215	0.215	24	0	
31/12/20	71.52	57.92	13.60	166.80	163.00	162.72	160.19	2.81	7.28	7.17	2.215	0.163	24	0	
01/01/21	68.70	55.17	13.53	155.80	152.51	152.16	150.03	2.48	7.22	7.15	2.063	0.137	24	0	
02/01/21	67.48	53.83	13.65	149.24	146.12	145.30	143.38	2.74	7.19	7.15	1.992	0.147	24	0	
03/01/21	67.37	53.32	14.05	145.47	142.53	141.77	139.85	2.68	7.18	7.16	2.000	0.143	24	0	
04/01/21	65.86	52.12	13.74	141.59	138.82	137.92	136.12	2.70	7.18	7.17	1.906	0.141	24	0	
05/01/21	65.04	51.35	13.69	139.57	136.86	136.00	134.32	2.54	7.14	7.13	1.867	0.130	24	0	
06/01/21	66.69	52.52	14.17	140.86	137.98	137.80	136.08	1.90	7.12	7.11	1.954	0.100	24	0	
07/01/21	68.46	53.78	14.68	143.12	140.06	139.79	137.87	2.19	7.13	7.11	2.055	0.118	24	0	
08/01/21	67.69	53.16	14.53	141.03	138.15	138.05	136.24	1.91	7.12	7.10	2.005	0.102	24	0	
09/01/21	65.93	52.14	13.79	140.39	137.65	137.51	135.74	1.91	7.13	7.11	1.895	0.100	24	0	
10/01/21	65.00	51.55	13.45	138.33	135.69	136.05	134.37	1.32	7.12	7.10	1.824	0.068	24	0	
11/01/21	71.31	55.25	16.06	137.63	134.49	135.14	133.19	1.30	7.16	7.15	2.155	0.072	24	0	
12/01/21	78.77	60.05	18.72	138.52	134.80	135.76	133.46	1.34	7.19	7.16	2.523	0.080	24	0	
13/01/21	79.62	60.72	18.90	142.11	138.20	138.32	135.92	2.28	7.16	7.13	2.613	0.138	24	0	
14/01/21	72.93	59.78	13.15	187.46	183.02	182.50	179.49	3.53	7.35	7.17	2.404	0.211	24	0	
15/01/21	65.54	55.61	9.93	206.50	202.49	201.65	198.81	3.68	7.47	7.25	2.010	0.205	24	0	
Итого:				5138.4	5025.93	5017.1	4942.73	83.20			66.595	4.739	744	0	
Средние:	69.70	56.22	13.47						7.24	7.14					

Период нормальной работы 744ч

свердлова 32

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 40657ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации