

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Островского д.21 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00179056 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0х7990 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.00	58.56	13.44	176.13	174.86	1.27	2.365	24	0	
17/12/20	67.67	55.40	12.27	173.81	172.73	1.08	2.131	24	0	
18/12/20	67.58	55.45	12.13	174.91	173.90	1.01	2.121	24	0	
19/12/20	72.76	58.69	14.07	175.60	174.62	0.98	2.466	24	0	
20/12/20	78.22	62.56	15.66	177.54	176.30	1.24	2.781	24	0	
21/12/20	77.80	62.25	15.55	177.61	176.38	1.23	2.763	24	0	
22/12/20	76.82	61.73	15.09	177.60	176.35	1.25	2.680	24	0	
23/12/20	72.36	59.10	13.26	180.14	179.08	1.06	2.385	24	0	
24/12/20	66.54	54.72	11.82	175.55	174.74	0.81	2.075	24	0	
25/12/20	67.32	55.14	12.18	172.87	171.93	0.94	2.104	24	0	
26/12/20	67.26	54.97	12.29	172.61	171.77	0.84	2.122	24	0	
27/12/20	66.03	54.11	11.92	172.82	171.99	0.83	2.058	24	0	
28/12/20	64.67	53.22	11.45	172.30	171.48	0.82	1.969	24	0	
29/12/20	65.51	53.75	11.76	172.28	171.43	0.85	2.025	24	0	
30/12/20	69.52	56.49	13.03	174.98	173.99	0.99	2.275	24	0	
31/12/20	71.58	58.24	13.34	177.37	176.31	1.06	2.367	24	0	
01/01/21	68.70	56.19	12.51	177.43	176.44	0.99	2.216	24	0	
02/01/21	67.47	55.42	12.05	177.95	177.11	0.84	2.142	24	0	
03/01/21	67.36	55.28	12.08	178.28	177.52	0.76	2.153	24	0	
04/01/21	65.97	54.27	11.70	176.31	175.61	0.70	2.058	24	0	
05/01/21	64.95	53.39	11.56	175.57	174.93	0.64	2.029	24	0	
06/01/21	66.63	54.64	11.99	176.93	176.23	0.70	2.123	24	0	
07/01/21	68.45	55.88	12.57	176.69	175.81	0.88	2.220	24	0	
08/01/21	67.68	55.37	12.31	176.72	175.90	0.82	2.174	24	0	
09/01/21	66.00	54.32	11.68	176.74	176.06	0.68	2.064	24	0	
10/01/21	65.02	53.74	11.28	176.11	175.45	0.66	1.984	24	0	
11/01/21	70.84	57.34	13.50	175.17	174.29	0.88	2.361	24	0	
12/01/21	78.67	62.84	15.83	175.36	174.18	1.18	2.778	24	0	
13/01/21	79.68	63.58	16.10	176.45	175.25	1.20	2.844	24	0	
14/01/21	73.74	59.29	14.45	171.25	170.29	0.96	2.476	24	0	
15/01/21	65.53	53.96	11.57	174.73	174.07	0.66	2.021	24	0	
Итого:				5445.81	5417.00	28.81	70.330	744	0	
Средние:	69.68	56.77	12.91							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3499ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____