

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Королева 17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00178584 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x45B7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.26	61.29	14.97	543.75	529.73	538.12	528.84	0.89	1.99	5.14	7.894	0.054	24	0	
17/12/20	71.25	57.89	13.36	533.56	521.35	528.94	520.75	0.60	1.96	5.13	6.926	0.035	24	0	
18/12/20	70.77	57.39	13.38	525.44	513.63	520.63	512.68	0.95	3.69	5.15	6.860	0.054	24	0	
19/12/20	74.21	59.32	14.89	516.03	503.36	510.74	502.44	0.92	3.25	5.18	7.476	0.055	24	0	
20/12/20	78.53	61.69	16.84	510.78	496.91	505.11	496.30	0.61	2.56	5.26	8.347	0.038	24	0	
21/12/20	79.12	62.13	16.99	518.32	504.10	512.28	503.21	0.89	4.91	5.14	8.564	0.055	24	0	
22/12/20	77.94	61.64	16.30	521.63	507.64	516.06	507.04	0.60	3.49	5.13	8.260	0.037	24	0	
23/12/20	75.10	59.86	15.24	515.57	502.65	510.11	501.69	0.96	3.97	5.15	7.648	0.057	24	0	
24/12/20	73.83	59.21	14.62	522.12	509.40	517.13	508.77	0.63	2.59	5.15	7.420	0.037	24	0	
25/12/20	74.43	60.14	14.29	536.47	523.20	531.37	522.50	0.70	1.91	5.12	7.445	0.042	24	0	
26/12/20	73.15	59.15	14.00	530.33	517.60	525.06	516.57	1.03	2.02	5.12	7.212	0.061	24	0	*
27/12/20	73.42	59.37	14.05	532.89	520.18	528.24	519.63	0.55	9.11	5.11	7.349	0.033	24	0	*
28/12/20	74.53	60.97	13.56	565.41	551.46	561.46	551.85	-0.39	4.60	5.07	7.476	-0.024	24	0	*
29/12/20	74.36	60.74	13.62	555.45	541.83	552.54	543.15	-1.32	5.50	5.10	7.381	-0.080	24	0	
30/12/20	74.55	60.46	14.09	540.18	526.88	537.08	528.04	-1.16	6.88	5.11	7.441	-0.070	24	0	
31/12/20	74.32	60.17	14.15	536.06	522.83	532.33	523.47	-0.64	1.99	5.12	7.366	-0.038	24	0	*
01/01/21	74.63	60.42	14.21	533.20	519.96	528.32	519.45	0.51	2.80	5.12	7.364	0.031	24	0	
02/01/21	74.65	60.47	14.18	532.85	519.67	528.98	520.06	-0.39	4.93	5.12	7.364	-0.024	24	0	
03/01/21	74.26	60.04	14.22	527.20	514.31	523.53	514.79	-0.48	7.28	5.13	7.337	-0.029	24	0	
04/01/21	72.73	59.02	13.71	528.24	515.84	524.68	516.25	-0.41	8.89	5.13	7.106	-0.024	24	0	
05/01/21	73.39	59.49	13.90	528.72	516.03	524.48	515.92	0.11	4.98	5.13	7.168	0.007	24	0	*
06/01/21	73.23	59.02	14.21	513.46	501.13	507.44	499.26	1.87	2.56	5.03	7.105	0.110	24	0	
07/01/21	72.92	59.30	13.62	551.40	538.33	539.68	530.93	7.40	5.98	5.14	7.335	0.438	24	0	*
08/01/21	70.90	57.46	13.44	519.70	507.97	510.01	502.20	5.77	4.91	5.13	6.818	0.331	24	0	*
09/01/21	73.51	59.77	13.74	548.55	535.26	538.09	529.21	6.05	2.13	5.21	7.322	0.361	24	0	
10/01/21	73.30	59.93	13.37	552.78	539.51	542.19	533.22	6.29	3.26	5.13	7.196	0.377	24	0	
11/01/21	75.47	61.12	14.35	552.62	538.63	541.84	532.51	6.12	3.32	4.96	7.709	0.374	24	0	
12/01/21	80.40	63.57	16.83	521.29	506.59	509.83	500.43	6.16	5.80	5.14	8.537	0.391	24	0	*
13/01/21	80.48	63.11	17.37	514.48	499.96	502.81	493.67	6.29	6.72	5.14	8.703	0.397	24	0	*
14/01/21	77.73	62.00	15.73	538.53	524.20	527.30	518.01	6.19	5.71	5.19	8.250	0.383	24	0	*
15/01/21	71.70	58.39	13.31	545.92	533.38	535.28	526.85	6.53	5.38	5.20	7.098	0.381	24	0	
Итого:				16512.	16103.5	16311.	16039.6	63.83			233.477	3.850	744	0	
Средние:	74.67	60.14	14.53						4.35	5.13					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5491ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____