ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Гаражная 4 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00182805 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF3B1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	63.39	46.72	16.67	132.68	130.28	133.87	132.43	0.00	-2.15	16.94	1.28	2.209	-0.100	24	0	*
17/01/21	65.76	47.80	17.96	132.76	130.21	133.81	132.34	0.00	-2.13	16.94	1.28	2.377	-0.102	24	0	*
18/01/21	73.09	51.33	21.76	132.97	129.86	133.46	131.78	0.00	-1.92	16.95	1.27	2.862	-0.098	24	0	*
19/01/21	76.39	53.30	23.09	133.23	129.87	133.30	131.60	0.00	-1.73	16.95	1.27	3.039	-0.092	24	0	*
20/01/21	76.61	53.25	23.36	133.33	129.97	133.35	131.64	0.00	-1.67	16.95	1.27	3.075	-0.089	24	0	*
21/01/21	76.48	53.16	23.32	133.32	129.96	133.29	131.60	0.00	-1.64	16.94	1.27	3.071	-0.087	24	0	*
22/01/21	75.12	52.74	22.38	133.33	130.09	133.48	131.69	0.00	-1.60	16.95	1.27	2.951	-0.084	24	0	*
23/01/21	72.53	51.38	21.15	133.14	130.12	133.56	131.88	0.00	-1.76	16.94	1.27	2.791	-0.090	24	0	*
24/01/21	66.96	48.73	18.23	132.84	130.25	133.74	132.19	0.00	-1.94	16.94	1.28	2.409	-0.094	24	0	*
25/01/21	59.79	44.89	14.90	132.51	130.43	133.93	132.62	0.00	-2.19	16.94	1.29	1.983	-0.098	24	0	*
26/01/21	59.16	44.42	14.74	132.51	130.39	134.00	132.79	0.00	-2.40	16.94	1.28	1.961	-0.106	24	0	*
27/01/21	60.31	45.07	15.24	132.30	130.14	133.70	132.41	0.00	-2.27	16.94	1.28	2.021	-0.102	24	0	*
28/01/21	61.87	45.82	16.05	132.41	130.14	133.74	132.36	0.00	-2.22	16.94	1.28	2.127	-0.101	24	0	*
29/01/21	60.92	45.55	15.37	132.41	130.23	133.79	132.45	0.00	-2.22	16.94	1.28	2.037	-0.101	24	0	*
30/01/21	57.28	43.57	13.71	132.13	130.21	133.71	132.51	0.00	-2.30	16.93	1.28	1.822	-0.100	24	0	*
31/01/21	56.92	43.35	13.57	132.11	130.19	133.67	132.47	0.00	-2.28	16.93	1.28	1.806	-0.099	24	0	*
01/02/21	57.78	43.80	13.98	133.26	131.31	134.80	133.58	0.00	-2.27	16.94	1.28	1.872	-0.099	24	0	*
02/02/21	57.39	43.55	13.84	131.82	129.87	133.36	132.16	0.00	-2.29	16.93	1.28	1.836	-0.099	24	0	*
03/02/21	59.91	44.25	15.66	124.59	122.63	125.87	124.68	0.00	-2.05	16.94	1.27	1.956	-0.090	24	0	*
04/02/21	59.88	45.08	14.80	132.60	130.50	133.93	132.59	0.00	-2.09	16.93	1.27	1.972	-0.094	24	0	*
05/02/21	54.87	42.39	12.48	132.03	130.25	133.63	132.46	0.00	-2.21	16.92	1.27	1.663	-0.093	24	0	*
06/02/21	57.90	43.59	14.31	131.95	129.98	133.38	132.12	0.00	-2.14	16.94	1.27	1.898	-0.093	24	0	*
07/02/21	69.86	49.76	20.10	132.55	129.68	133.30	131.75	0.00	-2.07	16.95	1.26	2.644	-0.103	24	0	*
08/02/21	76.14	52.97	23.17	133.08	129.72	133.28	131.57	0.00	-1.85	16.94	1.26	3.045	-0.098	24	0	*
09/02/21	76.44	52.86	23.58	133.06	129.70	133.19	131.51	0.00	-1.81	16.94	1.27	3.100	-0.095	24	0	*
10/02/21	76.32	52.80	23.52	133.05	129.69	133.18	131.50	0.00	-1.81	16.96	1.27	3.087	-0.095	24	0	*
11/02/21	74.20	51.88	22.32	132.88	129.69	133.21	131.53	0.00	-1.84	16.95	1.27	2.931	-0.095	24	0	*
12/02/21	66.69	48.13	18.56	132.53	129.94	133.50	131.96	0.00	-2.02	16.95	1.28	2.450	-0.097	24	0	*
13/02/21	59.65	44.57	15.08	132.05	129.92	133.53	132.22	0.00	-2.30	16.95	1.28	1.996	-0.102	24	0	*
14/02/21	60.24	44.66	15.58	131.81	129.68	133.24	131.94	0.00	-2.26	16.95	1.28	2.056	-0.101	24	0	*
15/02/21	71.57	50.66	20.91	132.31	129.33	133.03	131.44	0.00	-2.11	16.95	1.27	2.742	-0.107	24	0	*
Итого:				4103.5	4024.23	4132.8	4087.77	0.00	-63.54			73.789	-3.004	744	0	
Средние:	65.85	47.80	18.04							16.94	1.27					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5898ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации