ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Садовое кольцо д.61 1ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв= 5.00°С G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182110 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0991 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.77	63.59	8.18	569.10	562.14	6.96	4.656	24	0	*
17/01/21	72.83	64.31	8.52	571.73	564.36	7.37	4.873	24	0	*
18/01/21	77.81	68.17	9.64	584.09	575.49	8.60	5.633	24	0	*
19/01/21	79.28	69.43	9.85	584.28	575.66	8.62	5.765	24	0	*
20/01/21	78.67	68.91	9.76	583.85	575.40	8.45	5.702	24	0	*
21/01/21	77.19	67.66	9.53	583.51	575.76	7.75	5.560	24	0	*
22/01/21	77.19	67.76	9.43	577.93	569.86	8.07	5.458	24	0	*
23/01/21	75.77	66.67	9.10	579.08	571.31	7.77	5.281	24	0	*
24/01/21	74.78	66.17	8.61	580.41	572.85	7.56	5.002	24	0	*
25/01/21	72.71	64.72	7.99	581.16	574.09	7.07	4.647	24	0	*
26/01/21	71.69	63.60	8.09	556.80	550.11	6.69	4.508	24	0	*
27/01/21	71.50	63.24	8.26	537.00	530.39	6.61	4.439	24	0	*
28/01/21	72.17	63.65	8.52	533.60	526.85	6.75	4.553	24	0	*
29/01/21	72.37	63.91	8.46	533.13	526.32	6.81	4.506	24	0	*
30/01/21	72.24	63.95	8.29	531.72	525.10	6.62	4.411	24	0	*
31/01/21	71.97	63.77	8.20	524.49	518.02	6.47	4.300	24	0	*
01/02/21	71.74	63.50	8.24	523.39	516.95	6.44	4.314	24	0	*
02/02/21	72.09	63.84	8.25	528.71	522.08	6.63	4.364	24	0	*
03/02/21	72.37	63.95	8.42	529.30	522.66	6.64	4.459	24	0	*
04/02/21	72.00	63.74	8.26	530.75	524.22	6.53	4.386	24	0	*
05/02/21	72.16	64.20	7.96	534.33	527.78	6.55	4.252	24	0	*
06/02/21	72.61	64.31	8.30	525.56	519.05	6.51	4.365	24	0	*
07/02/21	75.03	65.76	9.27	528.40	521.29	7.11	4.906	24	0	*
08/02/21	77.26	67.16	10.10	527.32	519.81	7.51	5.337	24	0	*
09/02/21	79.18	68.50	10.68	532.25	524.44	7.81	5.692	24	0	*
10/02/21	80.47	69.49	10.98	534.69	526.94	7.75	5.881	24	0	*
11/02/21	78.40	68.15	10.25	542.29	535.16	7.13	5.562	24	0	*
12/02/21	72.95	64.07	8.88	548.73	543.03	5.70	4.873	24	0	*
13/02/21	64.97	57.74	7.23	536.56	536.66	-0.10	3.832	24	0	*
14/02/21	65.83	58.37	7.46	539.05	536.92	2.13	3.985	24	0	*
15/02/21	70.78	62.23	8.55	541.42	535.24	6.18	4.627	24	0	*
Итого:				17014.6	16805.9	208.69	150.129	744	0	
Средние:	73.79	64.98	8.81							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 41330ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации