ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:24 мкр.д.14/15 2 ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182895 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x3DD3 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.94	57.38	14.56	242.51	242.69	-0.18	3.531	24	0	*
17/01/21	73.05	57.86	15.19	242.06	242.45	-0.39	3.677	24	0	*
18/01/21	78.01	61.22	16.79	250.90	252.01	-1.11	4.215	24	0	*
19/01/21	79.47	62.35	17.12	253.35	254.67	-1.32	4.341	24	0	*
20/01/21	78.85	61.73	17.12	253.10	254.37	-1.27	4.335	24	0	*
21/01/21	77.41	60.67	16.74	251.74	252.97	-1.23	4.214	24	0	*
22/01/21	77.37	60.96	16.41	253.32	254.46	-1.14	4.158	24	0	*
23/01/21	75.94	59.86	16.08	251.67	252.62	-0.95	4.048	24	0	*
24/01/21	67.06	53.56	13.50	225.07	225.05	0.02	3.037	24	0	*
25/01/21	58.13	46.86	11.27	217.44	216.95	0.49	2.448	24	0	*
26/01/21	59.29	49.55	9.74	278.34	278.05	0.29	2.707	24	0	*
27/01/21	59.80	49.99	9.81	282.92	282.63	0.29	2.772	24	0	*
28/01/21	61.17	50.82	10.35	281.85	281.67	0.18	2.912	24	0	*
29/01/21	62.39	51.81	10.58	277.58	277.31	0.27	2.932	24	0	*
30/01/21	60.04	50.23	9.81	277.09	276.67	0.42	2.718	24	0	*
31/01/21	59.79	50.06	9.73	276.45	275.93	0.52	2.685	24	0	*
01/02/21	59.57	49.89	9.68	276.20	275.68	0.52	2.668	24	0	*
02/02/21	59.90	50.13	9.77	276.47	276.01	0.46	2.700	24	0	*
03/02/21	61.63	51.41	10.22	282.25	281.87	0.38	2.881	24	0	*
04/02/21	62.52	52.16	10.36	284.24	283.97	0.27	2.943	24	0	*
05/02/21	57.42	48.31	9.11	259.10	258.40	0.70	2.359	24	0	*
06/02/21	60.22	49.79	10.43	259.74	259.36	0.38	2.701	24	0	*
07/02/21	71.77	56.84	14.93	247.57	247.94	-0.37	3.695	24	0	*
08/02/21	77.55	59.61	17.94	230.83	231.75	-0.92	4.140	24	0	*
09/02/21	79.46	60.62	18.84	231.93	233.09	-1.16	4.371	24	0	*
10/02/21	80.71	61.64	19.07	233.58	234.94	-1.36	4.459	24	0	*
11/02/21	78.65	60.75	17.90	236.05	237.12	-1.07	4.227	24	0	*
12/02/21	68.96	55.45	13.51	258.11	258.51	-0.40	3.483	24	0	*
13/02/21	55.07	46.57	8.50	276.78	276.82	-0.04	2.347	24	0	*
14/02/21	57.33	48.00	9.33	279.13	279.08	0.05	2.598	24	0	*
15/02/21	67.63	53.61	14.02	240.99	241.23	-0.24	3.379	24	0	*
Итого:				7988.36	7996.27	-7.91	103.681	744	0	
Средние:	67.68	54.50	13.17							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6140ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации