

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Фрунзе 9а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00173043 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА6D5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/01/21	63.51	52.55	10.96	348.88	342.42	347.48	342.98	0.00	-0.56	7.00	7.00	3.747	-0.029	24	0		0.0000
17/01/21	66.07	54.25	11.82	349.05	342.17	347.51	342.76	0.00	-0.59	7.00	7.00	4.041	-0.032	24	0		0.0000
18/01/21	73.47	59.01	14.46	349.84	341.45	347.67	342.09	0.00	-0.64	7.00	7.00	4.935	-0.038	24	0		0.0000
19/01/21	76.60	61.35	15.25	350.24	341.19	347.93	341.93	0.00	-0.74	7.00	7.00	5.202	-0.045	24	0		0.0000
20/01/21	76.83	61.41	15.42	350.36	341.24	348.01	342.01	0.00	-0.77	7.00	7.00	5.264	-0.047	24	0		0.0000
21/01/21	76.70	61.29	15.41	350.45	341.34	348.11	342.11	0.00	-0.77	7.00	7.00	5.260	-0.047	24	0		0.0000
22/01/21	75.25	60.60	14.65	350.28	341.53	348.15	342.32	0.00	-0.79	7.00	7.00	5.002	-0.048	24	0		0.0000
23/01/21	72.61	58.80	13.81	349.94	341.70	348.17	342.67	0.00	-0.97	7.00	7.00	4.719	-0.057	24	0		0.0000
24/01/21	66.83	55.05	11.78	349.10	342.07	347.90	343.00	0.00	-0.93	7.00	7.00	4.024	-0.051	24	0		0.0000
25/01/21	59.78	50.13	9.65	348.02	342.32	347.28	343.21	0.00	-0.89	7.00	7.00	3.297	-0.045	24	0		0.0000
26/01/21	59.29	49.66	9.63	348.07	342.48	347.23	343.23	0.00	-0.75	7.00	7.00	3.290	-0.037	24	0		0.0000
27/01/21	60.36	50.40	9.96	348.00	342.19	347.26	343.11	0.00	-0.92	7.00	7.00	3.402	-0.046	24	0		0.0000
28/01/21	62.06	51.51	10.55	348.34	342.19	347.20	342.93	0.00	-0.74	7.00	7.00	3.603	-0.038	24	0		0.0000
29/01/21	60.90	50.89	10.01	348.02	342.09	346.97	342.78	0.00	-0.69	7.00	7.00	3.418	-0.035	24	0		0.0000
30/01/21	57.33	48.38	8.95	347.55	342.26	346.45	342.70	0.00	-0.44	7.00	7.00	3.056	-0.021	24	0		0.0000
31/01/21	57.00	48.08	8.92	347.51	342.31	346.26	342.53	0.00	-0.22	7.00	7.00	3.049	-0.011	24	0		0.0000
01/02/21	57.90	48.72	9.18	347.49	342.11	346.13	342.29	0.00	-0.18	7.00	7.00	3.137	-0.009	24	0		0.0000
02/02/21	57.45	48.44	9.01	346.55	341.27	345.31	341.55	0.00	-0.28	7.00	7.00	3.072	-0.014	24	0		0.0000
03/02/21	60.22	50.26	9.96	347.50	341.73	346.24	342.18	0.00	-0.45	7.00	7.00	3.399	-0.023	24	0		0.0000
04/02/21	59.84	50.24	9.60	348.47	342.75	347.39	343.27	0.00	-0.52	7.00	7.00	3.282	-0.026	24	0		0.0000
05/02/21	54.84	46.78	8.06	347.53	342.72	346.64	343.08	0.00	-0.36	7.00	7.00	2.758	-0.017	24	0		0.0000
06/02/21	58.31	48.96	9.35	347.48	342.00	346.28	342.41	0.00	-0.41	7.00	7.00	3.192	-0.020	24	0		0.0000
07/02/21	70.33	57.16	13.17	349.09	341.33	347.34	342.07	0.00	-0.74	7.00	7.00	4.491	-0.042	24	0		0.0000
08/02/21	76.40	61.39	15.01	350.20	341.22	348.05	342.06	0.00	-0.84	7.00	7.00	5.121	-0.052	24	0		0.0000
09/02/21	76.72	61.38	15.34	350.37	341.31	348.21	342.21	0.00	-0.90	7.00	7.00	5.235	-0.055	24	0		0.0000
10/02/21	76.56	61.27	15.29	350.31	341.26	348.12	342.12	0.00	-0.86	7.00	7.00	5.216	-0.053	24	0		0.0000
11/02/21	74.28	59.82	14.46	350.15	341.57	348.26	342.52	0.00	-0.95	7.00	7.00	4.935	-0.057	24	0		0.0000
12/02/21	66.66	54.78	11.88	349.25	342.21	347.92	343.09	0.00	-0.88	7.00	7.00	4.062	-0.048	24	0		0.0000
13/02/21	59.56	50.01	9.55	347.66	342.00	346.87	342.82	0.00	-0.82	7.00	7.00	3.261	-0.041	24	0		0.0000
14/02/21	60.62	50.43	10.19	347.45	341.61	346.40	342.29	0.00	-0.68	7.00	7.00	3.476	-0.034	24	0		0.0000
15/02/21	72.10	58.34	13.76	349.66	341.53	347.94	342.53	0.00	-1.00	7.00	7.00	4.700	-0.058	24	0		0.0000
Итого:				10812.	10597.5	10766.	10618.8	0.00	-21.28			124.646	-1.176	744	0		0.0000
Средние:	66.01	54.23	11.77							7.00	7.00						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4727ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

