

свердлова 30

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес:Свердлова 30 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 5.00°С

Заводской номер 00182178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x66E5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.92	61.51	10.41	207.71	202.90	206.14	202.62	0.28	1.73	6.00	2.093	0.016	24	0	*
17/12/20	67.60	58.07	9.53	204.22	199.93	202.23	199.12	0.81	1.73	6.00	1.886	0.043	24	0	*
18/12/20	67.50	58.06	9.44	204.87	200.56	203.10	199.98	0.58	1.73	6.00	1.877	0.031	24	0	*
19/12/20	72.69	61.79	10.90	205.03	200.15	204.33	200.76	-0.61	1.73	6.00	2.167	-0.035	24	0	*
20/12/20	78.17	65.89	12.28	207.03	201.51	206.88	202.80	-1.29	1.73	6.00	2.460	-0.078	24	0	*
21/12/20	77.75	65.50	12.25	206.81	201.29	206.15	202.07	-0.78	1.73	6.00	2.450	-0.047	24	0	*
22/12/20	76.76	64.92	11.84	206.95	201.57	206.02	202.08	-0.51	1.73	6.00	2.371	-0.031	24	0	*
23/12/20	72.26	61.80	10.46	208.29	203.41	206.64	203.05	0.36	1.73	6.00	2.110	0.020	24	0	*
24/12/20	66.47	57.20	9.27	205.43	201.27	203.11	200.07	1.20	1.73	6.00	1.846	0.063	24	0	*
25/12/20	67.25	57.73	9.52	202.43	198.26	200.57	197.45	0.81	1.73	6.00	1.867	0.043	24	0	*
26/12/20	67.20	57.53	9.67	202.31	198.23	200.54	197.42	0.81	1.73	6.00	1.897	0.043	24	0	*
27/12/20	65.95	56.61	9.34	203.11	199.09	201.39	198.35	0.74	1.73	6.00	1.841	0.038	24	0	*
28/12/20	64.59	55.53	9.06	198.30	194.49	196.59	193.74	0.75	1.73	6.00	1.745	0.038	24	0	*
29/12/20	65.46	56.18	9.28	200.70	196.75	199.12	196.16	0.59	1.73	6.00	1.808	0.030	24	0	*
30/12/20	69.47	59.00	10.47	196.98	192.67	195.65	192.55	0.12	1.73	6.00	2.002	0.006	24	0	*
31/12/20	71.50	60.91	10.59	201.01	196.40	200.05	196.66	-0.26	1.73	6.00	2.063	-0.015	24	0	*
01/01/21	68.62	58.74	9.88	201.50	197.18	200.09	196.97	0.21	1.73	6.00	1.931	0.011	24	0	*
02/01/21	67.40	57.89	9.51	202.94	198.72	201.58	198.46	0.26	1.73	6.00	1.870	0.014	24	0	*
03/01/21	67.29	57.74	9.55	204.44	200.16	202.91	199.79	0.37	1.73	6.00	1.896	0.019	24	0	*
04/01/21	65.89	56.66	9.23	201.96	197.87	200.37	197.37	0.50	1.73	6.00	1.808	0.026	24	0	*
05/01/21	64.88	55.77	9.11	201.32	197.42	199.61	196.77	0.65	1.73	6.00	1.781	0.033	24	0	*
06/01/21	66.56	57.07	9.49	203.25	199.14	201.75	198.66	0.48	1.73	6.00	1.875	0.025	24	0	*
07/01/21	68.38	58.42	9.96	202.47	198.15	201.23	198.11	0.04	1.73	6.00	1.955	0.002	24	0	*
08/01/21	67.62	57.86	9.76	202.65	198.37	201.30	198.18	0.19	1.73	6.00	1.919	0.010	24	0	*
09/01/21	65.93	56.70	9.23	202.64	198.60	201.16	198.17	0.43	1.73	6.00	1.815	0.022	24	0	*
10/01/21	64.94	56.06	8.88	201.88	197.98	200.46	197.58	0.40	1.73	6.00	1.741	0.020	24	0	*
11/01/21	70.79	60.24	10.55	201.07	196.50	200.54	197.20	-0.70	1.72	6.00	2.060	-0.039	24	0	*
12/01/21	78.62	66.15	12.47	201.75	196.25	202.02	198.05	-1.80	1.73	6.00	2.431	-0.110	24	0	*
13/01/21	79.65	66.94	12.71	204.28	198.57	204.13	199.99	-1.42	1.73	6.00	2.509	-0.088	24	0	*
14/01/21	73.71	62.22	11.49	195.24	190.46	193.76	190.29	0.17	1.73	6.00	2.174	0.010	24	0	*
15/01/21	65.47	56.22	9.25	199.32	195.43	197.11	194.18	1.25	1.73	6.00	1.789	0.064	24	0	*
Итого:				6287.8	6149.28	6246.5	6144.65	4.63			62.037	0.184	744	0	
Средние:	69.62	59.44	10.17						1.72	6.00					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 40733ч

свердлова 30

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации