

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Сverdлова 39 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч  
 Тхв = 5.00 °С

Заводской номер 00182565 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х5F85 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	65.01	51.50	13.51	184.79	181.19	176.24	174.08	7.11	6.20	6.00	2.447	0.330	24	0	*
17/01/21	67.39	52.76	14.63	185.69	181.85	175.59	173.32	8.53	6.20	6.00	2.658	0.407	24	0	*
18/01/21	75.12	57.17	17.95	187.01	182.33	177.80	175.12	7.21	6.20	6.00	3.277	0.376	24	0	*
19/01/21	78.11	59.27	18.84	186.11	181.07	177.07	174.19	6.88	6.20	6.00	3.414	0.373	24	0	*
20/01/21	77.72	58.96	18.76	186.57	181.58	175.76	172.90	8.68	6.20	6.00	3.409	0.468	24	0	*
21/01/21	77.92	59.22	18.70	187.85	182.81	177.83	174.95	7.86	6.20	6.00	3.421	0.426	24	0	*
22/01/21	76.08	58.18	17.90	185.19	180.45	176.74	174.00	6.45	6.20	6.00	3.231	0.343	24	0	*
23/01/21	73.90	56.81	17.09	184.15	179.70	174.99	172.35	7.35	6.20	6.00	3.069	0.380	24	0	*
24/01/21	67.63	53.24	14.39	185.09	181.26	175.51	173.15	8.11	6.20	6.00	2.604	0.391	24	0	*
25/01/21	60.74	48.95	11.79	185.05	181.86	177.41	175.41	6.45	6.20	6.00	2.140	0.283	24	0	*
26/01/21	59.97	48.32	11.65	183.33	180.32	175.77	173.85	6.47	6.20	6.00	2.096	0.280	24	0	*
27/01/21	61.20	49.06	12.14	183.40	180.21	174.34	172.42	7.79	6.20	6.00	2.186	0.343	24	0	*
28/01/21	63.00	49.98	13.02	183.75	180.38	176.10	174.05	6.33	6.20	6.00	2.346	0.284	24	0	*
29/01/21	62.61	50.10	12.51	182.28	179.00	174.91	172.86	6.14	6.20	6.00	2.238	0.277	24	0	*
30/01/21	58.13	47.17	10.96	183.34	180.48	174.08	172.27	8.21	6.20	6.00	1.978	0.346	24	0	*
31/01/21	57.02	46.39	10.63	184.10	181.34	176.61	174.89	6.45	6.20	6.00	1.926	0.267	24	0	*
01/02/21	57.87	46.81	11.06	182.68	179.88	175.80	173.98	5.90	6.20	6.00	1.986	0.246	24	0	*
02/02/21	57.62	46.81	10.81	183.12	180.34	174.16	172.37	7.97	6.20	6.00	1.948	0.333	24	0	*
03/02/21	60.37	48.33	12.04	184.48	181.42	176.35	174.42	7.00	6.20	6.00	2.182	0.303	24	0	*
04/02/21	62.20	49.78	12.42	182.98	179.72	176.05	173.93	5.79	6.20	6.00	2.229	0.259	24	0	*
05/02/21	55.17	45.42	9.75	182.38	179.80	174.41	172.65	7.15	6.20	6.00	1.749	0.289	24	0	*
06/02/21	57.82	46.66	11.16	184.07	181.25	175.30	173.48	7.77	6.20	6.00	2.019	0.323	24	0	*
07/02/21	69.68	53.92	15.76	185.55	181.49	177.76	175.37	6.12	6.20	6.00	2.859	0.299	24	0	*
08/02/21	77.19	58.68	18.51	185.73	180.89	176.90	174.02	6.87	6.20	6.00	3.352	0.368	24	0	*
09/02/21	77.47	58.56	18.91	187.32	182.40	176.94	174.13	8.27	6.20	6.00	3.452	0.442	24	0	*
10/02/21	77.81	58.78	19.03	187.53	182.49	178.85	175.97	6.52	6.20	6.00	3.473	0.350	24	0	*
11/02/21	75.66	57.79	17.87	185.84	181.14	177.16	174.42	6.72	6.20	6.00	3.239	0.354	24	0	*
12/02/21	70.00	54.47	15.53	185.93	181.79	176.37	173.97	7.82	6.20	6.00	2.821	0.386	24	0	*
13/02/21	58.16	47.05	11.11	182.68	179.85	174.82	173.02	6.83	6.20	6.00	1.994	0.287	24	0	*
14/02/21	62.37	49.62	12.75	186.26	182.97	178.98	176.92	6.05	6.20	6.00	2.331	0.270	24	0	*
15/02/21	72.13	55.97	16.16	192.04	187.52	182.14	179.50	8.02	6.20	6.00	3.028	0.408	24	0	*
Итого:				5736.2	5618.78	5468.7	5397.96	220.82			81.102	10.491	744	0	
Средние:	66.87	52.44	14.43						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 29451ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации