

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00129521 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x26FA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.78	58.90	12.88	194.16	195.57	-1.41	2.497	24	0	*
17/01/21	73.34	59.77	13.57	194.14	195.62	-1.48	2.629	24	0	*
18/01/21	78.13	63.36	14.77	201.73	203.51	-1.78	2.977	24	0	*
19/01/21	79.36	64.44	14.92	203.25	205.06	-1.81	3.033	24	0	*
20/01/21	78.84	63.84	15.00	203.25	205.09	-1.84	3.047	24	0	*
21/01/21	77.34	62.63	14.71	202.15	203.92	-1.77	2.973	24	0	*
22/01/21	77.22	62.78	14.44	203.27	204.98	-1.71	2.933	24	0	*
23/01/21	75.91	61.68	14.23	201.87	203.53	-1.66	2.868	24	0	*
24/01/21	66.47	54.52	11.95	178.70	179.86	-1.16	2.132	24	0	*
25/01/21	58.21	48.18	10.03	176.02	176.81	-0.79	1.760	24	0	*
26/01/21	59.39	50.65	8.74	222.55	223.54	-0.99	1.941	24	0	*
27/01/21	59.88	51.12	8.76	226.12	227.09	-0.97	1.975	24	0	*
28/01/21	61.39	52.14	9.25	225.13	226.15	-1.02	2.076	24	0	*
29/01/21	62.35	52.93	9.42	221.78	222.89	-1.11	2.085	24	0	*
30/01/21	60.11	51.32	8.79	221.29	222.25	-0.96	1.935	24	0	*
31/01/21	59.87	51.19	8.68	220.99	221.95	-0.96	1.915	24	0	*
01/02/21	59.67	51.04	8.63	220.73	221.71	-0.98	1.903	24	0	*
02/02/21	59.99	51.33	8.66	220.95	221.92	-0.97	1.911	24	0	*
03/02/21	61.81	52.76	9.05	225.59	226.60	-1.01	2.034	24	0	*
04/02/21	62.55	53.47	9.08	227.38	228.40	-1.02	2.060	24	0	*
05/02/21	57.25	49.17	8.08	205.93	206.77	-0.84	1.654	24	0	*
06/02/21	60.77	51.46	9.31	208.67	209.64	-0.97	1.937	24	0	*
07/02/21	72.02	58.88	13.14	197.51	198.96	-1.45	2.591	24	0	*
08/02/21	77.49	62.04	15.45	164.75	166.22	-1.47	2.546	24	0	*
09/02/21	79.39	63.18	16.21	186.61	188.41	-1.80	3.025	24	0	*
10/02/21	80.63	64.04	16.59	188.06	189.94	-1.88	3.120	24	0	*
11/02/21	78.32	62.71	15.61	189.67	191.43	-1.76	2.959	24	0	*
12/02/21	68.59	56.81	11.78	208.26	209.59	-1.33	2.447	24	0	*
13/02/21	55.06	47.41	7.65	221.29	222.06	-0.77	1.686	24	0	*
14/02/21	57.58	49.10	8.48	222.75	223.67	-0.92	1.882	24	0	*
15/02/21	67.94	55.32	12.62	191.71	193.02	-1.31	2.415	24	0	*
Итого:				6376.26	6416.16	-39.90	72.946	744	0	
Средние:	67.69	56.07	11.62							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3284ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____