

свердлова 39

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Свердлова 39 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 5.00°С

Заводской номер 00182565 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x5F85 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.97	56.14	15.83	186.96	182.66	178.89	176.26	6.40	6.20	6.00	2.887	0.327	24	0	*
17/12/20	67.74	53.31	14.43	183.33	179.52	173.82	171.48	8.04	6.20	6.00	2.592	0.388	24	0	*
18/12/20	67.65	53.40	14.25	185.96	182.12	176.07	173.67	8.45	6.20	6.00	2.595	0.409	24	0	*
19/12/20	73.04	56.47	16.57	187.35	182.91	178.13	175.50	7.41	6.20	6.00	3.030	0.381	24	0	*
20/12/20	78.38	59.79	18.59	188.52	183.48	178.27	175.39	8.09	6.20	6.00	3.413	0.443	24	0	*
21/12/20	77.96	59.41	18.55	189.67	184.63	178.62	175.74	8.89	6.20	6.00	3.426	0.483	24	0	*
22/12/20	76.93	59.04	17.89	190.12	185.22	180.27	177.39	7.83	6.20	6.00	3.315	0.423	24	0	*
23/12/20	72.30	56.54	15.76	188.94	184.57	180.20	177.53	7.04	6.20	6.00	2.908	0.362	24	0	*
24/12/20	66.61	52.58	14.03	185.60	181.90	175.77	173.48	8.42	6.20	6.00	2.551	0.400	24	0	*
25/12/20	67.39	52.99	14.40	184.00	180.18	174.40	172.10	8.08	6.20	6.00	2.593	0.387	24	0	*
26/12/20	67.34	52.84	14.50	182.38	178.61	174.21	171.98	6.63	6.20	6.00	2.590	0.317	24	0	*
27/12/20	66.07	52.10	13.97	181.94	178.36	172.24	170.08	8.28	6.20	6.00	2.491	0.390	24	0	*
28/12/20	64.74	51.34	13.40	182.94	179.44	173.05	170.89	8.55	6.20	6.00	2.403	0.396	24	0	*
29/12/20	65.65	51.70	13.95	181.88	178.30	174.04	171.86	6.44	6.20	6.00	2.483	0.300	24	0	*
30/12/20	69.72	54.31	15.41	184.37	180.35	174.25	171.83	8.52	6.20	6.00	2.778	0.420	24	0	*
31/12/20	71.60	55.90	15.70	189.11	184.79	178.51	175.94	8.85	6.20	6.00	2.899	0.450	24	0	*
01/01/21	68.75	54.10	14.65	187.86	183.85	179.28	176.88	6.97	6.20	6.00	2.692	0.342	24	0	*
02/01/21	67.53	53.30	14.23	187.80	183.96	177.88	175.48	8.48	6.20	6.00	2.617	0.409	24	0	*
03/01/21	67.43	53.28	14.15	189.68	185.84	179.53	177.13	8.71	6.20	6.00	2.627	0.420	24	0	*
04/01/21	65.97	52.28	13.69	186.08	182.46	177.70	175.41	7.05	6.20	6.00	2.496	0.333	24	0	*
05/01/21	65.07	51.55	13.52	185.25	181.72	175.17	173.00	8.72	6.20	6.00	2.453	0.405	24	0	*
06/01/21	66.74	52.56	14.18	188.22	184.38	178.76	176.42	7.96	6.20	6.00	2.613	0.378	24	0	*
07/01/21	68.53	53.63	14.90	186.23	182.37	177.48	175.08	7.29	6.20	6.00	2.715	0.354	24	0	*
08/01/21	67.77	53.13	14.64	187.16	183.32	176.52	174.12	9.20	6.20	6.00	2.679	0.442	24	0	*
09/01/21	66.03	52.19	13.84	187.48	183.80	178.75	176.48	7.32	6.20	6.00	2.541	0.345	24	0	*
10/01/21	65.08	51.72	13.36	185.19	181.59	176.05	173.89	7.70	6.20	6.00	2.421	0.359	24	0	*
11/01/21	71.23	55.18	16.05	186.25	181.98	175.76	173.27	8.71	6.20	6.00	2.919	0.437	24	0	*
12/01/21	78.87	59.96	18.91	187.47	182.36	177.90	174.93	7.43	6.20	6.00	3.449	0.408	24	0	*
13/01/21	79.81	60.47	19.34	187.91	182.69	177.65	174.68	8.01	6.20	6.00	3.536	0.444	24	0	*
14/01/21	73.70	56.63	17.07	183.02	178.59	172.35	169.79	8.80	6.20	6.00	3.049	0.454	24	0	*
15/01/21	65.54	51.91	13.63	186.60	182.96	178.18	175.93	7.03	6.20	6.00	2.492	0.329	24	0	*
Итого:				5775.2	5648.91	5479.7	5403.61	245.30			86.253	12.135	744	0	
Средние:	69.77	54.50	15.27						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28733ч

свердлова 39

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации