

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 35 мкр 34 дом 2 ввод Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00179082 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х581А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	67.87	57.04	10.83	168.58	165.00	170.41	167.78	-2.78	1.08	1.24	1.786	-0.158	24	0	
17/01/21	68.79	57.51	11.28	169.02	165.41	170.44	167.80	-2.39	1.08	1.24	1.863	-0.137	24	0	
18/01/21	74.20	61.34	12.86	172.76	168.52	173.73	170.71	-2.19	1.09	1.25	2.166	-0.134	24	0	
19/01/21	74.21	61.40	12.81	170.43	166.24	171.28	168.30	-2.06	1.09	1.25	2.128	-0.126	24	0	
20/01/21	72.08	58.99	13.09	159.09	155.38	159.63	157.02	-1.64	1.09	1.25	2.033	-0.097	24	0	
21/01/21	70.92	57.61	13.31	154.96	151.43	155.38	152.99	-1.56	1.09	1.25	2.016	-0.090	24	0	
22/01/21	69.84	57.49	12.35	162.35	158.72	162.89	160.32	-1.60	1.09	1.24	1.960	-0.092	24	0	
23/01/21	67.59	55.78	11.81	160.91	157.53	161.76	159.36	-1.83	1.09	1.25	1.857	-0.102	24	0	
24/01/21	67.08	55.63	11.45	160.06	156.74	160.79	158.46	-1.72	1.08	1.23	1.790	-0.095	24	0	
25/01/21	62.30	53.27	9.03	180.61	177.38	181.51	179.05	-1.67	1.08	1.23	1.597	-0.089	24	0	
26/01/21	60.53	52.70	7.83	200.95	197.53	202.31	199.64	-2.11	1.08	1.23	1.543	-0.111	24	0	
27/01/21	62.53	54.44	8.09	205.27	201.57	206.68	203.77	-2.20	1.08	1.23	1.630	-0.119	24	0	
28/01/21	63.83	54.76	9.07	186.48	182.98	189.11	186.47	-3.49	1.08	1.23	1.656	-0.191	24	0	
29/01/21	62.51	53.75	8.76	180.53	177.25	182.27	179.77	-2.52	1.08	1.23	1.550	-0.135	24	0	
30/01/21	58.41	51.07	7.34	193.45	190.34	195.02	192.61	-2.27	1.08	1.23	1.395	-0.116	24	0	
31/01/21	57.63	50.48	7.15	192.58	189.58	193.77	191.41	-1.83	1.08	1.22	1.351	-0.092	24	0	
01/02/21	58.48	51.13	7.35	194.78	191.68	196.78	194.37	-2.69	1.08	1.22	1.405	-0.137	24	0	
02/02/21	58.65	51.36	7.29	195.40	192.26	197.66	195.21	-2.95	1.08	1.22	1.398	-0.151	24	0	
03/02/21	60.87	52.43	8.44	182.30	179.19	183.44	181.03	-1.84	1.08	1.23	1.509	-0.096	24	0	
04/02/21	62.42	53.39	9.03	172.80	169.67	174.45	172.09	-2.42	1.07	1.22	1.529	-0.129	24	0	
05/02/21	56.44	49.30	7.14	175.54	172.89	177.15	175.09	-2.20	1.07	1.22	1.232	-0.108	24	0	
06/02/21	58.80	49.66	9.14	158.55	155.95	159.42	157.55	-1.60	1.07	1.22	1.418	-0.079	24	0	
07/02/21	68.76	54.47	14.29	129.03	126.27	129.31	127.52	-1.25	1.08	1.23	1.804	-0.068	24	0	
08/02/21	73.28	57.16	16.12	133.02	129.84	132.92	130.90	-1.06	1.08	1.24	2.091	-0.060	24	0	
09/02/21	73.43	56.93	16.50	131.86	128.67	131.73	129.71	-1.04	1.09	1.25	2.122	-0.059	24	0	
10/02/21	73.35	56.60	16.75	129.16	126.04	129.09	127.15	-1.11	1.09	1.25	2.107	-0.063	24	0	
11/02/21	70.12	54.75	15.37	130.05	127.18	129.98	128.16	-0.98	1.09	1.25	1.953	-0.054	24	0	
12/02/21	65.57	51.74	13.83	129.15	126.61	129.29	127.62	-1.01	1.09	1.24	1.746	-0.052	24	0	
13/02/21	59.88	49.62	10.26	148.58	146.04	149.41	147.63	-1.59	1.08	1.23	1.494	-0.079	24	0	
14/02/21	61.92	52.34	9.58	173.01	169.94	173.85	171.57	-1.63	1.08	1.22	1.623	-0.085	24	0	
15/02/21	68.91	55.45	13.46	146.60	143.43	146.70	144.58	-1.15	1.08	1.22	1.928	-0.064	24	0	
Итого:				5147.8	5047.26	5178.1	5105.64	-58.38			53.680	-3.168	744	0	
Средние:	65.52	54.50	11.01						1.08	1.23					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 32543ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_