

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ленина д.51 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00179189 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х60СА ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	70.66	57.58	13.08	233.69	234.19	-0.50	3.057	24	0	*
17/01/21	71.69	57.91	13.78	230.71	231.52	-0.81	3.178	24	0	*
18/01/21	76.58	61.25	15.33	232.54	233.31	-0.77	3.569	24	0	*
19/01/21	78.03	62.34	15.69	233.82	234.25	-0.43	3.670	24	0	*
20/01/21	77.42	61.83	15.59	234.04	233.51	0.53	3.650	24	0	*
21/01/21	75.99	60.69	15.30	231.39	229.86	1.53	3.539	24	0	
22/01/21	75.97	60.85	15.12	233.49	232.43	1.06	3.532	24	0	*
23/01/21	74.56	59.72	14.84	232.11	231.96	0.15	3.445	24	0	*
24/01/21	66.21	54.62	11.59	243.99	243.84	0.15	2.822	24	0	*
25/01/21	59.31	49.68	9.63	243.82	241.62	2.20	2.345	24	0	*
26/01/21	59.14	49.56	9.58	247.57	248.70	-1.13	2.364	24	0	*
27/01/21	62.26	52.37	9.89	265.15	265.98	-0.83	2.622	24	0	*
28/01/21	62.68	52.68	10.00	264.74	264.01	0.73	2.645	24	0	
29/01/21	62.66	52.76	9.90	263.08	262.64	0.44	2.602	24	0	*
30/01/21	61.74	51.98	9.76	257.34	258.34	-1.00	2.506	24	0	*
31/01/21	61.51	51.88	9.63	257.26	256.76	0.50	2.471	24	0	*
01/02/21	60.70	51.19	9.51	253.59	255.24	-1.65	2.411	24	0	
02/02/21	59.74	50.25	9.49	247.33	249.31	-1.98	2.343	24	0	*
03/02/21	61.32	51.72	9.60	254.98	254.17	0.81	2.446	24	0	*
04/02/21	60.58	51.06	9.52	253.13	253.29	-0.16	2.409	24	0	*
05/02/21	56.59	47.99	8.60	232.91	233.85	-0.94	2.003	24	0	*
06/02/21	59.43	49.92	9.51	243.34	243.44	-0.10	2.303	24	0	*
07/02/21	71.27	57.83	13.44	237.79	237.58	0.21	3.197	24	0	*
08/02/21	76.11	60.25	15.86	217.21	217.27	-0.06	3.447	24	0	*
09/02/21	77.99	61.48	16.51	219.04	219.34	-0.30	3.618	24	0	*
10/02/21	79.24	62.43	16.81	222.35	223.59	-1.24	3.740	24	0	*
11/02/21	77.16	61.56	15.60	230.88	230.19	0.69	3.600	24	0	*
12/02/21	69.02	56.98	12.04	253.15	252.55	0.60	3.044	24	0	
13/02/21	61.76	51.60	10.16	218.34	217.69	0.65	2.193	24	0	*
14/02/21	59.49	49.99	9.50	245.48	247.70	-2.22	2.335	24	0	*
15/02/21	67.22	54.33	12.89	223.24	222.97	0.27	2.876	24	0	*
Итого:				7457.50	7461.10	-3.60	89.982	744	0	
Средние:	67.54	55.36	12.18							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5852ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации